

## RELEVÉ DÉTAILLÉ DES INCIDENTS ET INTERRUPTIONS - SECTEUR DE GOMBE A KINSHASA

Période: Février 2015

Item	Date	Injecteur	Organe	Puissance Souscrite (kW)		Heure		Cause	D.I (en min)	Facteur M
				Secteur	Organe	App	Rétabli.			
1	02/02/2015	S/S GOMBE	F37	65150	404	10H06'	11H13'	Surcharge Feeder	67	0,42
2	02/02/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	10H30'	14H30'	Surcharge Feeder	234	0,36
3	02/02/2015	S/S GOMBE	F8	65150	2900	11H12'	11H15'	Manœuvre d'exploitation	3	0,13
5	02/02/2015	S/S GOLF	F5	65150	590	12H40'	13H05'	Surcharge	55	0,50
6	02/02/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	16H05'	17H10'	Manœuvre d'exploitation	65	1,15
7	02/02/2015	S/S GOMBE	F12	65150	140	13H47'	14H00'	Manœuvre d'exploitation	3	0,01
8	02/02/2015	S/S GOMBE	F5	65150	590	13H47'	14H00'	Manœuvre d'exploitation	49	0,44
9	02/02/2015	S/S NDOLO	F16	65150	605	14H20'	22H35'	Manœuvre d'exploitation	495	4,60
10	02/02/2015	S/S NDOLO	F8	65150	2900	14H20'	22H35'	Manœuvre d'exploitation	495	22,03
11	02/02/2015	S/S CDA	F920	65150	93	14H33'	15H20'	Delestae DTO	47	0,07
12	02/02/2015	S/S CDA	F904	65150	700	14H33'	15H20'	Defaut fugitif	47	0,50
13	02/02/2015	S/S GOMBE	F26	65150	500	15H55'	18H42'	Delestage 20 MW DTO	167	1,28
14	03/02/2015	S/S GOMBE	F37	65150	404	13H45'	14H25'	Surcharge feeder	35	0,22
15	04/02/2015	S/S NDOLO	F4	65150	100	8H18'	8H20'	Manœuvre d'exploitation	2	0,00
16	04/02/2015	S/S GOLF	F818	65150	490	12H05'	12H30'	Surcharge feeder	25	0,19
17	04/02/2015	S/S GOLF	F838	65150	100	12H45'	13H05'	Surcharge feeder	25	0,04
18	04/02/2015	S/S GOLF	F818	65150	490	12H05'	12H30'	Surcharge feeder	25	0,19
19	04/02/2015	S/S GOLF	F5	65150	590	12H45'	13H05'	Surcharge feeder	15	0,14
20	04/02/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	100	15H40'	15H50'	Manœuvre d'exploitation	10	0,02
21	04/02/2015	S/S GOMBE	F 11	65150	300	19H30'	21H59'	Delestage et alternance	149	0,69
22	04/02/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	100	21h43'	21h52'	Surcharge feeder	9	0,01
23	04/02/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	100	09h12'	13h45'	Delestage 5 MW DTO	33	0,05
24	04/02/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2900	09h12'	13h45'	Delestage 5 MW DTO	33	1,47
25	04/02/2015	S/S GOMBE	F 37	65150	404	10h07'	11h55'	Surcharge feeder	106	0,66
26	04/02/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	10h48'	14h00'	Delestage 15 MW DTO	288	2,21
27	04/02/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2990	10h48'	14H00'	Delestage 15 MW DTO	62	2,85
28	04/02/2015	S/S GOMBE	F 23	65150	400	11h30'	12h12'	Manœuvre d'exploitation	42	0,26
29	23/02/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	09h37'	09h40'	Delestage 3 MW DTO	3	0,00

30	04/02/2015	S/S GOMBE	F 53	65150	300	11h30'	12h12'	Manœuvre d'exploitation	42	0,19
31	04/02/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	100	13h47'	19h50'	Surcharge feeder	363	0,56
32	04/02/2015	S/S GOMBE	F 23	65150	400	17h15'	17h57'	Manœuvre d'exploitation	22	0,14
33	05/02/2015	S/S GOMBE	F 53	65150	300	17h42'	18h45'	Manœuvre d'exploitation	62	0,29
34	05/02/2015	S/S CDA	F 904	65150	700	21h30'	24h30'	Surcharge	180	1,93
35	05/02/2015	S/S GOLF	F 805	65150	325	23h35'	23h40'	Manœuvre d'exploitation	5	0,02
36	06/02/2015	S/S GOMBE	F 37	65150	404	7h41'	8h10'	Manœuvre d'exploitation	29	0,18
37	06/02/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	8h43'	10h35'	Delestage 98 MW DTO	52	0,40
38	06/02/2015	S/S GOLF	F 805	65150	325	10h07'	11h00'	Surcharge	67	0,33
39	06/02/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	11h00'	11h35'	Surcharge	35	0,62
40	06/02/2015	S/S GOMBE	F 15	65150	375	11h20'	11h50'	Manœuvre d'exploitation	30	0,17
41	06/02/2015	S/S GOLF	F 5	65150	590	12h10'	12h33'	Surcharge	23	0,21
42	06/02/2015	S/S GOLF	F 805	65150	325	12h40'	13h25'	Delestage 30 MW DTO	45	0,22
43	06/02/2015	S/S GOLF	F 805	65150	325	14h55'	16h00'	Delestage 30 MW DTO	65	0,32
44	06/02/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	17h06'	21h43'	Alternance avec autres	277	2,13
45	06/02/2015	S/S GOMBE	F 15	65150	375	21h10'	21h18'	Manœuvre d'exploitation	8	0,05
46	06/02/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	100	22h45'	00h35'	Delestage 30 MW DTO	110	0,17
47	06/02/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	100	22h45'	00h35'	Delestage 30 MW DTO	110	0,17
48	06/02/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2900	22h45'	00h35'	Delestage 30 MW DTO	110	4,90
49	07/02/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	100	22h45'	00h33'	Delestage 30 MW DTO	107	0,16
50	07/02/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	100	22h45'	00h35'	Delestage 30 MW DTO	110	0,17
51	07/02/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2900	22h45'	00h35'	Delestage 30 MW DTO	110	4,90
52	07/02/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2900	12h16'	21h13'	Delestage 10 MW DTO	537	23,90
53	07/02/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	100	12h16'	21h13'	Delestage 10 MW DTO	537	0,82
54	07/02/2015	S/S CDA	F 4	65150	1610	15h50'	17h15'	Delestage 17 MW DTO	25	0,62
55	07/02/2015	S/S NDOLO	F 15	65150	100	19h10'	22h50'	Delestage 20 MW DTO	220	0,34
56	08/02/2015	S/S UTEXCO	Congo Futur	65150	110	10h10'	10h14'	Panne de cable MT	4	0,01
57	23/02/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	11h25'	11h30'	Manœuvre d'exploitation	5	0,00
58	08/02/2015	S/S CDA	F 4	65150	1610	10h24'	10h38'	Delestage	14	0,35
59	08/02/2015	S/S NDOLO	F 1	65150	570	20h50'	20h03'	Manœuvre d'exploitation	133	1,16
60	08/02/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	100	20h20'	20h03'	Manœuvre d'exploitation	163	0,25
61	08/02/2015	S/S NDOLO	F 42	65150	665	20h20'	20h03'	Manœuvre d'exploitation	163	1,66
62	09/02/2015	S/S GOLF	F 820	65150	630	01h50'	11h40'	Alternance avec autres	590	5,71

63	09/02/2015	S/S GOMBE	F 37	65150	404	8h20'	11h20'	Surcharge	180	1,12
64	23/02/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	20h08'	20h35'	Surcharge	27	0,01
65	09/02/2015	S/S NDOLO	F 42	65150	665	11h52'	12h30'	Manœuvre d'exploitation	38	0,39
66	09/02/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	100	16h 40'	16h49'	Manœuvre d'exploitation	1	0,00
67	09/02/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	250	17h00'	17h05'	Manœuvre d'exploitation	5	0,02
68	09/02/2015	S/S GOLF	F 820	65150	630	20h42'	20h45'	Manœuvre d'exploitation	3	0,03
69	23/02/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	06h20'	13h25'	Decharge Tfo 1	425	0,13
70	09/02/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	21h35'	21h40'	Manœuvre d'exploitation	5	0,09
71	09/02/2015	S/S NDOLO	F 42	65150	665	21h49'	22h49'	Surcharge	60	0,61
72	09/02/2015	S/S NDOLO	F 1	65150	570	21h49'	22h49'	Surcharge	60	0,52
73	10/02/2015	S/S GOLF	F 824	65150	590	08h00'	13h42'	Presence du feu ds la cellule	342	3,10
74	10/02/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	11h05'	09h50'	Decharge Tfo 1	515	9,09
75	10/02/2015	S/S GOLF	F 838	65150	100	10h20'	11h27'	Decharge Tfo 1	52	0,08
76	10/02/2015	S/S NDOLO	F 42	65150	665	10h50'	12h16'	Decharge Tfo 1	86	0,88
77	10/02/2015	S/S NDOLO	F 1	65150	570	10h50'	12h16'	Decharge Tfo 1	86	0,75
78	10/02/2015	S/S GOLF	F 812	65150	410	11h40'	13h42'	Decharge Tfo 1	62	0,39
79	10/02/2015	S/S GOMBE	F 23	65150	400	13h23'	14h55'	Alternance avec autres	92	0,56
80	10/02/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	100	13h58'	18h00'	Delestage DTO	252	0,39
81	10/02/2015	S/S GOLF	F 805	65150	490	14h27'	17h30'	Surcharge	165	1,24
82	10/02/2015	S/S CDA	F 920	65150	93	14h46'	16h40'	Defaut fugitif	164	0,23
83	10/02/2015	S/S CDA	F 904	65150	700	16h17'	16h56'	Surcharge	23	0,25
84	10/02/2015	S/S CDA	F 904	65150	700	16h45'	16h56'	Surcharge	11	0,12
85	10/02/2015	S/S GOLF	F 805	65150	490	16h45'	20h00'	Manœuvre d'exploitation	11	0,08
86	10/02/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	19h36'	14h10'	Manœuvre d'exploitation	26	0,46
87	11/02/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	100	09h56'	14h10'	Delestage 20 MW DTO	224	0,34
88	11/02/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	10h17'	14h10'	Delestage 20 MW DTO	233	1,79
89	11/02/2015	S/S GOMBE	F 37	65150	404	10h17'	11h10'	Delestage 20 MW DTO	53	0,33
90	11/02/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2900	13h30'	22h53'	Delestage 26 MW DTO	563	25,06
91	11/02/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	100	13h30'	22h53'	Delestage 26 MW DTO	563	0,86
92	11/02/2015	S/S GOLF	F 812	65150	410	14h00'	18h44'	Delestage 26 MW DTO	284	1,79
93	11/02/2015	S/S GOLF	F 820	65150	630	14h00'	18h44'	Delestage 26 MW DTO	284	2,75
94	23/02/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	09h32'	13h40'	Delestage 20 MW DTO	278	0,09
95	11/02/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	14h00'	18h44'	Delestage 26 MW DTO	284	5,01

96	11/02/2015	S/S GOLF	F 920	65150	630	14h00'	18h44'	Delestage 26 MW DTO	284	2,75
97	11/02/2015	S/S GOLF	F 5	65150	460	14h47'	15h40'	Surcharge	53	0,37
98	11/02/2015	S/S GOMBE	F 23	65150	400	15h05'	15h50'	Surcharge	45	0,28
99	11/02/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	100	20h04'	20h20'	Surcharge	16	0,02
100	11/02/2015	S/S GOMBE	F 15	65150	375	21h21'	21h30'	Surcharge	9	0,05
101	11/02/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	22h43'	22h46'	Manœuvre d'exploitation	3	0,05
102	12/02/2015	S/S GOMBE	F 37	65150	404	09h14'	10h50'	Delestage 25 MW DTO	96	0,60
103	12/02/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	09h14'	10h50'	Delestage 25 MW DTO	96	0,74
104	12/02/2015	S/S GOMBE	F 15	65150	375	09h14'	10h50'	Delestage 25 MW DTO	96	0,55
105	12/02/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2900	09h53'	18h57'	Delestage 25 MW DTO	544	24,21
106	12/02/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	100	09h53'	18h57'	Delestage 25 MW DTO	544	0,83
107	23/02/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	19h10'	21h12'	Surcharge	122	0,04
108	12/02/2015	S/S GOLF	F 820	65150	630	13h40'	18h15'	Decharge 25 MW DTO	275	2,66
109	12/02/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	13h40'	15h07'	Decharge Tfo 1	87	1,54
110	12/02/2015	S/S GOLF	F 812	65150	410	13h40'	18h15'	Decharge Tfo 1	275	1,73
111	12/02/2015	S/S CDA	F 920	65150	93	13h40'	18h15'	Decharge 20 MW DTO	275	0,39
112	12/02/2015	S/S CDA	F 904	65150	700	13h40'	15h30'	Decharge 20 MW DTO	110	1,18
113	12/02/2015	S/S CDA	F 4	65150	1610	13h40'	18h10'	Decharge 20 MW DTO	270	6,67
114	12/02/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	100	16h00'	16h05'	Surcharge	5	0,01
115	12/02/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	17h24'	20h45'	Decharge 20 MW DTO	201	1,54
116	12/02/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	100	18h00'	18h02'	Manœuvre d'exploitation	2	0,00
117	23/02/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	09h55'	10h26'	Delestage 25 MW DTO	31	0,01
118	12/02/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	20h55'	23h00'	Manœuvre d'exploitation	235	4,15
119	12/02/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	12h00'	16h15'	Delestage 15 MW DTO	255	1,96
120	12/02/2015	S/S GOMBE	F 37	65150	404	12h00'	12h45'	Delestage 15 MW DTO	45	0,28
121	12/02/2015	S/S NDOLO	F 18	65150	1150	12h15'	14h40'	Delestage 15 MW DTO	145	2,56
122	13/02/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2900	14h40'	18h20'	Alternance avec autres	220	9,79
123	13/02/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	605	14h40'	18h20'	Alternance avec autres	220	2,04
124	13/02/2015	S/S GOLF	F 820	65150	630	15h47'	18h17'	Delestage 20 MW DTO	150	1,45
125	13/02/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	15h47'	16h45'	Delestage 20 MW DTO	68	1,20
126	13/02/2015	S/S CDA	F 920	65150	93	15h50'	16h40'	Delestage 20 MW DTO	40	0,06
127	13/02/2015	S/S CDA	F 904	65150	700	18h25'	18h30'	Manœuvre d'exploitation	5	0,05
128	12/02/2015	S/S GOMBE	F 25	65150	20	19h00'	20h45'	Decharge arrivée Zongo	105	0,03

129	13/02/2015	S/S GOLF	F 805	65150	325	18h25'	18h30'	Manœuvre d'exploitation	5	0,02
130	13/02/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	22h13'	22h18'	Surcharge	5	0,09
131	14/02/2015	S/S GOLF	F 20	65150	400	14h30'	22h15'	Tvx remplacement Ampermetre	463	2,84
132	14/02/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2900	15h03'	15h10'	Tvx remplacement Ampermetre	3	0,13
133	14/02/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2900	09h20'	09h30'	Decharge de la ligne 70 Kv	10	0,45
134	14/02/2015	S/S GOMBE	F 14	65150	220	12h22'	12h39'	Defaut fugitif	17	0,06
135	14/02/2015	S/S GOMBE	F 38	65150	915	12h38'	12h45'	Tvx remplacement Ampermetre	7	0,10
136	14/02/2015	S/S NDOLO	F 42	65150	665	14h08'	14h35'	Manœuvre d'exploitation	27	0,28
137	23/02/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	15h07'	15h28'	Delestage 10 MW DTO	21	0,01
138	14/02/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	2900	14h44'	14h58'	Manœuvre d'exploitation	14	0,62
139	14/02/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2900	16h30'	17h00'	Delestage 10 MW DTO	30	1,34
140	14/02/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	100	16h30'	17h00'	Delestage 10 MW DTO	30	0,05
141	14/02/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	605	16h30'	17h00'	Delestage 10 MW DTO	30	0,28
142	14/02/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	605	16h03'	17h00'	Delestage 10 MW DTO	30	0,28
143	14/02/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2900	14h40'	18h20'	Alternance avec autres	220	9,79
144	23/02/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	17h00'	17h30'	Delestage 25 MW DTO	30	0,01
145	14/02/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	605	14h40'	18h20'	Alternance avec autres	220	2,04
146	14/02/2015	S/S GOLF	F 820	65150	630	15h47'	18h17'	Delestage 20 MW DTO	150	1,45
147	14/02/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	15h47'	16h45'	Delestage 20 MW DTO	58	1,02
148	14/02/2015	S/S CDA	F 920	65150	93	15h50'	16h40'	Delestage 20 MW DTO	50	0,07
149	14/02/2015	S/S CDA	F 4	65150	1610	15h50'	18h30'	Delestage 20 MW DTO	160	3,95
150	14/02/2015	S/S GOLF	F 820	65150	630	15h47'	18h17'	Delestage 20 MW DTO	150	1,45
151	14/02/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	15h47'	16h45'	Delestage 20 MW DTO	58	1,02
152	14/02/2015	S/S CDA	F 920	65150	93	15h50'	16h40'	Delestage 20 MW DTO	50	0,07
153	14/02/2015	S/S CDA	F 4	65150	1610	15h50'	18h30'	Delestage 20 MW DTO	160	3,95
154	14/02/2015	S/S CDA	F 904	65150	700	18h25'	18h30'	Manœuvre d'exploitation	5	0,05
155	14/02/2015	S/S GOLF	F 805	65150	325	18h25'	18h30'	Manœuvre d'exploitation	5	0,02
156	14/02/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	22h13'	22h18'	Surcharge	5	0,09
157	14/02/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	605	13h15'	19h00'	Delestage 10 MW DTO	345	3,20
158	14/02/2015	S/S GOLF	F 20	65150	400	14h30'	22h15'	Tvx remplacement Ampermetre	465	2,85
159	14/02/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2900	18h07'	15h10'	Manœuvre d'exploitation	3	0,13
160	14/02/2015	S/S GOLF	F 5	65150	590	19h56'	20h05'	Surcharge	9	0,08
161	15/02/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2900	09h20'	09h30'	Decharge de la ligne 70 Kv	10	0,45

162	15/02/2015	S/S GOMBE	F 14	65150	220	12h22'	12h39'	Defaut fugitif	17	0,06
163	15/02/2015	S/S GOMBE	F 38	65150	915	12h08'	12h45'	Tvx remplacement Ampermetre	7	0,10
164	15/02/2015	S/S NDOLO	F 42	65150	665	14h08'	14h35'	Tvx remplacement Ampermetre	27	0,28
165	15/02/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	100	14h08'	14h35'	Delestage 40 MW DTO	27	0,04
166	15/02/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2900	16h30'	17h00'	Delestage 40 MW DTO	30	1,34
167	15/02/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	100	16h30'	17h00'	Delestage 40 MW DTO	30	0,05
168	15/02/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	100	16h30'	17h00'	Delestage 40 MW DTO	30	0,05
169	15/02/2015	S/S NDOLO	F 1	65150	570	19h48'	21h03'	Manœuvre d'exploitation	75	0,66
170	15/02/2015	S/S NDOLO	F 42	65150	665	15h50'	21h03'	Manœuvre d'exploitation	75	0,77
171	15/02/2015	S/S GOLF	F12	65150	120	21h51'	22h06'	Manœuvre d'exploitation	15	0,03
172	15/02/2015	S/S GOLF	F 5	65150	590	21h51'	22h06'	Manœuvre d'exploitation	15	0,14
173	16/02/2015	S/S GOLF	F 20	65150	400	08h55'	09h53'	Alternance avec autres	60	0,37
174	16/02/2015	S/S GOMBE	F37	65150	404	09h40'	09h50'	Manœuvre d'exploitation	10	0,06
175	23/02/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	18h50'	22h45'	Surcharge	235	0,07
176	16/02/2015	S/S NDOLO	F16	65150	100	13h30'	24h00'	Delestage 15 MW DTO	630	0,97
177	16/02/2015	S/S GOMBE	F14	65150	220	14h40'	17h20'	Delestage 20 MW DTO	160	0,54
178	23/02/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	09h20'	09h30'	Decharge de la ligne 70 Kv	10	0,00
179	16/02/2015	S/S GOMBE	F26	65150	500	14h40'	17h10'	Delestage 20 MW DTO	150	1,15
180	16/02/2015	S/S GOMBE	F37	65150	404	14h40'	17h10'	Delestage 20 MW DTO	150	0,93
181	16/02/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	15h10'	15h46'	Delestage 20 MW DTO	36	0,37
182	17/02/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	08h17'	10h03'	Delestage	106	1,08
183	17/02/2015	S/S NDOLO	F1	65150	570	08h17'	10h03'	Delestage	106	0,93
184	17/02/2015	S/S GOMBE	F26	65150	500	10h34'	15h55'	Delestage 20 MW DTO	321	2,46
185	17/02/2015	S/S GOMBE	F37	65150	404	10h34'	12h19'	Delestage 20 MW DTO	105	0,65
186	17/02/2015	S/S GOLF	F824	65150	590	15h50'	17h07'	Alternance delestage	17	0,15
187	17/02/2015	S/S GOLF	F20	65150	400	20h00'	20h05'	Manœuvre d'exploitation	5	0,03
188	17/02/2015	S/S CDA	F106	65150	540	20h20'	2h36'	Defaut fugitif	16	0,13
189	17/02/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	20h35'	21h08'	Surcharge	33	0,34
190	17/02/2015	S/S NDOLO	F1	65150	570	20h35'	21h08'	Surcharge	33	0,29
191	17/02/2015	S/S GOMBE	F37	65150	404	20h25'	09h15'	Delestage 25 MW DTO	40	0,25
192	18/02/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	10h22'	10h40'	Delestage 25 MW DTO	18	0,18
193	18/02/2015	S/S NDOLO	F1	65150	570	10h22'	10h40'	Delestage 25 MW DTO	18	0,16
194	18/02/2015	S/S GOMBE	F8	65150	2900	12h05'	22h30'	Delestage 20 MW DTO	625	27,82

195	18/02/2015	S/S NDOLO	F16	65150	100	12h05'	22h30'	Delestage 20 MW DTO	625	0,96
196	18/02/2015	S/S GOMBE	F14	65150	220	14h15'	16h12'	Delestage 20 MW DTO	117	0,40
197	18/02/2015	S/S GOLF	F812	65150	260	14h15'	18h22'	Delestage 20 MW DTO	247	0,99
198	18/02/2015	S/S GOLF	F820	65150	630	14h15'	18h22'	Delestage 20 MW DTO	247	2,39
199	18/02/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	14h15'	15h05'	Delestage 20 MW DTO	40	0,71
200	18/02/2015	S/S CDA	F4	65150	1610	14h16'	15h55'	Delestage 20 MW DTO	99	2,45
201	23/02/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	21h42'	22h40'	Surcharge	58	0,02
202	18/02/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	14h26'	14h45'	Delestage 20 MW DTO	19	0,19
203	18/02/2015	S/S NDOLO	F1	65150	665	14h26'	14h45'	Delestage 20 MW DTO	19	0,19
204	18/02/2015	S/S CDA	F106	65150	540	18h06'	18h35'	Inconue	29	0,24
205	18/02/2015	S/S GOMBE	F26	65150	500	19h15'	20h35'	Decharge 35 MW DTO	85	0,65
206	18/02/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	20h59'	21h05'	Decharge 35 MW DTO	6	0,11
207	19/02/2015	S/S NDOLO	F1	65150	570	01h55'	02h15'	Manœuvre d'exploitation	20	0,17
208	19/02/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	01h55'	02h15'	Manœuvre d'exploitation	20	0,20
209	19/02/2015	S/S GOMBE	F8	65150	2900	14h05'	15h36'	Delestage 10 MW DTO	91	4,05
210	19/02/2015	S/S GOMBE	F37	65150	404	14h30'	16h05'	Delestage 15 MW DTO	95	0,59
211	19/02/2015	S/S GOMBE	F14	65150	220	14h30'	15h36'	Delestage 15 MW DTO	96	0,32
212	19/02/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	23h25'	24h35'	Surcharge	135	0,21
213	19/02/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	24h45'	24h50'	Manœuvre d'exploitation	5	0,01
214	20/02/2015	S/S GOMBE	F26	65150	500	17h13'	18h20'	Surcharge	62	0,48
215	20/02/2015	S/S CDA	F4	65150	1610	22h22'	22h30'	Manœuvre d'exploitation	8	0,20
216	21/02/2015	S/S NDOLO	F1	65150	570	10h32'	11h10'	Tvx de coordination	38	0,33
217	23/02/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	12h01'	13h30'	Delestage 20 MW DTO	89	0,03
218	21/02/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	10h32'	11h10'	Tvx de coordination	38	0,39
219	21/02/2015	S/S CDA	F919	65150	980	15h40'	18h30'	Inconnue	170	2,56
220	21/02/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	17h18'	20h15'	Alternance sur delestage	177	0,27
221	21/02/2015	S/S GOMBE	F8	65150	2900	17h18'	24h30'	Alternance sur delestage	432	19,23
222	23/02/2015	S/S GOMBE	F26	65150	500	15h07'	22h30'	Delestage 10 MW DTO	443	3,40
223	23/02/2015	S/S GOLF	F820	65150	630	16h33'	22h04'	Delestage 10 MW DTO	331	3,20
224	23/02/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	16h33'	22h04'	Delestage 10 MW DTO	331	5,84
225	23/02/2015	S/S GOMBE	F8	65150	2900	10h15'	23h45'	Delestage 10 MW DTO	210	9,35
226	23/02/2015	S/S NDOLO	F16	65150	100	10h15'	23h45'	Delestage 10 MW DTO	260	0,40
227	24/02/2015	S/S GOMBE	F8	65150	2900	14h30'	18h35'	Delestage 10 MW DTO	245	10,91

228	23/02/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	18h40'	21h35'	Decharge de Zongo	170	0,05
229	24/02/2015	S/S CDA	F920	65150	93	16h20'	18h47'	Delestage 10 MW DTO	117	0,17
230	24/02/2015	S/S CDA	F4	65150	1610	16h20'	22h47'	Delestage 10 MW DTO	117	2,89
231	24/02/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	16h48'	16h53'	Manœuvre d'exploitation	5	0,09
232	24/02/2015	S/S GOLF	F820	65150	630	19h05'	23h45'	Delestage 10 MW DTO	270	2,61
233	23/02/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	15h07'	15h28'	Delestage 10 MW DTO	21	0,01
234	24/02/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	22h57'	22h59'	Manœuvre d'exploitation	2	0,04
235	25/02/2015	S/S GOMBE	F8	65150	2900	09h07'	09h45'	Manœuvre d'exploitation	38	1,69
236	25/02/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	09h25'	16h30'	Tvx de reprise au JDB 1	425	0,65
237	25/02/2015	S/S GOMBE	F26	65150	500	10h12'	14h00'	Delestage 15 MW DTO	228	1,75
238	23/02/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	18h45'	23h55'	Decharge de la ligne de Zongo	310	0,10
239	25/02/2015	S/S NDOLO	F4	65150	100	11h40'	12h12'	Delestage 10 MW DTO	32	0,05
240	25/02/2015	S/S NDOLO	F1	65150	570	11h41'	12h12'	Delestage 10 MW DTO	32	0,28
241	25/02/2015	S/S GOMBE	F26	65150	500	18h36'	23h41'	Delestage 10 MW DTO	305	2,34
242	26/02/2015	S/S GOMBE	F8	65150	2900	07h56'	17h25'	Delestage 35 MW DTO	569	25,33
243	26/02/2015	S/S NDOLO	F16	65150	100	07h56'	17h25'	Delestage 35 MW DTO	569	0,87
244	26/02/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	11h35'	16h35'	Surcharge	300	3,06
245	26/02/2015	S/S GOLF	F818	65150	490	18h17'	15h24'	Delestage 18 MW DTO	127	0,96
246	26/02/2015	S/S GOLF	F820	65150	630	18h17'	16h02'	Delestage 18 MW DTO	165	1,60
247	26/02/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	18h17'	13h40'	Delestage 18 MW DTO	23	0,41
248	26/02/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	21h00'	21h02'	Manœuvre d'exploitation	2	0,04
249	23/02/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	15h07'	15h28'	Delestage 10 MW DTO	21	0,01
250	27/02/2015	S/S CDA	F12	65150	986	12h36'	12h40'	Inconnue	4	0,06
251	27/02/2015	S/S CDA	F101	65150	250	12h36'	12h40'	Inconnue	4	0,02
252	27/02/2015	S/S NDOLO	F1	65150	570	14h55'	15h33'	Surcharge	38	0,33
253	27/02/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	14h55'	15h33'	Surcharge	38	0,39
254	28/02/2015	S/S CDA	F101	65150	250	13h25'	14h00'	Delestage 15 MW DTO	35	0,13
255	28/02/2015	S/S GOMBE	F15	65150	135	18h00'	22h56'	Delestage 15 MW DTO	296	0,61
256	28/02/2015	S/S GOMBE	F26	65150	500	18h00'	22h36'	Delestage 15 MW DTO	276	2,12
257	28/02/2015	S/S GOMBE	F8	65150	2900	18h00'	22h00'	Delestage 15 MW DTO	240	10,68
258	28/02/2015	S/S NDOLO	F16	65150	100	18h00'	16h20'	Delestage 15 MW DTO	240	0,37
259	28/02/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	18h00'	19h25'	Delestage 15 MW DTO	145	0,22
									<b>33454</b>	<b>433,89</b>



**D.I.**                    **1,7**  
 Nombre de feeder alimentant le secteur    **69**  
**Fréquence**            **3,75**  
**Arrondi**                **4**

Periode: Mars 2015

Item	Date	Injecteur	Organe	Puissance Souscrite (kW)		Heure		Cause	D.I (en min)	Facteur M
				Secteur	Organe	App	Rétabli.			
1	02/03/2015	S/S NDOLO	F16	65150	100	14h00'	23h05'	Delestage 25 MW DTO	485	0,74
2	02/03/2015	S/S NDOLO	F38	65150	915	14h15'	15h50'	Delestage 25 MW DTO	65	0,91
3	02/03/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	14h25'	15h38'	Surcharge	73	0,75
4	03/03/2015	S/S GOLF	F816	65150	250	08h14'	09h17'	Delestage 25 MW DTO	63	0,24
5	03/03/2015	S/S CDA	F904	65150	600	09h17'	10h30'	Manœuvre d'exploitation	73	0,67
6	03/03/2015	S/S CDA	F905	65150	650	08h18'	10h30'	Manœuvre d'exploitation	72	0,72
7	03/03/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	12h00'	12h55'	Decharge Tfo 2	55	0,56
8	03/03/2015	S/S NDOLO	F1	65150	650	12h00'	12h55'	Decharge Tfo 2	55	0,55
9	03/03/2015	S/S CDA	F920	65150	93	12h13'	12h30'	Decharge Tfo 2	17	0,02
10	03/03/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	12h15'	12h30'	Decharge Tfo 2	15	0,26
11	03/03/2015	S/S NDOLO	F38	65150	915	12h55'	17h15'	Decharge Sendwe II	260	3,65
12	03/03/2015	S/S NDOLO	F16	65150	100	13h06'	16h40'	Decharge Sendwe II	224	0,34
13	03/03/2015	S/S CDA	F916	65150	540	17h35'	20h54'	Decharge Tfo 2 CDA	199	1,65
14	04/03/2015	S/S CDA	F920	65150	93	07h46'	09h50'	Decharge du Tfo 2	124	0,18
15	04/03/2015	S/S CDA	F 4	65150	510	08h15'	21h00'	Decharge du Tfo 2	765	5,99
16	04/03/2015	S/S CDA	F 116	65150	300	11h32'	17h40'	Decharge du Tfo 2	368	1,69
17	04/03/2015	S/S CDA	F 5	65150	190	13h10'	15h00'	Decharge du Tfo 2	110	0,32
18	04/03/2015	S/S NDOLO	F 42	65150	665	14h25'	14h58'	Surcharge	33	0,34
19	04/03/2015	S/S NDOLO	F 1	65150	650	14h25'	14h58'	Manœuvre d'exploitation	33	0,33
20	04/03/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	100	14h42'	20h25'	Decharge Sendwe 2	343	0,53
21	04/03/2015	S/S NDOLO	F 38	65150	915	14h42'	20h25'	Decharge Sendwe 2	343	4,82
22	04/03/2015	S/S CDA	F 4	65150	510	14h45'	18h45'	Decharge Sendwe 2	240	1,88
23	04/03/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	15h48'	17h42'	PC MT entre SOGEAD et H phy	114	2,01
24	04/03/2015	S/S NDOLO	F 42	65150	665	16h17'	18h13'	Delestage 15 MW DTO	116	1,18

25	04/03/2015	S/S NDOLO	F 1	65150	650	16h17'	18h13'	Delestage 15 MW DTO	116	1,16
26	04/03/2015	S/S NDOLO	F 39	65150	1000	16h17'	18h13'	Delestage 15 MW DTO	116	1,78
27	04/03/2015	S/S GOLF	F 820	65150	630	18h25'	19h40'	Delestage 30 MW DTO	75	0,73
28	04/03/2015	S/S CDA	S/S 919	65150	980	18h25'	21h30'	Delestage 2 MW DTO	185	2,78
29	04/03/2015	S/S GOLF	F 820	65150	630	21h34'	21h35'	Manœuvre d'exploitation	1	0,01
30	05/03/2015	S/S GOLF	F 805	65150	325	8h50'	9h13'	Surcharge	23	0,11
31	05/03/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	13h43'	18h38'	Delestage 10 MW DTO	283	2,17
32	06/03/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	11h06'	11h08'	Delestage 15 MW DTO	2	0,00
33	08/03/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	09h40'	11h25'	Delestage 15 MW DTO	105	1,85
34	08/03/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	13h40'	17h36'	Delestage 15 MW DTO	236	1,81
35	08/03/2015	S/S GOMBE	F 25	65150	20	13h40'	17h36'	Delestage 15 MW DTO	236	0,07
36	09/03/2015	S/S GOMBE	F 25	65150	20	09h00'	09h50'	Delestage 15 MW DTO	50	0,02
37	09/03/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	09h00'	09h59'	Delestage 15 MW DTO	59	0,45
38	09/03/2015	S/S GOMBE	F 37	65150	440	09h00'	09h59'	Delestage 15 MW DTO	59	0,40
39	09/03/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	21h35'	22h00'	Delestage 10 MW DTO	25	0,04
40	10/03/2015	S/S CDA	F 919	65150	980	03h30'	04h09'	Delestage 17 MW DTO	39	0,59
41	10/03/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	10h25'	11h50'	Panne de cable MT	45	0,01
42	10/03/2015	S/S GOMBE	F37	65150	440	10h25'	10h52'	Manœuvre d'exploitation	27	0,18
43	10/03/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	10h25'	11h10'	Delestage	45	0,35
44	10/03/2015	S/S NDOLO	F 42	65150	665	13h37'	14h00'	Manœuvre d'exploitation	23	0,23
45	10/03/2015	S/S NDOLO	F 1	65150	650	13h37'	14h00'	Manœuvre d'exploitation	23	0,23
46	10/03/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	100	13h44'	15h47'	Alternance avec autres	123	0,19
47	10/03/2015	S/S NDOLO	F 38	65150	915	13h44'	15h10'	Surcharge	96	1,35
48	11/03/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	10h37'	16h00'	Delestage 13 MW DTO	323	0,50
49	11/03/2015	S/S NDOLO	F 38	65150	915	10h37'	21h00'	Delestage 13 MW DTO	623	8,75
50	11/03/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2340	14h 07'	18h45'	Delestage 15 MW DTO	515	18,50
51	11/03/2015	S/S GOMBE	F 25	65150	20	14h 07'	18h45'	Delestage 15 MW DTO	515	0,16
52	11/03/2015	S/S GOLF	F 838	65150	100	17h43'	17h45'	Manœuvre d'exploitation	2	0,00
53	11/03/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	22h25'	22h35'	Manœuvre d'exploitation	10	0,18
54	12/03/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	13h04'	20h38'	Delestage DTO	454	8,01
55	12/03/2015	S/S GOMBE	F 25	65150	20	14h00'	16h22'	Delestage DTO	142	0,04
56	12/03/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	14h00'	18h50'	Delestage DTO	290	2,23
57	12/03/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	100	14h01'	21h30'	Delestage DTO	449	0,69

58	12/03/2015	S/S NDOLO	F 38	65150	915	14h01'	21h30'	Delestage DTO	449	6,31
59	12/03/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	20h43'	21h35'	Manœuvre d'exploitation	52	0,92
60	12/03/2015	S/S GOMBE	F 25	65150	20	20h56'	21h48'	Surcharge	52	0,02
61	13/03/2015	S/S NDOLO	F 18	65150	1150	05h57'	17h45'	Surcharge	708	12,50
62	13/03/2015	S/S GOMBE	F 25	65150	20	06h48'	08h47'	Delestage 20 MW DTO	179	0,05
63	13/03/2015	S/S NDOLO	F 38	65150	915	14h15'	18h25'	Delestage 15 MW DTO	250	3,51
64	13/03/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	100	14h15'	23h45'	Delestage 15 MW DTO	570	0,87
65	13/03/2015	S/S GOMBE	F 1	65150	310	14h45'	14h47'	Manœuvre d'exploitation	2	0,01
66	13/03/2015	S/S GOMBE	F 2	65150	100	14h45'	14h47'	Manœuvre d'exploitation	2	0,00
67	13/03/2015	S/S GOMBE	F 38	65150	915	15h45'	16h00'	Manœuvre d'exploitation	15	0,21
68	14/03/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2340	13h05'	17h18'	Delestage 70 MW DTO	253	9,09
69	14/03/2015	S/S GOMBE	F 25	65150	20	13h05'	17h18'	Delestage 70 MW DTO	253	0,08
70	14/03/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	13h05'	17h18'	Delestage 70 MW DTO	253	1,94
71	14/03/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2340	07h25'	07h27'	Manœuvre de changement JDB	2	0,07
72	15/03/2015	S/S GOMBE	F2	65150	20	07h25'	07h27'	Manœuvre de changement JDB	2	0,00
73	15/03/2015	S/S GOMBE	F 25	65150	20	07h25'	07h27'	Manœuvre de changement JDB	2	0,00
74	15/03/2015	S/S GOMBE	F25	65150	460	11h30'	11h35'	Manœuvre d'exploitation	5	0,04
75	15/03/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2340	11h30'	11h35'	Manœuvre de changement JDB	5	0,18
76	15/03/2015	S/S GOMBE	F 2	65150	100	11h30'	11h35'	Manœuvre de changement JDB	5	0,01
77	15/03/2015	S/S GOMBE	F 25	65150	20	14h10'	14h13'	Manœuvre d'exploitation	3	0,00
78	15/03/2015	S/S GOMBE	F 25	65150	20	12h40'	19h30'	Decharge Tfo II	410	0,13
79	16/03/2015	S/S GOLF	F 812	65150	260	13h48'	13h52'	Manœuvre d'exploitation	4	0,02
80	16/03/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	12h15'	18h07'	Delestage 20 MW DTO	352	6,21
81	16/03/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	100	12h15'	24h00'	Delestage 20 MW DTO	705	1,08
82	16/03/2015	S/S NDOLO	F 1	65150	310	18h10'	18h39'	Delestage 20 MW DTO	29	0,14
83	16/03/2015	S/S GOLF	F820	65150	630	18h10'	19h35'	Delestage 20 MW DTO	145	1,40
84	16/03/2015	S/S GOLF	F 826	65150	1150	20h40'	20h43'	Manœuvre d'exploitation	3	0,05
85	17/03/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	100	09h55'	10h00'	Decharge Tfo II	5	0,01
86	17/03/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	100	09h55'	18h15'	Decharge Tfo II	515	0,79
87	17/03/2015	S/S GOMBE	F 25	65150	20	15h37'	22h15'	Decharge 10 MW DTO	398	0,12
88	17/03/2015	S/S GOMBE	F 37	65150	404	15h37'	16h20'	Decharge 10 MW DTO	43	0,27
89	17/03/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	15h37'	22h25'	Decharge 10 MW DTO	408	3,13
100	17/03/2015	S/S CDA	F 920	65150	93	16h05'	17h25'	Alternance du delestage	80	0,11

101	17/03/2015	S/S CDA	F 4	65150	510	16h05'	22h30'	Alternance du delestage	385	3,01
102	17/03/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	17h00'	23h50'	Delestage 10 MW DTO	410	4,18
103	17/03/2015	S/S NDOLO	F 1	65150	310	17h40'	22h30'	Delestage 10 MW DTO	290	1,38
104	18/03/2015	S/S NDOLO	F 38	65150	915	07h58	21h00'	Delestage 10 MW DTO	782	10,98
105	18/03/2015	S/S GOMBE	F 25	65150	20	10h10'	24h35'	Delestage 10 MW DTO	865	0,27
106	18/03/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	10h10'	24h35'	Delestage 10 MW DTO	865	6,64
107	18/03/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	100	13h26'	20h28'	Delestage 10 MW DTO	422	0,65
108	18/03/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2340	13h23'	13h35'	Delestage 10 MW DTO	12	0,43
109	18/03/2015	S/S GOLF	F 820	65150	630	15h22'	23h22'	Delestage 11 MW DTO	480	4,64
110	18/03/2015	S/S CDA	F 4	65150	510	15h28'	23h22'	Manœuvre d'exploitation	494	3,87
111	19/03/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2340	05h23'	05h25'	Manœuvre d'exploitation	2	0,07
112	19/03/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2340	08h25'	23h00'	Delestage 7 MW DTO	875	31,43
113	19/03/2015	S/S GOLF	F 38	65150	915	11h51'	18h08'	Delestage 10 MW DTO	377	5,29
114	19/03/2015	S/S GOLF	F 820	65150	630	12h00'	16h20'	Delestage 10 MW DTO	260	2,51
115	19/03/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	12h00'	12h01'	Delestage 10 MW DTO	1	0,02
116	19/03/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	15h16	22h35'	Delestage 10 MW DTO	441	0,14
117	19/03/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	15h16'	22h10'	Delestage 10 MW DTO	414	3,18
118	19/03/2015	S/S CDA	F 4	65150	510	15h55'	22h40'	Delestage 10 MW DTO	405	3,17
119	20/03/2015	S/S GOMBE	F 25	65150	20	11h00'	13h26'	Delestage 10 MW DTO	146	0,04
120	20/03/2015	S/S CDA	F 919	65150	980	11h10'	13h40'	Delestage 10 MW DTO	150	2,26
121	20/03/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	100	11h30'	16h00'	Delestage 15 MW DTO	270	0,41
122	20/03/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	11h30'	20h00'	Delestage 15 MW DTO	510	0,78
123	20/03/2015	S/S NDOLO	F 38	65150	915	11h30'	17h40'	Delestage 15 MW DTO	370	5,20
124	20/03/2015	S/S GOMBE	F 25	65150	20	16h17'	22h32'	Delestage 25 MW DTO	375	0,12
125	20/03/2015	S/S GOLF	F920	65150	93	16h45'	18h35'	Delestage 25 MW DTO	110	0,16
126	20/03/2015	S/S GOLF	F 820	65150	630	18h10'	24h30'	Delestage 15 MW DTO	380	3,67
127	20/03/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	19h10'	22h32'	Delestage 15 MW DTO	202	1,55
128	21/03/2015	S/S GOMBE	F 15	65150	375	01h05'	01h32'	Manœuvre d'exploitation	27	0,16
129	21/03/2015	S/S NDOLO	F 16	65150	100	05h25'	07h28'	Delestage 30 MW DTO	123	0,19
130	21/03/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	100	05h25'	18h30'	Delestage 30 MW DTO	785	1,20
131	21/03/2015	S/S NDOLO	F4	65150	100	08h00'	09h10'	Manœuvre d'exploitation	130	0,20
132	21/03/2015	S/S NDOLO	F 920	65150	93	13h35'	19h43'	Delestage DTO	128	0,18
133	21/03/2015	S/S GOLF	F2 5	65150	20	13h50'	23h51'	Delestage DTO	581	0,18

134	22/03/2015	S/S GOLF	F 820	65150	630	07h25'	17h35'	Delestage 10 MW DTO	610	5,90
135	22/03/2015	S/S GOMBE	F 25	65150	20	21h45'	22h03'	Delestage 10 MW DTO	18	0,01
136	23/03/2015	S/S GOLF	F 820	65150	630	06h37'	22h30'	Delestage 10 MW DTO	953	9,22
137	23/03/2015	S/S NDOLO	F 826	65150	1150	10h02'	10h10'	Delestage 15 MW DTO	8	0,14
138	23/03/2015	S/S NDOLO	F 37	65150	20	12h32'	13h55'	Delestage 9 MW DTO	145	0,04
139	23/03/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	12h40'	13h10'	Delestage 9 MW DTO	30	0,53
140	23/03/2015	S/S GOLF	F 820	65150	630	12h40'	13h10'	Delestage 9 MW DTO	24	0,23
141	23/03/2015	S/S GOMBE	F16	65150	605	12h40'	24h50'	Delestage 9 MW DTO	730	6,78
142	23/03/2015	S/S GOMBE	F38	65150	915	12h40'	24h50'	Delestage 9 MW DTO	730	10,25
143	24/03/2015	S/S GOMBE	F37	65150	404	14h59'	15h18'	Delestage 15 MW DTO	139	0,86
144	24/03/2015	S/S GOMBE	F1	65150	310	14h59'	15h18'	Delestage 15 MW DTO	139	0,66
145	24/03/2015	S/S GOMBE	F16	65150	605	13h01'	20h00'	Delestage 15 MW DTO	419	3,89
146	24/03/2015	S/S GOLF	F824	65150	590	15h55'	16h35'	Delestage 15 MW DTO	40	0,36
147	24/03/2015	S/S GOLF	F824	65150	590	15h58'	16h55'	Delestage 15 MW DTO	57	0,52
148	24/03/2015	S/S GOLF	F826	65150	590	15h58'	16h55'	Delestage 15 MW DTO	57	0,52
149	24/03/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	18h30'	21h50'	Delestage 15 MW DTO	200	0,06
150	24/03/2015	S/S GOLF	F820	65150	630	19h34'	22h07'	Delestage 30 MW DTO	153	1,48
151	24/03/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	23h17'	23h20'	Manœuvre d'exploitation	3	0,00
152	24/03/2015	S/S NDOLO	F15	65150	785	23h54'	23h57'	Manœuvre d'exploitation	3	0,04
153	25/03/2015	S/S NDOLO	F23	65150	400	08h28'	09h08'	Delestage 40 MW DTO	40	0,25
154	25/03/2015	S/S GOMBE	F37	65150	440	09h50'	15h05'	Delestage 40 MW DTO	315	2,13
155	25/03/2015	S/S GOLF	F25	65150	20	09h50'	11h20'	Delestage 40 MW DTO	140	0,04
156	25/03/2015	S/S GOMDE	F1	65150	310	09h50'	15h05'	Delestage 40 MW DTO	315	1,50
157	25/03/2015	S/S GOLF	F820	65150	630	09h50'	18h20'	Delestage 40 MW DTO	535	5,17
158	25/03/2015	S/S GOMBE	F826	65150	1150	09h50'	11h10'	Delestage 40 MW DTO	140	2,47
159	25/03/2015	S/S NDOLO	F816	65150	250	12h30'	12h40'	Delestage 40 MW DTO	10	0,04
160	25/03/2015	S/S CDA	F916	65150	540	12h40'	17h42'	Delestage 40 MW DTO	302	2,50
161	25/03/2015	S/S NDOLO	F 9	65150	100	17h03'	17h08'	Manœuvre d'exploitation	5	0,01
162	26/03/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	07h55'	17h14'	Decharge 15 MW DTO	559	0,17
163	26/03/2015	S/S NDOLO	F4	65150	100	23h15'	00h01'	Delestage 85 MW DTO	46	0,07
164	26/03/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	150	23h15'	00h01'	Delestage 85 MW DTO	46	0,11
165	26/03/2015	S/S GOMBE	F38	65150	915	23h15'	00h01'	Delestage 85 MW DTO	46	0,65
166	26/03/2015	S/S CDA	F4	65150	520	23h15'	24h50'	Delestage 85 MW DTO	155	1,24

167	26/03/2015	S/S GOLF	F 820	65150	630	23h10'	24h01'	Delestage 85 MW DTO	51	0,49
168	26/03/2015	S/S GOMBE	F 8	65150	2340	23h20'	24h50'	Delestage 85 MW DTO	90	3,23
169	26/03/2015	S/S CDA	F 15	65150	785	23h45'	24h05'	Manœuvre d'exploitation	20	0,24
170	27/03/2015	S/S GOMBE	F 25	65150	20	10h30'	10h37'	Manœuvre d'exploitation	7	0,00
171	27/03/2015	S/S GOMBE	F 37	65150	440	12h00'	13h00'	Delestage 10 MW DTO	60	0,41
172	27/03/2015	S/S GOMBE	F 53	65150	300	13h50'	13h53'	Delestage 26 MW DTO	3	0,01
173	27/03/2015	S/S GOMBE	F 26	65150	500	17h30'	17h37'	Delestage urgent de 60 MW DT	7	0,05
174	27/03/2015	S/S NDOLO	F 42	65150	665	18h50'	19h38'	Delestage urgent de 60 MW DT	48	0,49
175	27/03/2015	S/S NDOLO	F 1	65150	650	10h15'	23h45'	reliant G28	48	0,48
176	28/03/2015	S/S GOMBE	F53	65150	300	10h35'	10h36'	Inconnue	1	0,00
177	28/03/2015	S/S GOMBE	F16	65150	605	16h55'	20h00'	Delestage 20 MW DTO	185	1,72
178	28/03/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	16h55'	24h00'	Delestage 20 MW DTO	425	0,65
179	29/03/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	01h01'	01h25'	Manœuvre d'exploitation	24	0,01
180	29/03/2015	S/S NDOLO	F1	65150	650	10h30'	19h43'	Travaux de securisation de cabl	553	5,52
181	29/03/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	10h30'	19h43'	entre les cabines sica- kincar- b	553	5,64
182	29/03/2015	S/S GOMBE	F53	65150	300	14h26'	14h27'	Manœuvre d'exploitation	1	0,00
183	29/03/2015	S/S GOMBE	F8	65150	2340	15h10'	16h10'	Manœuvre d'exploitation	60	2,16
184	29/03/2015	S/S GOMBE	F26	65150	605	18h34'	19h04'	Delestage 20 MW DTO	30	0,28
185	29/03/2015	S/S NDOLO	F1	65150	650	20h35'	20h45'	Delestage 20 MW DTO	10	0,10
186	29/03/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	20h35'	20h45'	Delestage 20 MW DTO	10	0,10
187	30/03/2015	S/S CDA	F919	65150	980	02h10'	17h00'	PS MT dans la consesion onatra	290	4,36
188	30/03/2015	S/S GOMBE	F16	65150	605	07h20'	24h35'	Delestage 35 MW DTO	1035	9,61
189	30/03/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	07h20'	17h58'	Delestage 35 MW DTO	638	0,98
190	30/03/2015	S/S GOMBE	F16	65150	605	11h35'	23h30'	Delestage 35 MW DTO	715	6,64
191	30/03/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	13h34'	13h36'	Delestage 10 MW DTO	2	0,00
192	30/03/2015	S/S NDOLO	F1	65150	650	14h00'	16h34'	Delestage 10 MW DTO	154	1,54
193	30/03/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	14h00'	16h34'	Delestage 10 MW DTO	154	1,57
194	30/03/2015	S/S GLF	F820	65150	630	15h51'	15h33'	Delestage 20 MW DTO	169	1,63
195	30/03/2015	S/S GOMBE	F38	65150	820	15h51'	18h40'	Delestage 20 MW DTO	45	0,57
196	31/03/2015	S/S GOMBE	F8	65150	2340	01h23'	02h00'	Delestage 20 MW DTO	37	1,33
197	31/03/2015	S/S GOMBE	F8	65150	2340	02h51'	03h30'	Delestage 20 MW DTO	39	1,40
198	31/03/2015	S/S GOMBE	F5	65150	460	06h45'	08h20'	Delestage 15 MW DTO	145	1,02
199	31/03/2015	S/S GOMBE	F8	65150	2340	07h50'	07h52'	Delestage 15 MW DTO	2	0,07

200	31/03/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	09h33'	17h45'	Delestage 10 MW DTO	492	0,15
201	31/03/2015	S/S CDA	F904	65150	600	09h48'	10h50'	Delestage 10 MW DTO	62	0,57
202	31/03/2015	S/S NDOLO	F16	65150	100	12h59'	19h07'	Delestage 10 MW DTO	368	0,56
203	31/03/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	12h59'	14h10'	Delestage 10 MW DTO	71	0,11
204	31/03/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	12h50'	13h15'	Delestage 10 MW DTO	25	0,44
205	31/03/2015	S/S GOLF	F820	65150	630	12h50'	22h50'	Delestage 10 MW DTO	600	5,80
206	31/03/2015	S/S GOLF	F5	65150	915	12h50'	13h15'	Delestage 10 MW DTO	25	0,35
207	31/03/2015	S/S GOMBE	F1	65150	650	15h10'	15h25'	Surcharge	15	0,15
208	31/03/2015	S/S GOMBE	F42	65150	665	15h10'	15h35'	Manœuvre d'exploitation	24	0,24
									<b>42191</b>	<b>351,87</b>

**D.I. 1,7**

Nombre de feeder alimentant le secteur **69**

**Fréquence 3,01**

**Arrondi 3**

**Période: Avril 2015**

Item	Date	Injecteur	Organe	Puissance Souscrite (kW)		Heure		Cause	D.I (en min)	Facteur M
				Secteur	Organe	App	Rétabli.			
1	01/04/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	16h47'	21h10'	Alternance du delestage	263	0,08
2	01/04/2015	S/S GOLF	F820	65150	630	17h05'	23h10'	Alternance du delestage	365	3,53
3	01/04/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	17h05'	17h35'	Alternance du delestage	30	0,53
4	01/04/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	17h45'	22h15'	Alternance du delestage	270	2,76
5	01/04/2015	S/S NDOLO	F1	65150	650	17h45'	22h15'	Alternance du delestage	270	2,69
6	01/04/2015	S/S NDOLO	F39	65150	1000	12h00'	12h55'	Alternance du delestage	285	4,37
7	01/04/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	20h00'	23h08'	Manœuvre d'exploitation	8	0,14
8	02/04/2015	S/S GOMBE	F37	65150	404	20h45'	12h06'	Delestage 16 MW DTO	81	0,50
9	02/04/2015	S/S NDOLO	F1	65150	650	10h45'	15h00'	Delestage 16 MW DTO	255	2,54
10	02/04/2015	S/S CDA	F920	65150	93	10h45'	13h32'	Delestage 16 MW DTO	167	0,24
11	02/04/2015	S/S GOLF	F820	65150	630	10h45'	21h12'	Delestage 16 MW DTO	627	6,06
12	02/04/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	10h45'	11h00'	Delestage 16 MW DTO	15	0,26
13	02/04/2015	S/S NDOLO	F 1	65150	650	16h30'	20h50'	Alternance du delestage	260	2,59
14	02/04/2015	S/S NDOLO	F39	65150	1000	16h30'	24h35'	Alternance du delestage	485	7,44

15	02/04/2015	S/GOLF	F826	65150	1150	23h00'	23h17'	Manœuvre d'exploitation	17	0,30
16	03/04/2015	S/S NDOLO	F25	65150	20	05h55'	24h55'	Delestage 35 MW DTO	1140	0,35
17	03/04/2015	S/S GOMBE	F1	65150	310	10h02'	15h46'	Delestage 15 MW DTO	344	1,64
18	03/04/2015	S/S GOMBE	F12	65150	120	15h02'	15h04'	Delestage 15 MW DTO	2	0,00
19	03/04/2015	S/S GOMBE	F12	65150	120	15h10'	15h15'	Delestage 15 MW DTO	5	0,01
20	03/04/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	15h10'	15h25'	Delestage 15 MW DTO	5	0,00
21	03/04/2015	S/S GOLF	F820	65150	630	19h15'	22h25'	Delestage 15 MW DTO	190	1,84
22	03/04/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	19h10'	21h14'	Alternance du delestage	124	1,27
23	03/04/2015	S/S GOMBE	F1	65150	120	19h10'	21h14'	Alternance du delestage	124	0,23
24	04/04/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	07h20'	15h03'	Delestage 20 MW DTO	463	0,71
25	04/04/2015	S/S CDA	F12	65150	986	12h18'	16h26'	Intervention sur la filiere	248	3,75
26	04/04/2015	S/S GOMBE	F37	65150	440	12h50'	13h06'	Manœuvre d'exploitation	16	0,11
27	04/04/2015	S/S GOMBE	F37	65150	440	16h16'	16h27'	Manœuvre d'exploitation	11	0,07
28	04/04/2015	S/S NDOLO	F39	65150	1000	16h53'	21h20'	Manœuvre d'exploitation	262	4,02
29	04/04/2015	S/S NDOLO	F1	65150	650	18h24'	22h30'	Delestage 20 MW DTO	246	2,45
30	04/04/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	18h24'	22h30'	Delestage 20 MW DTO	246	2,51
31	04/04/2015	S/S GOMBE	F8	65150	2340	20h10'	20h35'	Intervention à la centrale de Zo	20	0,72
32	04/04/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	20h10'	24h55'	Intervention à la centrale de Zo	285	0,09
33	05/04/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	10h55'	20h15'	Delestage 15 MW DTO	680	1,04
34	05/04/2015	S/S GOLF	F814	65150	560	11h15'	15h55'	Delestage 15 MW DTO	40	0,34
35	05/04/2015	S/S GOLF	F805	65150	325	11h15'	15h55'	Delestage 15 MW DTO	40	0,20
36	05/04/2015	S/S GOLF	F818	65150	490	16h40'	16h45'	Monoeuvre d'exploitation	5	0,04
37	05/04/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	17h00'	18h32'	Delestage DTO	92	0,03
38	05/04/2015	S/S GOLF	F38	65150	915	18h17'	18h50'	Manœuvre d'exploitation	23	0,32
39	06/04/2015	S/S GOLF	F20	65150	400	11h32'	11h36'	Delestage Tfo II	4	0,02
40	06/04/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	11h36'	13h15'	Manœuvre d'exploitation	99	0,03
41	06/04/2015	S/S NDOLO	F38	65150	915	13h27'	15h12'	Delestage 25 MW DTO	105	1,47
42	06/04/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	13h27'	13h35'	Delestage 25 MW DTO	8	0,01
43	07/04/2015	S/S GOLF	F805	65150	325	08h08'	08h14'	Delestage 25 MW DTO	6	0,03
61	07/04/2015	S/S GOMBE	F37	65150	404	12h15'	13h24'	Delestage 15 MW DTO	69	0,43
62	07/04/2015	S/S GOMBE	F1	65150	650	12h15'	16h59'	Delestage 15 MW DTO	284	2,83
63	07/04/2015	S/S NDOLO	F39	65150	1000	18h30'	22h10'	Alternance du delestage	220	3,38
64	07/04/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	18h45'	22h55'	Alternance du delestage	250	2,55



65	07/04/2015	S/S NDOLO	F1	65150	650	18h45'	22h52'	Alternance du delestage	247	2,46
66	07/04/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	21h55'	23h40'	Alternance du delestage	105	0,16
67	08/04/2015	S/S GOLF	F20	65150	400	24h15'	24h25'	Manœuvre d'exploitation	10	0,06
68	08/04/2015	S/S GOMBE	F38	65150	820	10h01'	12h10'	Delestage 15 MW DTO	129	1,62
70	08/04/2015	S/S GOLF	F20	65150	400	13h02'	13h10'	Decharge Tfo II	8	0,05
71	08/04/2015	S/S GOMBE	F37	65150	440	13h15'	13h30'	Surcharge	15	0,10
72	08/04/2015	S/S GOLF	F820	65150	630	13h35'	21h06'	Delestage 12 MW DTO	451	4,36
73	08/04/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	13h35'	14h00'	Delestage 15 MW DTO	25	0,44
75	08/04/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	17h30'	19h33'	Delestage 15 MW DTO	123	1,26
76	08/04/2015	S/S NDOLO	F1	65150	570	17h30'	19h33'	Delestage 15 MW DTO	123	1,08
77	08/04/2015	S/S NDOLO	F39	65150	1000	17h30'	19h33'	Delestage 15 MW DTO	123	1,89
78	08/04/2015	S/S GOMBE	F37	65150	440	18h20'	18h22'	Manœuvre d'exploitation	2	0,01
79	08/04/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	21h16'	21h19'	Manœuvre d'exploitation	3	0,05
80	09/04/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	17h00'	18h30'	Delestage 15 MW DTO	150	1,53
81	09/04/2015	S/S NDOLO	F1	65150	650	17h00'	18h30'	Delestage 15 MW DTO	150	1,50
82	09/04/2015	S/S NDOLO	F39	65150	1000	17h00'	18h30'	Delestage 15 MW DTO	150	2,30
85	10/04/2015	S/S GOLF	F818	65150	490	09h37'	10h10'	Manœuvre d'exploitation	33	0,69
86	10/04/2015	S/S GOMBE	F37	65150	440	12h28'	14h00'	Delestage 9 MW DTO	92	1,14
87	10/04/2015	S/S GOMBE	F1	65150	570	12h28'	15h17'	Delestage 9 MW DTO	169	0,12
88	10/04/2015	S/S NDOLE	F9	65150	100	13h18'	13h32'	Decharge 10 MW DTO	14	0,61
89	10/04/2015	S/S GOMBE	F38	65150	820	13h20'	20h00'	Decharge 10 MW DTO	400	8,51
100	10/04/2015	S/S GOMBE	F8	65150	2340	13h20'	24h36'	Decharge 10 MW DTO	676	0,47
101	10/04/2015	S/S GOLF	F818	65150	490	13h22'	13h35'	Manœuvre d'exploitation	13	0,10
103	10/04/2015	S/S GOLF	F820	65150	630	16h10'	22h00'	Delestage 10 MW DTO	350	1,24
104	10/04/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	19h47'	21h55'	Delestage 10 MW DTO	128	1,31
105	10/04/2015	S/S NDOLE	F39	65150	1000	19h47'	21h55'	Delestage 10 MW DTO	128	1,96
106	11/04/2015	S/S GOMBE	F1	65150	570	19h47'	21h55'	Delestage 10 MW DTO	128	0,35
107	12/04/2015	S/S GOLF	F805	65150	325	14h20'	15h00'	Decharge Tfo I	40	0,10
108	12/04/2015	S/S GOMBE	F1	65150	570	13h23'	13h35'	Manœuvre d'exploitation	20	0,17
109	12/04/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	18h40'	19h00'	Manœuvre d'exploitation	20	0,20
111	13/04/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	08h52'	11h15'	Manœuvre d'exploitation	143	1,46
112	13/04/2015	S/S NDOLO	F1	65150	570	08h52'	11h15'	Pertubation à la cabine Nguizar	143	2,23
113	13/04/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	08h52'	08h25'	Pertubation à la cabine Nguizar	255	0,39

115	13/04/2015	S/S CDA	F904	65150	700	13h13'	14h03'	Surcharge	50	0,13
116	13/04/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	22h00	22h12'	Surcharge	12	0,36
117	13/04/2015	S/S NDOLO	F1	65150	570	22h00'	22h35'	Surcharge	35	0,90
118	14/04/2015	S/S GOLF	F5	65150	460	05h20'	07h03'	Delestage 25 MW DTO	103	3,19
119	14/04/2015	S/S NDOLO	F4	65150	100	07h48'	15h20'	Decharge Tfo ii CDA	452	0,69
120	14/04/2015	S/S CDA	F920	65150	93	07h48'	15h20'	Decharge Tfo ii CDA	452	0,58
121	14/04/2015	S/S CDA	F919	65150	980	08h33'	15h20'	Decharge Tfo ii CDA	403	5,81
122	14/04/2015	S/S CDA	F101	65150	250	08h35'	15h00'	Decharge Tfo ii CDA	386	1,29
123	14/04/2015	S/S CDA	F904	65150	700	09h25'	15h00'	Decharge Tfo ii CDA	335	0,05
124	14/04/2015	S/S CDA	F905	65150	650	17h40'	17h45'	Manœuvre d'exploitation	5	0,05
125	14/04/2015	S/S CDA	F916	65150	540	17h40'	17h45'	Chargement de JDB	5	0,04
126	14/04/2015	S/S CDA	F915	65150	350	17h40'	17h45'	Chargement de JDB	5	0,03
127	14/04/2015	S/S NDOLO	F18	65150	1150	17h40'	17h45'	Chargement de JDB	5	0,09
128	14/04/2015	S/S NDOLO	F4	65150	100	17h40'	17h45'	Chargement de JDB	5	0,02
129	14/04/2015	S/S NDOLO	F42	65150	100	18h44'	19h00'	Manœuvre d'exploitation	16	0,02
130	14/04/2015	S/S NDOLO	F1	65150	570	18h44'	19h00'	Manœuvre d'exploitation	16	1,44
131	15/04/2015	S/S GOMBE	F14	65150	220	22h30'	01h15'	Pc MT entre mozart - prince cha	165	0,56
134	17/04/2015	S/S GOLF	F824	65150	590	10h40'	10h46'	Pertubation G7	6	3,36
135	17/04/2015	S/S GOLF	F837	65150	1000	10h59'	17h10'	Manœuvre d'exploitation	371	4,53
136	17/04/2015	S/S CDA	F101	65150	200	11h35'	16h30'	Delestage 13 MW DTO	295	0,91
137	17/04/2015	S/S CDA	F102	65150	880	11h35'	16h30'	Delestage 13 MW DTO	295	0,43
138	17/04/2015	S/S CDA	F916	65150	540	11h35'	12h07'	Delestage 13 MW DTO	32	0,27
140	17/04/2015	S/S GOLF	F838	65150	100	11h42'	12h37'	Delestage 13 MW DTO	56	0,09
141	17/04/2015	S/S CDA	F816	65150	540	12h53'	13h53'	Delestage 13 MW DTO	60	0,06
142	17/04/2015	S/S CDA	F4	65150	510	13h43'	13h50'	Delestage 13 MW DTO	7	0,02
143	17/04/2015	S/S GOLF	F824	65150	590	14h30'	14h32'	Manœuvre d'exploitation	2	3,19
144	17/04/2015	S/S NDOLO	F16	65150	100	16h22'	22h14'	Decharge Tfo II	352	0,01
145	17/04/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	16h54'	16h59'	Decharge Tfo II	5	12,44
146	18/04/2015	S/S GOLF	F820	65150	630	11h45'	23h35'	Remplacement disjoncteur MT	705	0,12
147	19/04/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	12h45'	12h52'	Brulure JDBT	12	0,00
148	20/04/2015	S/S GOMBE	F25	65150	20	18h08'	18h15'	Manœuvre d'exploitation	7	0,12
149	20/04/2015	S/S NDOLO	F16	65150	100	15h14'	21h40'	Alternance du delestage	389	0,00
150	20/04/2015	S/S NDOLO	F1	65150	570	15h13'	15h15'	Manœuvre d'exploitation	2	0,09

151	21/04/2015	S/S CDA	F12	65150	986	16h30'	16h40'	Manœuvre d'exploitation	10	4,89
152	21/04/2015	S/S NDOLO	F16	65150	100	12h00'	13h23'	Delestage 20 MW DTO	323	0,23
153	21/04/2015	S/S GOLF	F805	65150	325	14h32'	17h00'	Alternance du delestage	148	0,07
154	21/04/2015	S/S GOMBE	F38	65150	915	16h35'	16h50'	Manœuvre d'exploitation	15	1,11
155	22/04/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	19h20'	20h39'	Manœuvre d'exploitation	79	1,02
156	22/04/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	08h15'	09h55'	Delestage DTO	100	0,62
157	22/04/2015	S/S CDA	F106	65150	507	11h25'	12h30'	Delestage 4 MW DTO	61	2,23
158	22/04/2015	S/S GOLF	F812	65150	260	12h24'	17h10'	Delestage 4 MW DTO	286	0,05
159	22/04/2015	S/S NDOLO	F4	65150	100	14h58'	15h10'	Manœuvre d'exploitation	12	0,02
160	22/04/2015	S/S NDOLO	F42	65150	570	15h10'	15h25'	Manœuvre d'exploitation	15	0,61
161	23/04/2015	S/S GOLF	F838	65150	100	16h40'	17h50'	Manœuvre d'exploitation	70	0,02
	23/04/2015	S/S GOLF	F814	65150	560	09h18'	09h33'	Manœuvre d'exploitation	15	0,36
	23/04/2015	S/S GOLF	F818	65150	490	09h51'	10h33'	Manœuvre d'exploitation	42	1,32
	23/04/2015	S/S GOLF	F824	65150	590	11h15'	14h00'	Manœuvre d'exploitation	175	0,02
	23/04/2015	S/S GOLF	F805	65150	325	11h38'	14h40'	Manœuvre d'exploitation	2	0,35
	23/04/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	12h00'	13h10'	Manœuvre d'exploitation	70	0,07
	24/04/2015	S/S GOMBE	F38	65150	915	15h31'	15h35'	Manœuvre d'exploitation	4	0,10
	24/04/2015	S/S GOLF	F837	65150	1000	13h46'	13h55'	Surcharge	7	0,11
	24/04/2015	S/S GOLF	F838	65150	100	13h46'	13h55'	Surcharge	7	0,37
	24/04/2015	S/S GOMBE	F15	65150	375	19h05'	23h08'	Surcharge	243	0,07
	25/04/2015	S/S GOMBE	F12	65150	120	14h35'	14h48'	Manœuvre d'exploitation	13	0,07
	26/04/2015	S/S CDA	F904	65150	700	08h00'	08h40'	Manœuvre d'exploitation	40	0,05
	26/04/2015	S/S PARLEMENT	F1138B	65150	1750	17h40'	17h45'	Manœuvre d'exploitation	5	0,21
	26/04/2015	S/S CDA	F904	65150	700	17h45'	17h53'	Manœuvre d'exploitation	8	0,54
	26/04/2015	S/S CDA	F916	65150	540	19h23'	20h13'	Surcharge	50	0,04
	26/04/2015	S/S CDA	F916	65150	540	23h25'	23h30'	Manœuvre d'exploitation	5	2,88
	27/04/2015	S/S NDOLO	F16	65150	100	09h12'	15h00'	Decharge Tfo II	348	0,16
	27/04/2015	S/S NDOLO	F9	65150	100	10h45'	12h30'	Decharge Tfo II	105	0,08
	27/04/2015	S/S GOLF	F812	65150	260	13h27'	14h20'	Delestage 4 MW DTO	53	0,19
	27/04/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	13h25'	14h13'	Alternance du delestage	48	0,49
	27/04/2015	S/S NDOLO	F1	65150	570	13h25'	14h03'	Alternance du delestage	48	0,04
	27/04/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	15h25'	15h30'	Alternance du delestage	5	0,05
	27/04/2015	S/S NDOLO	F1	65150	570	15h25'	15h30'	Alternance du delestage	5	0,13

	27/04/2015	S/S CDA	F106	65150	507	06h39'	06h54'	Manœuvre d'exploitation	15	0,05
	28/04/2015	S/S GOLF	F824	65150	590	10h18'	10h24'	Manœuvre d'exploitation	6	6,75
	28/04/2015	S/S NDOLO	F16	65150	100	12h05'	00h30'	Surcharge	745	0,02
	28/04/2015	S/S CDA	F4	65150	510	12h45'	12h55'	Manœuvre d'exploitation	10	0,04
	28/04/2015	S/S GOLF	F20	65150	330	18h30'	18h35'	Manœuvre d'exploitation	5	5,20
	29/04/2015	S/S NDOLO	F1	65150	570	08h44'	01h50'	Delestage 40 MW DTO	1026	8,98
	29/04/2015	S/S NDOLO	F39	65150	1000	20h10'	23h00'	Delestage 10 MW DTO	170	10,59
	29/04/2015	S/S CDA	F18	65150	865	09h00'	23h35'	Decharge Tfo 1	690	0,31
	29/04/2015	S/S NDOLO	F42	65150	665	12h00'	12h23'	Manœuvre d'exploitation	23	4,29
	29/04/2015	S/S CDA	F4	65150	510	14h34'	21h53'	Decharge 15 MW DTO	420	1,69
	29/04/2015	S/S CDA	F920	65150	93	14h34'	18h10'	Decharge 15 MW DTO	216	0,06
	29/04/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	16h40'	17h20'	Decharge 15 MW DTO	40	3,53
162	29/04/2015	S/S GOLF	F820	65150	630	16h40'	20h00'	Decharge 15 MW DTO	200	1,93
163	29/04/2015	S/S GOLF	F824	65150	590	16h40'	20h00'	Decharge 15 MW DTO	200	1,81
164	29/04/2015	S/S GOMBE	F37	65150	440	19h37'	00h27'	Decharge Tfo 1	230	1,55
165	29/04/2015	S/S GOLF	F38	65150	690	19h27'	21h24'	Decharge Tfo 1	107	1,13
166	29/04/2015	S/S GOLF	F826	65150	1150	20h06'	20h10'	Manœuvre d'exploitation	4	0,07
									<b>25190</b>	<b>213,97</b>

**D.I.** **1,3**

Nombre de feeder alimentant le secteur **69**

**Fréquence** **2,41**

**Arrondi à** **2**