

## RELEVÉ DÉTAILLÉ DES INCIDENTS ET INTERRUPTIONS - SECTEUR DE LIMETE A KINSHASA

Période: Février 2015

| Item | Date       | Injecteur    | Organe     | Puissance Souscrite (kW) |        | Heure  |          | Cause                   | D.I (en min) | Facteur M |
|------|------------|--------------|------------|--------------------------|--------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
|      |            |              |            | Secteur                  | Organe | App    | Rétabli. |                         |              |           |
| 1    | 01/02/2015 | S/S LIMETE   | F72A       | 62914                    | 740    | 06h40' | 13h45'   | Decharge 120 MW DTO     | 425          | 5,00      |
| 2    | 01/02/2015 | S/S LIMETE   | F72B       | 62914                    | 740    | 06h40' | 13h45'   | Decharge 120 MW DTO     | 425          | 5,00      |
| 3    | 01/02/2015 | S/S LIMETE   | F64        | 62914                    | 20     | 06h40' | 13h45'   | Decharge 120 MW DTO     | 425          | 0,14      |
| 4    | 01/02/2015 | S/S LIMETE   | F73        | 62914                    | 315    | 06h40' | 13h45'   | Decharge 120 MW DTO     | 425          | 2,13      |
| 5    | 01/02/2015 | S/S SENDWE   | F263       | 62914                    | 450    | 06h40' | 13h45'   | Decharge 120 MW DTO     | 420          | 3,00      |
| 6    | 01/02/2015 | S/S SENDWE   | F265       | 62914                    | 615    | 06h40' | 13h45'   | Decharge 120 MW DTO     | 413          | 4,04      |
| 7    | 01/02/2015 | S/S FUNA     | LIMINGA    | 62914                    | 1400   | 07h00' | 07h42'   | Decharge 120 MW DTO     | 42           | 0,93      |
| 8    | 01/02/2015 | S/S SENDWE   | F229       | 62914                    | 340    | 13h30' | 13h45'   | Alternance avec F 265   | 15           | 0,08      |
| 9    | 01/02/2015 | S/S SENDWE   | F272       | 62914                    | 2880   | 21h12' | 22h03'   | Alternance avec F 265   | 51           | 2,33      |
| 10   | 01/02/2015 | S/S SENDWE   | F214       | 62914                    | 399    | 22h03' | 22h12'   | Manœuvre d'exploitation | 9            | 0,06      |
| 11   | 01/02/2015 | S/S SENDWE   | F214       | 62914                    | 399    | 22h22' | 22h32'   | Manœuvre d'exploitation | 10           | 0,06      |
| 12   | 01/02/2015 | S/S KINGABUA | F1668      | 62914                    | 100    | 07h25' | 13h38'   | Decharge du TFO II      | 373          | 0,59      |
| 13   | 02/02/2015 | S/S LIMETE   | F64        | 62914                    | 20     | 08h30' | 14h20'   | Delestage 15 MW DTO     | 350          | 0,11      |
| 14   | 02/02/2015 | S/S FUNA     | NOVATEX II | 62914                    | 75     | 08h45' | 10h30'   | Delestage 15 MW DTO     | 105          | 0,13      |
| 15   | 02/02/2015 | S/S LIMETE   | F73        | 62914                    | 315    | 09h06' | 14h20'   | Delestage 15 MW DTO     | 314          | 1,57      |
| 16   | 02/02/2015 | S/S SENDWE   | F214       | 62914                    | 320    | 09h45' | 10h06'   | Surcharge feeder        | 21           | 0,11      |
| 17   | 02/02/2015 | S/S LIMETE   | F72A       | 62914                    | 740    | 13h23' | 14h33'   | Surcharge feeder        | 70           | 0,82      |
| 18   | 02/02/2015 | S/S LIMETE   | F72B       | 62914                    | 740    | 13h23' | 14h33'   | Surcharge feeder        | 70           | 0,82      |
| 19   | 02/02/2015 | S/S SENDWE   | F 263      | 62914                    | 450    | 14h32' | 14h58'   | Delestage et alternance | 26           | 0,19      |
| 20   | 02/02/2015 | S/S LIMETE   | F 61       | 62914                    | 585    | 15h07' | 22h34'   | Delestage 10 MW DTO     | 447          | 4,16      |
| 21   | 02/02/2015 | S/S LIMETE   | F 74       | 62914                    | 2155   | 15h07' | 22h34'   | Surcharge feeder        | 447          | 15,31     |
| 22   | 02/02/2015 | S/S SENDWE   | F 229      | 62914                    | 340    | 15h07' | 20h30'   | Delestage 5 MW DTO      | 323          | 1,75      |
| 23   | 02/02/2015 | S/S LIMETE   | F 63A      | 62914                    | 570    | 15h58' | 22h34'   | Delestage 5 MW DTO      | 396          | 3,59      |
| 24   | 02/02/2015 | S/S LIMETE   | F 63B      | 62914                    | 760    | 15h48' | 18h45'   | Delestage 3 MW DTO      | 177          | 2,14      |
| 25   | 02/02/2015 | S/S LIMETE   | F72A       | 62914                    | 740    | 16h05' | 17h45'   | Surcharge feeder        | 100          | 1,18      |
| 26   | 03/02/2015 | S/S FUNA     | NOVATEX II | 62914                    | 75     | 08h55' | 16h58'   | Delestage 15 MW DTO     | 483          | 0,58      |
| 27   | 03/02/2015 | S/S LIMETE   | F 76       | 62914                    | 200    | 11h12' | 10h40'   | Manœuvre d'exploitation | 38           | 0,12      |
| 28   | 29/01/1900 | S/S LIMETE   | F 64       | 62914                    | 20     | 11h55' | 22h30'   | Manœuvre d'exploitation | 635          | 0,20      |

|    |            |              |               |       |      |        |        |                         |     |       |
|----|------------|--------------|---------------|-------|------|--------|--------|-------------------------|-----|-------|
| 29 | 03/02/2015 | S/S LIMETE   | F 73          | 62914 | 315  | 11h55' | 22h30' | Surcharge feeder        | 389 | 1,95  |
| 30 | 03/02/2015 | S/S LIMETE   | F 72A         | 62914 | 740  | 12h47' | 13h04' | Manœuvre d'exploitation | 17  | 0,20  |
| 31 | 03/02/2015 | S/S LIMETE   | F 72B         | 62914 | 740  | 12h58' | 13h04' | Manœuvre d'exploitation | 6   | 0,07  |
| 32 | 03/02/2015 | S/S FUNA     | LIMINGA       | 62914 | 1400 | 17h00' | 17h06' | Surcharge               | 6   | 0,13  |
| 33 | 03/02/2015 | S/S LIMETE   | F 61          | 62914 | 585  | 18h15' | 23h30' | Manœuvre d'exploitation | 315 | 2,93  |
| 34 | 03/02/2015 | S/S LIMETE   | F 74          | 62914 | 2155 | 18h15' | 23h20' | Manœuvre d'exploitation | 305 | 10,45 |
| 35 | 03/02/2015 | S/S LIMETE   | F 63A         | 62914 | 570  | 19h00' | 23h12' | Delestage 98 MW DTO     | 252 | 2,28  |
| 36 | 03/02/2015 | S/S LIMETE   | F 63B         | 62914 | 760  | 19h00' | 23h12' | Surcharge               | 252 | 3,04  |
| 37 | 03/02/2015 | S/S SENDWE   | F 263         | 62914 | 450  | 19h00' | 22h43' | Surcharge               | 223 | 1,60  |
| 38 | 03/02/2015 | S/S KINGABUA | F 1674        | 62914 | 825  | 19h17' | 19h45' | Surcharge               | 28  | 0,37  |
| 39 | 03/02/2015 | S/S LIMETE   | LIMINGA       | 62914 | 1400 | 20h10' | 21h57' | Manœuvre d'exploitation | 107 | 2,38  |
| 40 | 04/02/2015 | S/S FUNA     | NOVATEX II    | 62914 | 75   | 07h23' | 09h30' | Delestage 30 MW DTO     | 127 | 0,15  |
| 41 | 04/02/2015 | S/S LIMETE   | F 64          | 62914 | 20   | 07h37' | 23h45' | Alternance avec autres  | 368 | 0,12  |
| 42 | 04/02/2015 | S/S LIMETE   | F 73          | 62914 | 315  | 07h37' | 18h57' | Manœuvre d'exploitation | 620 | 3,10  |
| 43 | 04/02/2015 | S/S LIMETE   | F 72A         | 62914 | 740  | 14h00' | 16h30' | Delestage 30 MW DTO     | 150 | 1,76  |
| 44 | 04/02/2015 | S/S LIMETE   | F 72B         | 62914 | 740  | 14h00' | 16h30' | Delestage 30 MW DTO     | 150 | 1,76  |
| 45 | 04/02/2015 | S/S LIMETE   | F 63B         | 62914 | 760  | 14h00' | 24h00' | Delestage 30 MW DTO     | 600 | 7,25  |
| 46 | 04/02/2015 | S/S FUNA     | 107(croix rou | 62914 | 1690 | 15h45' | 19h05' | Delestage 30 MW DTO     | 230 | 6,18  |
| 47 | 04/02/2015 | S/S FUNA     | NOVATEX II    | 62914 | 75   | 18h30' | 22h18' | Delestage 30 MW DTO     | 228 | 0,27  |
| 48 | 04/02/2015 | S/S FUNA     | NOVATEX II    | 62914 | 75   | 18h30' | 22h18' | Delestage 30 MW DTO     | 228 | 0,27  |
| 49 | 04/02/2015 | S/S SENDWE   | F 272         | 62914 | 2880 | 19h05' | 23h50' | Manœuvre d'exploitation | 285 | 13,05 |
| 50 | 04/02/2015 | S/S LIMETE   | F72A          | 62914 | 740  | 19h40' | 19h42' | Delestage 10 MW DTO     | 2   | 0,02  |
| 51 | 04/02/2015 | S/S LIMETE   | F 72B         | 62914 | 740  | 19h40' | 19h42' | Delestage 10 MW DTO     | 2   | 0,02  |
| 52 | 05/02/2015 | S/S SENDWE   | F 229         | 62914 | 340  | 06h50' | 09h45' | Delestage 20 MW DTO     | 175 | 0,95  |
| 53 | 05/02/2015 | S/S LIMETE   | F72A          | 62914 | 740  | 08h20' | 09h40' | Panne de cable MT       | 80  | 0,94  |
| 54 | 05/02/2015 | S/S LIMETE   | F 72B         | 62914 | 740  | 08h20' | 09h40' | Delestage               | 80  | 0,94  |
| 55 | 05/02/2015 | S/S FUNA     | S NOVATEX     | 62914 | 75   | 11h15' | 16h15' | Surcharge               | 300 | 0,36  |
| 56 | 05/02/2015 | S/S LIMETE   | F 64          | 62914 | 20   | 13h30' | 23h26' | Manœuvre d'exploitation | 595 | 0,19  |
| 57 | 05/02/2015 | S/S LIMETE   | F 73          | 62914 | 315  | 13h35' | 21h50' | Manœuvre d'exploitation | 495 | 2,48  |
| 58 | 05/02/2015 | S/S LIMETE   | F 63B         | 62914 | 760  | 14h35' | 21h28' | Manœuvre d'exploitation | 403 | 4,87  |
| 59 | 05/02/2015 | S/S LIMETE   | F 63A         | 62914 | 570  | 14h45' | 22h17' | Alternance avec autres  | 347 | 3,14  |
| 60 | 05/02/2015 | S/S LIMETE   | F 61          | 62914 | 585  | 16h30' | 22h17' | Decharge Tfo 1          | 397 | 3,69  |
| 61 | 05/02/2015 | S/S LIMETE   | F 74          | 62914 | 2155 | 16h30' | 23h26' | Surcharge               | 425 | 14,56 |

|    |            |            |             |       |      |         |        |                               |     |       |
|----|------------|------------|-------------|-------|------|---------|--------|-------------------------------|-----|-------|
| 62 | 05/02/2015 | S/S FUNA   | S/S LIMINGA | 62914 | 1400 | 17h27'  | 17h30' | Manœuvre d'exploitation       | 416 | 9,26  |
| 63 | 05/02/2015 | S/S FUNA   | S/S NOVATEX | 62914 | 75   | 17h 55' | 18h10' | Manœuvre d'exploitation       | 3   | 0,00  |
| 64 | 05/02/2015 | S/S FUNA   | S/S LIMINGA | 62914 | 1400 | 00h30'  | 01h05' | Manœuvre d'exploitation       | 15  | 0,33  |
| 65 | 06/02/2015 | S/S FUNA   | S/S LIMINGA | 62914 | 1400 | 05h33'  | 05h55' | Manœuvre d'exploitation       | 35  | 0,78  |
| 66 | 06/02/2015 | S/S FUNA   | S/S NOVATEX | 62914 | 75   | 06h02'  | 08h10' | Manœuvre d'exploitation       | 22  | 0,03  |
| 67 | 06/02/2015 | S/S FUNA   | S/S LIMINGA | 62914 | 1400 | 07h30'  | 07h49' | Surcharge                     | 128 | 2,85  |
| 68 | 06/02/2015 | S/S LIMETE | F 64        | 62914 | 20   | 08h15'  | 16h08' | Surcharge                     | 19  | 0,01  |
| 69 | 06/02/2015 | S/S LIMETE | F 73        | 62914 | 315  | 08h16'  | 16h06' | Presence du feu ds la cellule | 473 | 2,37  |
| 70 | 06/02/2015 | S/S LIMETE | F 61        | 62914 | 585  | 08h26'  | 10h50' | Decharge Tfo 1                | 144 | 1,34  |
| 71 | 06/02/2015 | S/S LIMETE | F 74        | 62914 | 2155 | 08h26'  | 10h50' | Decharge Tfo 1                | 144 | 4,93  |
| 72 | 06/02/2015 | S/S LIMETE | F 76        | 62914 | 200  | 08h26'  | 10h15' | Decharge Tfo 1                | 154 | 0,49  |
| 73 | 06/02/2015 | S/S FUNA   | S/S LIMINGA | 62914 | 1400 | 11h45'  | 19h27' | Decharge Tfo 1                | 109 | 2,43  |
| 74 | 06/02/2015 | S/S LIMETE | F 61        | 62914 | 585  | 16h40'  | 00h22' | Decharge Tfo 1                | 462 | 4,30  |
| 75 | 06/02/2015 | S/S LIMETE | F 74        | 62914 | 2155 | 16h40'  | 00h22' | Alternance avec autres        | 462 | 15,82 |
| 76 | 06/02/2015 | S/S LIMETE | F 70        | 62914 | 290  | 16h40'  | 19h00' | Delestage DTO                 | 462 | 2,13  |
| 77 | 06/02/2015 | S/S SENDWE | F 229       | 62914 | 340  | 19h45'  | 21h30' | Surcharge                     | 140 | 0,76  |
| 78 | 06/02/2015 | S/S LIMETE | F63A        | 62914 | 570  | 20h50'  | 00h22' | Defaut fugitif                | 105 | 0,95  |
| 79 | 06/02/2015 | S/S LIMETE | F63B        | 62914 | 760  | 21h40'  | 00h22' | Surcharge                     | 162 | 1,96  |
| 80 | 06/02/2015 | S/S LIMETE | F70         | 62914 | 290  | 22h35'  | 00h22' | Surcharge                     | 162 | 0,75  |
| 81 | 06/02/2015 | S/S LIMETE | F73         | 62914 | 315  | 22h35'  | 00h22' | Manœuvre d'exploitation       | 107 | 0,54  |
| 82 | 06/02/2015 | S/S LIMETE | F 64        | 62914 | 20   | 22h35'  | 00h22' | Alternance avec autres        | 107 | 0,03  |
| 83 | 06/02/2015 | S/S SENDWE | F265        | 62914 | 615  | 22h35'  | 00h22' | Manœuvre d'exploitation       | 107 | 1,05  |
| 84 | 06/02/2015 | S/S LIMETE | F72A        | 62914 | 740  | 22h35'  | 00h22' | Delestage 20 MW DTO           | 107 | 1,26  |
| 85 | 06/02/2015 | S/S LIMETE | F72B        | 62914 | 740  | 22h35'  | 00h22' | Delestage 20 MW DTO           | 107 | 1,26  |
| 86 | 06/02/2015 | S/S SENDWE | F263        | 62914 | 450  | 22h45'  | 11h10' | Delestage 20 MW DTO           | 97  | 0,69  |
| 87 | 07/02/2015 | S/S LIMETE | F72A        | 62914 | 740  | 08h10'  | 10h05' | Delestage 20 MW DTO           | 115 | 1,14  |
| 88 | 07/02/2015 | S/S LIMETE | F72B        | 62914 | 740  | 13h30'  | 22h53' | Delestage 26 MW DTO           | 115 | 1,35  |
| 89 | 07/02/2015 | S/S SENDWE | F 229       | 62914 | 340  | 13h30'  | 22h53' | Delestage 26 MW DTO           | 115 | 0,62  |
| 90 | 07/02/2015 | S/S LIMETE | F64         | 62914 | 20   | 09h00'  | 21h18' | Delestage 26 MW DTO           | 134 | 0,04  |
| 91 | 07/02/2015 | S/S LIMETE | F73         | 62914 | 315  | 13h20'  | 22h25' | Delestage 26 MW DTO           | 545 | 2,73  |
| 92 | 07/02/2015 | S/S SENDWE | F 229       | 62914 | 340  | 13h45'  | 22h25' | Delestage 26 MW DTO           | 545 | 2,95  |
| 93 | 07/02/2015 | S/S FUNA   | NOVAT III   | 62914 | 5723 | 16h20'  | 20h25' | Decharge ARR 132 Kv           | 520 | 47,30 |
| 94 | 08/02/2015 | S/S LIMETE | F64         | 62914 | 20   | 07h46'  | 14h18' | Surcharge                     | 245 | 0,08  |

|     |            |            |            |       |      |        |        |                            |     |       |
|-----|------------|------------|------------|-------|------|--------|--------|----------------------------|-----|-------|
| 95  | 08/02/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 07h46' | 14h18' | Surcharge                  | 392 | 1,96  |
| 96  | 08/02/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 13h25' | 14h10' | Surcharge                  | 392 | 4,61  |
| 97  | 08/02/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 13h25' | 14h10' | Surcharge                  | 45  | 0,53  |
| 98  | 08/02/2015 | S/S SENDWE | F 229      | 62914 | 340  | 13h25' | 14h18' | Manœuvre d'exploitation    | 53  | 0,29  |
| 99  | 08/02/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 18h30' | 18h55' | Delestage 25 MW DTO        | 25  | 0,64  |
| 100 | 09/02/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 08h30' | 15h47' | Delestage 25 MW DTO        | 437 | 0,14  |
| 101 | 09/02/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 08h41' | 10h47' | Delestage 25 MW DTO        | 126 | 0,63  |
| 102 | 09/02/2015 | S/S NDOLO  | NOVATEX II | 62914 | 75   | 09h40' | 17h30' | Delestage 25 MW DTO        | 470 | 0,15  |
| 103 | 09/02/2015 | S/S LIMETE | F61        | 62914 | 585  | 15h35' | 23h15' | Delestage 25 MW DTO        | 460 | 4,37  |
| 104 | 09/02/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 2155 | 15h35' | 21h10' | Decharge Tfo               | 335 | 15,76 |
| 105 | 09/02/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 18h40' | 24h35' | Decharge 25 MW DTO         | 365 | 0,11  |
| 106 | 09/02/2015 | S/S LIMETE | F63A       | 62914 | 570  | 18h30' | 24h35' | Decharge Tfo 1             | 365 | 3,31  |
| 107 | 09/02/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 13h30' | 24h35' | Decharge Tfo 1             | 365 | 4,41  |
| 108 | 09/02/2015 | S/S FUNA   | F2107 CR   | 62914 | 1690 | 18h40' | 20h10' | Decharge 20 MW DTO         | 90  | 9,80  |
| 109 | 09/02/2015 | S/S LIMETE | F70        | 62914 | 290  | 22h10' | 23h00' | Decharge 20 MW DTO         | 60  | 0,41  |
| 110 | 09/02/2015 | S/S LIMETE | F60        | 62914 | 490  | 21h00' | 23h15' | Decharge 20 MW DTO         | 135 | 0,47  |
| 111 | 10/02/2015 | S/S SENDWE | F214       | 62914 | 399  | 04h55' | 05h30' | Surcharge                  | 185 | 0,86  |
| 112 | 10/02/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 07h43' | 10h47' | Decharge 20 MW DTO         | 184 | 2,18  |
| 113 | 10/02/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 07h43' | 10h47' | Manœuvre d'exploitation    | 364 | 2,16  |
| 114 | 10/02/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 13h15' | 23h45' | Manœuvre d'exploitation    | 450 | 0,14  |
| 115 | 10/02/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 13h15' | 23h45' | Delestage 15 MW DTO        | 585 | 2,93  |
| 116 | 10/02/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 14h23' | 23h07' | Delestage 15 MW DTO        | 524 | 6,33  |
| 117 | 10/02/2015 | S/S LIMETE | F63A       | 62914 | 760  | 14h23' | 23h07' | Delestage 15 MW DTO        | 524 | 6,33  |
| 118 | 10/02/2015 | S/S LIMETE | F61        | 62914 | 585  | 15h30' | 16h20' | Alternance avec autres     | 40  | 4,87  |
| 119 | 10/02/2015 | S/S LIMETE | F 70       | 62914 | 290  | 19h40' | 20h40' | Alternance avec autres     | 60  | 0,18  |
| 120 | 10/02/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 23h55' | 24h52' | Delestage 20 MW DTO        | 57  | 0,07  |
| 121 | 11/02/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 06h50' | 20h02' | Delestage 20 MW DTO        | 792 | 3,97  |
| 122 | 11/02/2015 | S/S SENDWE | F263       | 62914 | 50   | 06h50' | 18h20' | Delestage 20 MW DTO        | 680 | 0,54  |
| 123 | 11/02/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 09h50' | 11h06' | Manœuvre d'exploitation    | 76  | 0,89  |
| 124 | 11/02/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 13h16' | 15h15' | Manœuvre d'exploitation    | 119 | 1,40  |
| 125 | 11/02/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 13h16' | 15h15' | Tvx remplacement Ampermetr | 148 | 0,47  |
| 126 | 11/02/2015 | S/S LIMETE | F63A       | 62914 | 760  | 13h06' | 15h44' | Tvx remplacement Ampermetr | 171 | 2,07  |
| 127 | 11/02/2015 | S/S LIMETE | F 63B      | 62914 | 760  | 14h15' | 17h06' | Decharge de la ligne 70 Kv | 171 | 2,07  |

|     |            |            |            |       |      |        |        |                               |      |       |
|-----|------------|------------|------------|-------|------|--------|--------|-------------------------------|------|-------|
| 128 | 11/02/2015 | S/S LIMETE | F61        | 62914 | 585  | 18h15' | 00h35' | Decharge de la ligne 70 Kv    | 340  | 3,16  |
| 129 | 11/02/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 2155 | 18h15' | 00h35' | Decharge de la ligne 70 Kv    | 340  | 11,65 |
| 130 | 12/02/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 06h00' | 07h15' | Tvx remplacement Ampermetr    | 75   | 0,88  |
| 131 | 12/02/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914 | 740  | 06h00' | 07h15' | Manœuvre d'exploitation       | 75   | 0,88  |
| 132 | 12/02/2015 | S/S LIMETE | F 76       | 62914 | 200  | 06h00' | 06h36' | Manœuvre d'exploitation       | 36   | 0,11  |
| 133 | 12/02/2015 | S/S LIMETE | F 64       | 62914 | 20   | 09h52' | 19h00' | Delestage 10 MW DTO           | 548  | 0,17  |
| 134 | 12/02/2015 | S/S LIMETE | F 73       | 62914 | 315  | 09h52' | 23h00' | Delestage 10 MW DTO           | 788  | 3,95  |
| 135 | 12/02/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 12h16' | 12h55' | Delestage 10 MW DTO           | 39   | 0,05  |
| 136 | 12/02/2015 | S/S SENDWE | F 263      | 62914 | 50   | 13h40' | 17h00' | Delestage 10 MW DTO           | 200  | 0,16  |
| 137 | 12/02/2015 | S/S LIMETE | F 63       | 62914 | 570  | 17h05' | 23h18' | Alternance avec autres        | 373  | 3,38  |
| 138 | 12/02/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914 | 1595 | 17h05' | 23h18' | Alternance avec autres        | 373  | 9,46  |
| 139 | 13/02/2015 | S/S LIMETE | F 64       | 62914 | 20   | 06h05' | 14h30' | Decharge Tfo 3                | 505  | 0,16  |
| 140 | 13/02/2015 | S/S LIMETE | F 73       | 62914 | 315  | 06h05' | 00h15' | Decharge Tfo 3                | 1090 | 5,46  |
| 141 | 13/02/2015 | S/S SENDWE | F229       | 62914 | 340  | 06h05' | 22h25' | Delestage DTO suite           | 380  | 2,05  |
| 142 | 13/02/2015 | S/S FUNA   | LIMINGA    | 62914 | 1400 | 09h34' | 09h44' | Decharge Tfo II               | 10   | 0,22  |
| 143 | 13/02/2015 | S/S FUNA   | LIMINGA    | 62914 | 1400 | 10h27' | 16h24' | Decharge Tfo II               | 537  | 11,95 |
| 144 | 13/02/2015 | S/S SENDWE | F 265      | 62914 | 615  | 11h30' | 11h46' | Decharge Tfo II               | 16   | 0,16  |
| 145 | 13/02/2015 | S/S LIMETE | F 72A      | 62914 | 740  | 14h20' | 15h12' | Alternance avec autres feeder | 52   | 0,61  |
| 146 | 13/02/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914 | 740  | 14h20' | 15h12' | Alternance avec autres feeder | 52   | 0,61  |
| 147 | 13/02/2015 | S/S LIMETE | F 61       | 62914 | 585  | 15h33' | 23h35' | Delestage 20 MW DTO           | 422  | 3,92  |
| 148 | 13/02/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914 | 2155 | 15h33' | 23h35' | Delestage 20 MW DTO           | 422  | 14,45 |
| 149 | 13/02/2015 | S/S SENDWE | F 263      | 62914 | 450  | 17h30' | 17h44' | Presence du fumée cabine socc | 14   | 0,10  |
| 150 | 13/02/2015 | S/S LIMETE | F 63A      | 62914 | 570  | 18h55' | 23h55' | Delestage 10 MW DTO           | 300  | 2,72  |
| 151 | 13/02/2015 | S/S LIMETE | F 63B      | 62914 | 760  | 18h55' | 23h55' | Delestage 10 MW DTO           | 300  | 3,62  |
| 152 | 14/02/2015 | S/S LIMETE | F 64       | 62914 | 20   | 19h40' | 22h48' | Delestage 10 MW DTO           | 188  | 0,06  |
| 153 | 14/02/2015 | S/S SENDWE | F 229      | 62914 | 340  | 06h30' | 08h45' | Delestage 25 MW DTO           | 135  | 0,73  |
| 154 | 14/02/2015 | S/S LIMETE | F 72A      | 62914 | 740  | 06h30' | 07h20' | Delestage 25 MW DTO           | 50   | 0,59  |
| 155 | 14/02/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914 | 740  | 06h30' | 07h25' | Delestage 25 MW DTO           | 55   | 0,65  |
| 156 | 14/02/2015 | S/S LIMETE | F 64       | 62914 | 20   | 06h30' | 14h25' | Delestage 25 MW DTO           | 295  | 0,09  |
| 157 | 14/02/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 09h30' | 13h04' | Delestage 25 MW DTO           | 199  | 0,24  |
| 158 | 14/02/2015 | S/S LIMETE | F 76       | 62914 | 200  | 09h45' | 11h41' | Decharge Tfo II               | 35   | 0,11  |
| 159 | 14/02/2015 | S/S LIMETE | F 73       | 62914 | 315  | 11h06' | 24h00' | Decharge Tfo II               | 572  | 2,86  |
| 160 | 14/02/2015 | S/S LIMETE | F 61       | 62914 | 585  | 14h28' | 24h00' | Decharge Tfo II               | 420  | 3,91  |

|     |            |            |            |       |      |        |        |                              |     |       |
|-----|------------|------------|------------|-------|------|--------|--------|------------------------------|-----|-------|
| 161 | 14/02/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914 | 2155 | 17h00' | 24h00' | Decharge Tfo II              | 420 | 14,39 |
| 162 | 15/02/2015 | S/S LIMETE | F 64       | 62914 | 20   | 17h00' | 15h40' | Delestage 25 MW DTO          | 580 | 0,18  |
| 163 | 15/02/2015 | S/S FUNA   | F 73       | 62914 | 315  | 06h00' | 15h40' | Delestage 25 MW DTO          | 580 | 2,90  |
| 164 | 15/02/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 06h00' | 11h55' | Delestage 25 MW DTO          | 355 | 0,42  |
| 165 | 15/02/2015 | S/S SENDWE | F 229      | 62914 | 340  | 13h40' | 21h53' | Delestage 20 MW DTO          | 493 | 2,66  |
| 166 | 15/02/2015 | S/S LIMETE | F 263      | 62914 | 450  | 13h40' | 19h14' | Delestage 20 MW DTO          | 334 | 2,39  |
| 167 | 15/02/2015 | S/S LIMETE | F 63B      | 62914 | 760  | 13h55' | 20h08' | Delestage 20 MW DTO          | 373 | 4,51  |
| 168 | 15/02/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914 | 740  | 15h30' | 20h08' | Alternance des delestage     | 278 | 3,27  |
| 169 | 16/02/2015 | S/S LIMETE | F 64       | 62914 | 20   | 16h15' | 20h55' | Delestage 20 MW DTO          | 280 | 0,09  |
| 170 | 16/02/2015 | S/S LIMETE | F 73       | 62914 | 315  | 06h15' | 15h50' | Delestage 30 MW DTO          | 575 | 2,88  |
| 171 | 16/02/2015 | S/S SENDWE | F 263      | 62914 | 450  | 10h03' | 15h05' | Delestage 20 MW DTO          | 302 | 2,16  |
| 172 | 16/02/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 10h40' | 12h00' | Delestage 20 MW DTO          | 80  | 0,94  |
| 173 | 16/02/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914 | 740  | 10h40' | 12h00' | Delestage 20 MW DTO          | 80  | 0,94  |
| 174 | 16/02/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 10h40' | 18h50' | Delestage 20 MW DTO          | 490 | 1,56  |
| 175 | 16/02/2015 | S/S LIMETE | F63A       | 62914 | 570  | 13h20' | 24h42' | Delestage 15 MW DTO          | 682 | 6,18  |
| 176 | 16/02/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 13h20' | 24h42' | Delestage 15 MW DTO          | 682 | 8,24  |
| 177 | 16/02/2015 | S/S LIMETE | F 76       | 62914 | 200  | 13h20' | 16h00' | Delestage 15 MW DTO          | 160 | 0,51  |
| 178 | 16/02/2015 | S/S SENDWE | F214       | 62914 | 320  | 14h40' | 15h10' | Delestage 15 MW DTO          | 30  | 0,15  |
| 179 | 16/02/2015 | S/S LIMETE | F 61       | 62914 | 585  | 15h45' | 24h40' | Alternance des delestage     | 525 | 4,88  |
| 180 | 16/02/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914 | 2155 | 15h45' | 24h40' | Alternance des delestage     | 525 | 17,98 |
| 181 | 16/02/2015 | S/S SENDWE | F 265      | 62914 | 615  | 22h15' | 24h20' | Delestage 10 MW DTO          | 125 | 1,22  |
| 182 | 16/02/2015 | S/S LIMETE | F 272      | 62914 | 2880 | 22h25' | 24h14' | PC MT entre S/S Lemba - Dema | 109 | 4,99  |
| 183 | 17/02/2015 | S/S LIMETE | F 64       | 62914 | 20   | 10h30' | 24h30' | Delestage 20 MW DTO          | 840 | 0,27  |
| 184 | 17/02/2015 | S/S LIMETE | F 61       | 62914 | 585  | 16h05' | 23h30' | Delestage 20 MW DTO          | 445 | 4,14  |
| 185 | 17/02/2015 | S/S LIMETE | F 63B      | 62914 | 760  | 18h07' | 22h00' | Alternance des delestage     | 233 | 2,81  |
| 186 | 17/02/2015 | S/S LIMETE | F 76       | 62914 | 200  | 23h14' | 23h30' | Manœuvre d'exploitation      | 16  | 0,05  |
| 187 | 18/02/2015 | S/S LIMETE | F 64       | 62914 | 20   | 06h00' | 14h40' | Delestage 20 MW DTO          | 480 | 0,15  |
| 188 | 18/02/2015 | S/S LIMETE | F 73       | 62914 | 315  | 06h00' | 14h03' | Delestage 20 MW DTO          | 483 | 2,42  |
| 189 | 18/02/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 09h03' | 10h30' | Surcharge                    | 87  | 1,02  |
| 190 | 18/02/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914 | 740  | 09h03' | 10h30' | Delestage 25 MW DTO          | 87  | 1,02  |
| 191 | 18/02/2015 | S/S LIMETE | F 76       | 62914 | 200  | 09h03' | 11h36' | Delestage 25 MW DTO          | 153 | 0,49  |
| 192 | 18/02/2015 | S/S SENDWE | F 263      | 62914 | 450  | 12h05' | 22h00' | Delestage 25 MW DTO          | 595 | 4,26  |
| 193 | 18/02/2015 | S/S LIMETE | F 76       | 62914 | 200  | 14h20' | 15h55' | Delestage 20 MW DTO          | 95  | 0,30  |

|     |            |            |           |       |      |        |        |                                |     |       |
|-----|------------|------------|-----------|-------|------|--------|--------|--------------------------------|-----|-------|
| 194 | 18/02/2015 | S/S LIMETE | F 63A     | 62914 | 570  | 14h20' | 24h00' | Delestage 20 MW DTO            | 580 | 5,25  |
| 195 | 18/02/2015 | S/S LIMETE | F 63B     | 62914 | 760  | 14h20' | 24h00' | Delestage 20 MW DTO            | 580 | 7,01  |
| 196 | 18/02/2015 | S/S SENDWE | F 214     | 62914 | 320  | 15h06' | 15h28' | Surcharge                      | 22  | 0,11  |
| 197 | 18/02/2015 | S/S LIMETE | F 61      | 62914 | 585  | 18h20' | 24h00' | Alternance des delestage       | 340 | 3,16  |
| 198 | 18/02/2015 | S/S LIMETE | F 74      | 62914 | 2155 | 18h20' | 24h00' | Alternance des delestage       | 340 | 11,65 |
| 199 | 18/02/2015 | S/S SENDWE | F 229     | 62914 | 340  | 18h40' | 20h35' | Delestage 20 MW DTO            | 115 | 0,62  |
| 200 | 18/02/2015 | S/S FUNA   | F.LIMINGA | 62914 | 1400 | 14h50' | 22h30' | Delestage 35 MW DTO            | 160 | 3,56  |
| 201 | 18/02/2015 | S/S LIMETE | F 70      | 62914 | 290  | 23h01' | 24h00' | Delestage 15 MW DTO            | 59  | 0,27  |
| 202 | 18/02/2015 | S/S LIMETE | F 73      | 62914 | 315  | 23h01' | 24h00' | Delestage 15 MW DTO            | 59  | 0,30  |
| 203 | 18/02/2015 | S/S LIMETE | F 60      | 62914 | 490  | 23h01' | 23h30' | Delestage 15 MW DTO            | 29  | 0,23  |
| 204 | 19/02/2015 | S/S SENDWE | F 229     | 62914 | 340  | 08h00' | 23h00' | Delestage DTO                  | 900 | 4,86  |
| 205 | 18/02/2015 | S/S LIMETE | F72A      | 62914 | 740  | 07h50' | 11h35' | Decharge Tfo II                | 225 | 2,65  |
| 206 | 18/02/2015 | S/S LIMETE | F 72B     | 62914 | 740  | 07h50' | 11h35' | Decharge Tfo II                | 225 | 2,65  |
| 207 | 19/02/2015 | S/S SENDWE | F 263     | 62914 | 450  | 12h00' | 12h15' | Delestage 20 MW DTO            | 15  | 0,11  |
| 208 | 19/02/2015 | S/S LIMETE | F 64      | 62914 | 20   | 13h00' | 24h25' | Delestage 8 MW DTO             | 685 | 0,22  |
| 209 | 19/02/2015 | S/S LIMETE | F 73      | 62914 | 315  | 13h00' | 24h25' | Delestage 8 MW DTO             | 685 | 3,43  |
| 210 | 19/02/2015 | S/S LIMETE | F 76      | 62914 | 200  | 13h00' | 14h25' | Delestage 8 MW DTO             | 70  | 0,22  |
| 211 | 19/02/2015 | S/S SENDWE | F 214     | 62914 | 320  | 13h05' | 16h40' | Surcharge                      | 32  | 0,16  |
| 212 | 19/02/2015 | S/S LIMETE | F 61      | 62914 | 585  | 16h08' | 24h40' | Alternance du delestage        | 395 | 3,67  |
| 213 | 19/02/2015 | S/S LIMETE | F 74      | 62914 | 2155 | 17h55' | 24h40' | Alternance du delestage        | 395 | 13,53 |
| 214 | 19/02/2015 | S/S LIMETE | F 76      | 62914 | 200  | 19h15' | 19h17' | Manœuvre d'exploitation        | 2   | 0,01  |
| 215 | 19/02/2015 | S/S LIMETE | F63A      | 62914 | 570  | 20h00' | 24h45' | Delestage 15 MW DTO            | 285 | 2,58  |
| 216 | 19/02/2015 | S/S LIMETE | F 63B     | 62914 | 760  | 20h00' | 24h45' | Delestage 15 MW DTO            | 285 | 3,44  |
| 217 | 20/02/2015 | S/S LIMETE | F 64      | 62914 | 20   | 05h10' | 17h00' | Delestage 10 MW DTO            | 710 | 0,23  |
| 218 | 20/02/2015 | S/S SENDWE | F 229     | 62914 | 340  | 15h24' | 21h34' | Delestage 15 MW DTO            | 370 | 2,00  |
| 219 | 20/02/2015 | S/S LIMETE | F 61      | 62914 | 585  | 17h00' | 23h52' | Alternance du delestage        | 412 | 3,83  |
| 220 | 20/02/2015 | S/S LIMETE | F 74      | 62914 | 2155 | 17h00' | 23h52' | Alternance du delestage        | 412 | 14,11 |
| 221 | 21/02/2015 | S/S LIMETE | F 72A     | 62914 | 740  | 07h29' | 09h14' | Delestage 16 MW DTO            | 105 | 1,24  |
| 222 | 21/02/2015 | S/S LIMETE | F 72B     | 62914 | 740  | 07h29' | 09h14' | Delestage 16 MW DTO            | 105 | 1,24  |
| 223 | 21/02/2015 | S/S LIMETE | F 64      | 62914 | 20   | 09h18' | 16h30' | Tvx dans la cabine camp kabinc | 432 | 0,14  |
| 224 | 21/02/2015 | S/S LIMETE | F 73      | 62914 | 315  | 09h18' | 16h30' | Tvx dans la cabine camp kabinc | 432 | 2,16  |
| 225 | 21/02/2015 | S/S LIMETE | F 60      | 62914 | 490  | 16h25' | 24h10' | Alternance du delestage        | 465 | 3,62  |
| 226 | 21/02/2015 | S/S LIMETE | F 74      | 62914 | 2155 | 16h25' | 24h10' | Alternance du delestage        | 465 | 15,93 |

|     |            |            |            |       |      |        |        |                         |     |       |
|-----|------------|------------|------------|-------|------|--------|--------|-------------------------|-----|-------|
| 227 | 21/02/2015 | S/S LIMETE | F 63A      | 62914 | 570  | 18h32' | 24h23' | Delestage DTO           | 351 | 3,18  |
| 228 | 21/02/2015 | S/S LIMETE | F 63B      | 62914 | 760  | 18h32' | 24h23' | Delestage DTO           | 351 | 4,24  |
| 229 | 21/02/2015 | S/S LIMETE | F 64       | 62914 | 20   | 06h00' | 19h36' | Delestage 25 MW DTO     | 216 | 0,07  |
| 230 | 22/02/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914 | 560  | 06h00' | 19h36' | Delestage 25 MW DTO     | 216 | 1,92  |
| 231 | 22/02/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 08h55' | 09h56' | Delestage 15 MW DTO     | 61  | 0,07  |
| 232 | 22/02/2015 | S/S SENDWE | F 229      | 62914 | 340  | 11h39' | 15h55' | Manœuvre d'exploitation | 256 | 1,38  |
| 233 | 22/02/2015 | S/S SENDWE | F 229      | 62914 | 340  | 19h37' | 14h00' | Decharge réseau 220 Kv  | 203 | 1,10  |
| 234 | 23/02/2015 | S/S LIMETE | F 64       | 62914 | 20   | 09h20' | 23h25' | Delestage 18 MW DTO     | 845 | 0,27  |
| 235 | 23/02/2015 | S/S LIMETE | F 73       | 62914 | 315  | 09h20' | 19h50' | Delestage 18 MW DTO     | 630 | 3,15  |
| 236 | 23/02/2015 | S/S LIMETE | F 72A      | 62914 | 740  | 11h00' | 12h51' | Delestage 8 MW DTO      | 111 | 1,31  |
| 237 | 23/02/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914 | 740  | 11h00' | 12h51' | Delestage 8 MW DTO      | 111 | 1,31  |
| 238 | 23/02/2015 | S/S LIMETE | F 76       | 62914 | 200  | 11h00' | 11h25' | Delestage 8 MW DTO      | 25  | 0,08  |
| 239 | 23/02/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 14h45' | 18h37' | Delestage 10 MW DTO     | 232 | 0,28  |
| 240 | 23/02/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914 | 2155 | 14h45' | 23h26' | Delestage 10 MW DTO     | 521 | 17,85 |
| 241 | 23/02/2015 | S/S LIMETE | F 61       | 62914 | 585  | 16h28' | 23h25' | Delestage 15 MW DTO     | 477 | 4,44  |
| 242 | 23/02/2015 | S/S LIMETE | F 63B      | 62914 | 760  | 16h28' | 23h25' | Delestage 15 MW DTO     | 477 | 5,76  |
| 243 | 24/02/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 06h40' | 11h39' | Delestage 26 MW DTO     | 299 | 0,36  |
| 244 | 24/02/2015 | S/S LIMETE | F 76       | 62914 | 200  | 06h40' | 07h00' | Delestage 26 MW DTO     | 20  | 0,06  |
| 245 | 24/02/2015 | S/S LIMETE | F 73       | 62914 | 315  | 07h00' | 13h29' | Delestage 26 MW DTO     | 389 | 1,95  |
| 246 | 24/02/2015 | S/S LIMETE | F 64       | 62914 | 20   | 07h00' | 23h40' | Delestage 26 MW DTO     | 136 | 0,04  |
| 247 | 24/02/2015 | S/S LIMETE | F 72A      | 62914 | 740  | 10h15' | 13h00' | Delestage 26 MW DTO     | 165 | 1,94  |
| 248 | 24/02/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914 | 740  | 15h15' | 13h00' | Delestage 26 MW DTO     | 165 | 1,94  |
| 249 | 24/02/2015 | S/S FUNA   | NOVATE II  | 62914 | 75   | 10h50' | 19h07' | Delestage 80 MW DTO     | 197 | 0,23  |
| 250 | 24/02/2015 | S/S LIMETE | F 73       | 62914 | 315  | 16h10' | 19h13' | Delestage 80 MW DTO     | 193 | 0,97  |
| 251 | 24/02/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914 | 2155 | 16h00' | 17h20' | Delestage 80 MW DTO     | 80  | 2,74  |
| 252 | 24/02/2015 | S/S ENDWE  | F 214      | 62914 | 320  | 16h08' | 23h30' | Delestage 80 MW DTO     | 322 | 1,64  |
| 253 | 24/02/2015 | S/S ENDWE  | F 263      | 62914 | 450  | 16h08' | 23h30' | Delestage 80 MW DTO     | 322 | 2,30  |
| 254 | 24/02/2015 | S/S LIMETE | F 63A      | 62914 | 570  | 18h37' | 22h00' | Delestage 10 MW DTO     | 203 | 1,84  |
| 255 | 24/02/2015 | S/S LIMETE | F 63B      | 62914 | 760  | 18h37' | 22h00' | Delestage 10 MW DTO     | 203 | 2,45  |
| 256 | 24/02/2015 | S/S LIMETE | F 70       | 62914 | 290  | 19h32' | 23h40' | Delestage 10 MW DTO     | 248 | 1,14  |
| 257 | 24/02/2015 | S/S LIMETE | F70        | 62914 | 290  | 19h32' | 23h40' | Delestage 20 MW DTO     | 248 | 1,14  |
| 258 | 25/02/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 23h00' | 23h30' | Manœuvre d'exploitation | 30  | 0,15  |
| 259 | 25/02/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 06h15' | 14h50' | Manœuvre d'exploitation | 515 | 0,16  |



|     |            |            |            |       |      |        |        |                         |     |       |
|-----|------------|------------|------------|-------|------|--------|--------|-------------------------|-----|-------|
| 260 | 25/02/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 06h15' | 22h45' | Manœuvre d'exploitation | 990 | 4,96  |
| 261 | 25/02/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 08h30' | 09h20' | Delestage 18 MW DTO     | 50  | 0,59  |
| 262 | 25/02/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 08h30' | 09h20' | Delestage 18 MW DTO     | 50  | 0,59  |
| 263 | 25/02/2015 | S/S LIMETE | F61        | 62914 | 585  | 18h36' | 23h41' | Delestage 10 MW DTO     | 315 | 2,93  |
| 264 | 25/02/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 2155 | 18h36' | 23h41' | Delestage 10 MW DTO     | 315 | 10,79 |
| 265 | 25/02/2015 | S/S LIMETE | F70        | 62914 | 290  | 18h36' | 23h41' | Delestage 10 MW DTO     | 315 | 1,45  |
| 266 | 25/02/2015 | S/S LIMETE | F63A       | 62914 | 570  | 18h55' | 23h41' | Delestage 10 MW DTO     | 286 | 2,59  |
| 267 | 25/02/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 18h55' | 23h41' | Delestage 10 MW DTO     | 286 | 3,45  |
| 268 | 25/02/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 20h52' | 22h45' | Delestage 10 MW DTO     | 113 | 1,33  |
| 269 | 25/02/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 20h52' | 22h45' | Delestage 10 MW DTO     | 113 | 1,33  |
| 270 | 26/02/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 07h30' | 09h25' | Delestage 10 MW DTO     | 115 | 1,35  |
| 271 | 26/02/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 07h30' | 09h25' | Delestage 10 MW DTO     | 115 | 1,35  |
| 272 | 26/02/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 12h30' | 17h35' | Decharge Tfo II         | 305 | 0,10  |
| 273 | 26/02/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 15h20' | 21h37' | Delestage 18 MW DTO     | 317 | 1,59  |
| 274 | 26/02/2015 | S/S LIMETE | F63A       | 62914 | 570  | 15h20' | 21h37' | Delestage 18 MW DTO     | 317 | 2,87  |
| 275 | 26/02/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 17h48' | 18h10' | Manœuvre d'exploitation | 22  | 0,27  |
| 276 | 26/02/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 17h48' | 18h10' | Manœuvre d'exploitation | 22  | 0,26  |
| 277 | 26/02/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 18h37' | 23h54' | Delestage 12 MW DTO     | 317 | 3,73  |
| 278 | 26/02/2015 | S/S LIMETE | F61        | 62914 | 585  | 18h37' | 23h54' | Delestage 12 MW DTO     | 317 | 2,95  |
| 279 | 26/02/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 2155 | 18h52' | 19h15' | Surcharge               | 23  | 0,79  |
| 280 | 26/02/2015 | S/S SENDWE | F76        | 62914 | 200  | 22h28' | 24h13' | Delestage 17 MW DTO     | 105 | 0,33  |
| 281 | 26/02/2015 | S/S LIMETE | F229       | 62914 | 340  | 21h32' | 22h02' | Surcharge               | 30  | 0,16  |
| 282 | 26/02/2015 | S/S FUNA   | F76        | 62914 | 200  | 10h27' | 13h30' | Delestage 25 MW DTO     | 183 | 0,58  |
| 283 | 27/02/2015 | S/S LIMETE | NOVATEX II | 62914 | 75   | 10h30' | 12h55' | Delestage 25 MW DTO     | 145 | 0,17  |
| 284 | 27/02/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 10h30' | 12h55' | Delestage 25 MW DTO     | 145 | 1,71  |
| 285 | 27/02/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 10h30' | 12h55' | Delestage 25 MW DTO     | 145 | 1,71  |
| 286 | 27/02/2015 | S/S LIMETE | F61        | 62914 | 585  | 15h04' | 18h50' | Alternance du delestage | 501 | 4,66  |
| 287 | 27/02/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 2155 | 18h10' | 18h25' | Alternance du delestage | 226 | 7,74  |
| 288 | 27/02/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 06h45' | 09h32' | Manœuvre d'exploitation | 15  | 0,05  |
| 289 | 27/02/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 19h32' | 23h40' | Delestage 15 MW DTO     | 167 | 1,96  |
| 290 | 27/02/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 06h45' | 09h32' | Delestage 15 MW DTO     | 167 | 1,96  |
| 291 | 28/02/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 12h05' | 13h21' | Delestage 12 MW DTO     | 136 | 1,60  |
| 292 | 28/02/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 12h05' | 13h21' | Delestage 12 MW DTO     | 136 | 1,60  |

|     |            |            |     |       |    |        |        |                     |              |               |
|-----|------------|------------|-----|-------|----|--------|--------|---------------------|--------------|---------------|
| 293 | 28/02/2015 | S/S LIMETE | F64 | 62914 | 20 | 14h55' | 22h48' | Delestage 12 MW DTO | 473          | 0,15          |
|     |            |            |     |       |    |        |        |                     | <b>78344</b> | <b>785,95</b> |

**D.I.**                                **2,7**  
 Nombre de feeder alimentant le secteur        **41**  
**Fréquence**                                **7,15**  
**Arrondi à**                                        **7**

**Période: Mars 2015**

| Item | Date       | Injecteur  | Organe     | Puissance Souscrite (kW) |        | Heure  |          | Cause                        | D.I (en min) | Facteur M |
|------|------------|------------|------------|--------------------------|--------|--------|----------|------------------------------|--------------|-----------|
|      |            |            |            | Secteur                  | Organe | App    | Rétabli. |                              |              |           |
| 1    | 01/03/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914                    | 20     | 12h45' | 23h50'   | Decharge 20 MW DTO           | 665          | 0,21      |
| 2    | 01/03/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914                    | 2155   | 12h45' | 14h00'   | Decharge 20 MW DTO           | 75           | 2,57      |
| 3    | 01/03/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914                    | 315    | 12h45' | 22h30'   | Decharge 20 MW DTO           | 585          | 2,93      |
| 4    | 01/03/2015 | S/S LIMETE | F60        | 62914                    | 490    | 12h45' | 23h50'   | Decharge 20 MW DTO           | 665          | 5,18      |
| 5    | 01/03/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914                    | 75     | 12h45' | 14h12'   | Decharge 20 MW DTO           | 87           | 0,10      |
| 6    | 01/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914                    | 740    | 18h55' | 22h40'   | Surcharge                    | 215          | 2,53      |
| 7    | 01/03/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914                    | 740    | 18h55' | 22h40'   | Surcharge                    | 215          | 2,53      |
| 8    | 02/03/2015 | S/S LIMETE | F61        | 62914                    | 585    | 15h45' | 16h15'   | Decharge 15 MW DTO           | 30           | 0,28      |
| 9    | 02/03/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914                    | 2155   | 15h45' | 23h10'   | Decharge 15 MW DTO           | 445          | 15,24     |
| 10   | 02/03/2015 | S/S SENDWE | F229       | 62914                    | 340    | 17h50' | 23h20'   | Manœuvre d'exploitation      | 10           | 0,05      |
| 11   | 02/03/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914                    | 75     | 19h25' | 19h35'   | P.c MT entre masina 10 et 11 | 374          | 0,45      |
| 12   | 03/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914                    | 740    | 08h30' | 10h14'   | Delestage 25 MW DTO          | 104          | 1,22      |
| 13   | 03/03/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914                    | 740    | 08h30' | 10h14'   | Delestage 25 MW DTO          | 104          | 1,22      |
| 14   | 03/03/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914                    | 200    | 12h42' | 14h25'   | Delestage 15 MW DTO          | 105          | 0,33      |
| 15   | 03/03/2015 | S/S LIMETE | F61        | 62914                    | 585    | 12h45' | 20h16'   | PC MT entre S/S Limete- Diam | 151          | 1,40      |
| 16   | 04/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914                    | 740    | 14h18' | 15h10'   |                              | 52           | 0,61      |
| 17   | 04/03/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914                    | 740    | 14h18' | 15h10'   | Delestage et alternance      | 52           | 0,61      |
| 18   | 04/03/2015 | S/S LIMETE | F 61       | 62914                    | 585    | 15h10' | 20h10'   | Delestage 10 MW DTO          | 300          | 2,79      |
| 19   | 04/03/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914                    | 2155   | 15h10' | 20h15'   | Surcharge feeder             | 300          | 10,28     |
| 20   | 04/03/2015 | S/S LIMETE | F7 2A      | 62914                    | 740    | 08h15' | 13h32'   | Delestage 5 MW DTO           | 317          | 3,73      |
| 21   | 05/03/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914                    | 740    | 08h15' | 13h32'   | Delestage 5 MW DTO           | 317          | 3,73      |
| 22   | 05/03/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914                    | 200    | 09h05' | 10h00'   | Surcharge feeder             | 55           | 0,17      |

|    |            |            |            |       |      |         |        |                         |      |      |
|----|------------|------------|------------|-------|------|---------|--------|-------------------------|------|------|
| 23 | 05/03/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 13h00'  | 23h45' | Delestage 10 MW DTO     | 645  | 0,21 |
| 24 | 05/03/2015 | S/S LIMETE | F 73       | 62914 | 315  | 13h00'  | 21h20' | Delestage 10 MW DTO     | 500  | 2,50 |
| 25 | 05/03/2015 | S/S LIMETE | F 63A      | 62914 | 570  | 13h50'  | 15h45' | Delestage 10 MW DTO     | 115  | 1,04 |
| 26 | 05/03/2015 | S/S LIMETE | F 63B      | 62914 | 760  | 13h50'  | 15h45' | Delestage 10 MW DTO     | 115  | 1,39 |
| 27 | 05/03/2015 | S/S LIMETE | F 61       | 62914 | 585  | 15h45'  | 23h00' | Decharge Tfo 2 Liminga  | 435  | 4,04 |
| 28 | 05/03/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914 | 740  | 15h45'  | 24h10' | Decharge Tfo 2 Liminga  | 495  | 5,82 |
| 29 | 05/03/2015 | S/S SENDWE | F229       | 62914 | 340  | 18h30'  | 23h42' | Delestage 10 MW DTO     | 312  | 1,69 |
| 30 | 05/03/2015 | S/S LIMETE | F 64       | 62914 | 20   | 08h07'  | 10h35' | Delestage 15 MW DTO     | 148  | 0,05 |
| 31 | 05/03/2015 | S/S LIMETE | F 73       | 62914 | 315  | 08h07'  | 10h35' | Delestage 15 MW DTO     | 148  | 0,74 |
| 32 | 05/03/2015 | S/S LIMETE | F 72A      | 62914 | 740  | 10h08'  | 12h15' | Surcharge               | 127  | 1,49 |
| 33 | 05/03/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914 | 740  | 10h08'  | 12h15' | Surcharge               | 127  | 1,49 |
| 34 | 05/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 11h41'  | 12h15' | Surcharge               | 34   | 0,40 |
| 35 | 05/03/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 11h41'  | 12h15' | Surcharge               | 34   | 0,40 |
| 36 | 05/03/2015 | S/S LIMETE | F 73       | 62914 | 315  | 11h50'  | 13h14' | Temps pluvieux          | 124  | 0,62 |
| 37 | 05/03/2015 | S/S LIMETE | F 63A      | 62914 | 570  | 18h20'  | 19h15' | Decharge 25 MW DTO      | 55   | 0,50 |
| 38 | 05/03/2015 | S/S LIMETE | F 63B      | 62914 | 760  | 18h20'  | 19h15' | Delestage 25 MW DTO     | 55   | 0,66 |
| 39 | 06/03/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914 | 740  | 18h20'  | 19h15' | Delestage 25 MW DTO     | 55   | 0,65 |
| 40 | 06/03/2015 | S/S SENDWE | F 229      | 62914 | 340  | 18h20'  | 19h21' | Delestage 25 MW DTO     | 61   | 0,33 |
| 41 | 07/03/2015 | S/S LIMETE | F7 2A      | 62914 | 740  | 08h30'  | 09h50' | Delestage 20 MW DTO     | 140  | 1,65 |
| 42 | 06/03/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 08h30'  | 09h50' | Delestage 20 MW DTO     | 140  | 1,65 |
| 43 | 06/03/2015 | S/S LIMETE | F 76       | 62914 | 200  | 09h36'  | 11h05' | Delestage 20 MW DTO     | 89   | 0,28 |
| 44 | 06/03/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 18h55'  | 23h45' | Delestage DTO           | 290  | 0,09 |
| 45 | 06/03/2015 | S/S LIMETE | F 73       | 62914 | 315  | 18h55'  | 23h45' | Delestage DTO           | 290  | 1,45 |
| 46 | 06/03/2015 | S/S LIMETE | F 63B      | 62914 | 760  | 20h30'  | 23h50' | Delestage 20 MW DTO     | 200  | 2,42 |
| 47 | 06/03/2015 | S/S FUNA   | /S NOVATEX | 62914 | 75   | 22h50'  | 23h00' | Manœuvre d'exploitation | 2    | 0,00 |
| 48 | 08/03/2015 | S/S FUNA   | /S NOVATEX | 62914 | 75   | 08h30'  | 10h00' | Surcharge               | 210  | 0,25 |
| 49 | 08/03/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 08h45'  | 10h24' | Delestage 10 MW DTO     | 159  | 0,05 |
| 50 | 08/03/2015 | S/S SENDWE | F 229      | 62914 | 340  | 13h33'  | 18h03' | Delestage 15 MW DTO     | 270  | 1,46 |
| 51 | 08/03/2015 | S/S LIMETE | F 61       | 62914 | 585  | 18h46'  | 23h05' | Decharge 16 MW DTO      | 259  | 2,41 |
| 52 | 08/03/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914 | 2155 | 18h46'  | 23h05' | Decharge 16 MW DTO      | 259  | 8,87 |
| 53 | 08/03/2015 | S/S LIMETE | F 63       | 62914 | 570  | 18h46'  | 23h05' | Decharge 16 MW DTO      | 259  | 2,35 |
| 54 | 08/03/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 18h46'  | 23h05' | Decharge 16 MW DTO      | 259  | 0,08 |
| 55 | 09/03/2015 | S/S FUNA   | /S NOVATEX | 62914 | 75   | 01h105' | 21h20' | Decharge 16 MW DTO      | 1210 | 1,44 |

|    |            |            |            |       |      |        |        |                         |     |       |
|----|------------|------------|------------|-------|------|--------|--------|-------------------------|-----|-------|
| 56 | 09/03/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 08h50' | 24h07' | Delestage 17 MW DTO     | 917 | 0,29  |
| 57 | 09/03/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 08h50' | 19h00' | Delestage 17 MW DTO     | 610 | 3,05  |
| 58 | 09/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 12h21' | 13h17' | Delestage 20 MW DTO     | 56  | 0,66  |
| 59 | 09/03/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914 | 740  | 12h21' | 13h17' | Delestage 20 MW DTO     | 56  | 0,66  |
| 60 | 09/03/2015 | S/S LIMETE | F 61       | 62914 | 585  | 16h30' | 24h07' | Delestage 40 MW DTO     | 457 | 4,25  |
| 61 | 09/03/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914 | 2155 | 16h30' | 24h07' | Delestage 40 MW DTO     | 457 | 15,65 |
| 62 | 09/03/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 19h06' | 19h40' | Surcharge               | 34  | 0,11  |
| 63 | 09/03/2015 | S/S LIMETE | F 72A      | 62914 | 740  | 19h55' | 22h15' | Decharge DTO            | 140 | 1,65  |
| 64 | 09/03/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914 | 740  | 19h55' | 00h22' | Decharge DTO            | 140 | 1,65  |
| 65 | 10/03/2015 | S/S LIMETE | F 76       | 62914 | 200  | 06h42' | 08h55' | Decharge DTO            | 133 | 0,42  |
| 66 | 10/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 07h43' | 09h40' | Delestage 10 MW DTO     | 147 | 1,73  |
| 67 | 10/03/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 07h43' | 09h40' | Delestage 10 MW DTO     | 147 | 1,73  |
| 68 | 10/03/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 10h42' | 11h8'  | Delestage 10 MW DTO     | 26  | 0,01  |
| 69 | 10/03/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 10h42' | 11h8'  | Delestage 10 MW DTO     | 26  | 0,13  |
| 70 | 10/03/2015 | S/S LIMETE | F 64       | 62914 | 20   | 10h55' | 20h30' | Delestage 15 MW DTO     | 575 | 0,18  |
| 71 | 10/03/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 10h55' | 20h30' | Delestage 15 MW DTO     | 575 | 2,88  |
| 72 | 10/03/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 14h24' | 14h27' | Manœuvre d'exploitation | 3   | 0,01  |
| 73 | 10/03/2015 | S/S SENDWE | F214       | 62914 | 320  | 17h47' | 17h56' | Manœuvre d'exploitation | 9   | 0,05  |
| 74 | 10/03/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 2155 | 17h55' | 23h15' | Alternance du delestage | 310 | 10,62 |
| 75 | 10/03/2015 | S/S LIMETE | F61        | 62914 | 585  | 18h56' | 23h15' | Delestage 17 MW DTO     | 249 | 2,88  |
| 76 | 11/03/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 07h35' | 18h00' | Delestage 10 MW DTO     | 625 | 0,08  |
| 77 | 10/03/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 07h35' | 18h00' | Delestage 10 MW DTO     | 625 | 0,75  |
| 78 | 10/03/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 07h56' | 19h15' | Delestage 09 MW DTO     | 679 | 3,40  |
| 79 | 10/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 12h53' | 14h46' | Delestage 7 MW DTO      | 113 | 1,33  |
| 80 | 10/03/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914 | 740  | 12h53' | 14h46' | Delestage 7 MW DTO      | 113 | 1,33  |
| 81 | 10/03/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 12h53' | 13h37' | Delestage 7 MW DTO      | 44  | 0,14  |
| 82 | 10/03/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 13h10' | 24h00' | Delestage 12 MW DTO     | 650 | 7,85  |
| 83 | 11/03/2015 | S/S LIMETE | F61        | 62914 | 585  | 17h58' | 23h40' | Alternance du delestage | 342 | 3,18  |
| 84 | 11/03/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914 | 2155 | 17h58' | 23h40' | Alternance du delestage | 342 | 11,71 |
| 85 | 11/03/2015 | S/S SENDWE | F229       | 62914 | 340  | 18h42' | 23h00' | Delestage 10 MW DTO     | 258 | 1,85  |
| 86 | 12/03/2015 | S/S SENDWE | F229       | 62914 | 340  | 05h30' | 12h16' | Delestage 25 MW DTO     | 406 | 2,19  |
| 87 | 12/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 05h30' | 09h00' | Delestage 25 MW DTO     | 210 | 2,47  |
| 88 | 12/03/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 05h30' | 09h00' | Delestage 25 MW DTO     | 210 | 2,47  |

|     |            |            |            |       |      |        |        |                         |     |       |
|-----|------------|------------|------------|-------|------|--------|--------|-------------------------|-----|-------|
| 89  | 12/03/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 07h10' | 08h10' | Decharge Tfo            | 60  | 0,07  |
| 90  | 12/03/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 10h25' | 14h45' | Decharge 25 MW DTO      | 260 | 0,02  |
| 91  | 12/03/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 10h25' | 20h10' | Decharge 25 MW DTO      | 779 | 1,30  |
| 92  | 12/03/2015 | S/S SENDWE | F263       | 62914 | 450  | 10h25' | 20h10' | Decharge 25 MW DTO      | 585 | 5,57  |
| 93  | 12/03/2015 | S/S LIMETE | F63A       | 62914 | 570  | 11h16' | 21h25' | Suite au delestage      | 609 | 5,30  |
| 94  | 12/03/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 11h16' | 21h25' | Suite au delestage      | 609 | 7,36  |
| 95  | 12/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 13h51' | 14h30' | Decharge 20 MW DTO      | 39  | 7,16  |
| 96  | 12/03/2015 | S/S SENDWE | F72B       | 62914 | 740  | 13h51' | 14h30' | Decharge 20 MW DTO      | 39  | 0,46  |
| 97  | 12/03/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 2155 | 13h51' | 14h30' | Decharge 20 MW DTO      | 39  | 1,34  |
| 98  | 12/03/2015 | S/S LIMETE | F70        | 62914 | 290  | 13h51' | 14h29' | Decharge 20 MW DTO      | 38  | 0,18  |
| 99  | 12/03/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 06h40' | 17h55' | Decharge 20 MW DTO      | 675 | 0,21  |
| 100 | 12/03/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 06h40' | 11h04' | Decharge 20 MW DTO      | 264 | 1,32  |
| 101 | 12/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 08h30' | 09h58' | Decharge 20 MW DTO      | 178 | 2,09  |
| 102 | 12/03/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 08h30' | 09h58' | Decharge 20 MW DTO      | 178 | 2,09  |
| 103 | 12/03/2015 | S/S LIMETE | F 63A      | 62914 | 570  | 14h15' | 24h08' | Decharge 20 MW DTO      | 593 | 5,37  |
| 104 | 13/03/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 14h15' | 24h08' | Decharge 20 MW DTO      | 593 | 7,16  |
| 105 | 13/03/2015 | S/S LIMETE | F60        | 62914 | 490  | 14h15' | 15h28' | Decharge 20 MW DTO      | 23  | 0,18  |
| 106 | 13/03/2015 | S/S LIMETE | F61        | 62914 | 585  | 17h48' | 19h00' | Alternance du delestage | 72  | 0,67  |
| 107 | 13/03/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 2155 | 17h48' | 24h00' | Alternance du delestage | 372 | 12,74 |
| 108 | 13/03/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 19h20' | 23h45' | Surcharge               | 265 | 0,84  |
| 109 | 14/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 06h30' | 08h58' | Delestage 12 MW DTO     | 148 | 1,74  |
| 110 | 14/03/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 06h30' | 08h58' | Delestage 12 MW DTO     | 148 | 1,74  |
| 111 | 14/03/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 12h45' | 23h00' | Delestage 70 MW DTO     | 615 | 0,20  |
| 112 | 14/03/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 12h45' | 23h00' | Delestage 70 MW DTO     | 615 | 3,08  |
| 113 | 14/03/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 12h45' | 15h34' | Delestage 70 MW DTO     | 169 | 0,20  |
| 114 | 14/03/2015 | S/S LIMETE | F 63B      | 62914 | 760  | 13h19' | 23h50' | Delestage 70 MW DTO     | 631 | 7,62  |
| 115 | 14/03/2015 | S/S LIMETE | F 61       | 62914 | 585  | 13h19' | 23h50' | Delestage 70 MW DTO     | 631 | 5,87  |
| 116 | 14/03/2015 | S/S LIMETE | F 76       | 62914 | 200  | 19h12' | 19h26' | Surcharge               | 14  | 0,04  |
| 117 | 14/03/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914 | 2155 | 19h23' | 23h50' | Delestage DTO suite     | 267 | 9,15  |
| 118 | 14/03/2015 | S/S SENDWE | F229       | 62914 | 340  | 19h05' | 19h25' | Delestage 15 MW DTO     | 20  | 0,11  |
| 119 | 15/03/2015 | S/S LIMETE | F 76       | 62914 | 200  | 07h03' | 07h08' | Manœuvre d'exploitation | 5   | 0,02  |
| 120 | 16/03/2015 | S/SFUNA    | NOVATEX II | 62914 | 75   | 07h45' | 09h46' | Delestage 15 MW DTO     | 181 | 0,22  |
| 121 | 16/03/2015 | S/S LIMETE | F 76       | 62914 | 200  | 08h01' | 08h02' | Manœuvre d'exploitation | 1   | 0,00  |

|     |            |              |            |       |      |        |        |                         |     |       |
|-----|------------|--------------|------------|-------|------|--------|--------|-------------------------|-----|-------|
| 122 | 16/03/2015 | S/S LIMETE   | F 64       | 62914 | 20   | 08h40' | 14h23' | Delestage 20 MW DTO     | 343 | 0,11  |
| 123 | 16/03/2015 | S/S LIMETE   | F 73       | 62914 | 315  | 08h40' | 14h23' | Delestage 30 MW DTO     | 343 | 1,72  |
| 124 | 16/03/2015 | S/S LIMETE   | F72A       | 62914 | 740  | 14h10' | 15h15' | Delestage 30 MW DTO     | 65  | 0,76  |
| 125 | 16/03/2015 | S/S LIMETE   | F72B       | 62914 | 740  | 14h10' | 15h15' | Delestage 30 MW DTO     | 65  | 0,76  |
| 126 | 16/03/2015 | S/S LIMETE   | F 63A      | 62914 | 570  | 14h35' | 23h15' | Delestage 30 MW DTO     | 520 | 4,71  |
| 127 | 16/03/2015 | S/S LIMETE   | F 72B      | 62914 | 760  | 14h35' | 23h15' | Delestage 30 MW DTO     | 520 | 6,28  |
| 128 | 16/03/2015 | S/S LIMETE   | F 60       | 62914 | 490  | 14h35' | 15h15' | Delestage 30 MW DTO     | 40  | 0,31  |
| 129 | 16/03/2015 | S/S LIMETE   | F 64       | 62914 | 20   | 14h35' | 24h20' | Delestage 30 MW DTO     | 585 | 0,19  |
| 130 | 16/03/2015 | S/S SENDWE   | F 61       | 62914 | 585  | 17h15' | 23h40' | Delestage 20 MW DTO     | 385 | 3,58  |
| 131 | 16/03/2015 | S/S LIMETE   | F 74       | 62914 | 2155 | 17h15' | 23h40' | Delestage 20 MW DTO     | 445 | 15,24 |
| 132 | 16/03/2015 | S/S SENDWE   | F 263      | 62914 | 450  | 17h15' | 23h40' | Delestage 20 MW DTO     | 135 | 0,97  |
| 133 | 16/03/2015 | S/S KINGABUA | F 214      | 62914 | 320  | 17h15' | 23h40' | Delestage 20 MW DTO     | 4   | 0,02  |
| 134 | 17/03/2015 | S/S LIMETE   | F 72A      | 62914 | 740  | 20h40' | 20h50' | Manœuvre d'exploitation | 10  | 0,12  |
| 135 | 17/03/2015 | S/S LIMETE   | F 72B      | 62914 | 740  | 20h40' | 20h50' | Manœuvre d'exploitation | 10  | 0,12  |
| 136 | 17/03/2015 | S/S KINGABUA | F 214      | 62914 | 320  | 20h40' | 20h55' | Delestage 15 MW DTO     | 15  | 0,08  |
| 137 | 17/03/2015 | S/S LIMETE   | F64        | 62914 | 20   | 08h10' | 16h15' | Delestage 15 MW DTO     | 485 | 0,15  |
| 138 | 17/03/2015 | S/S LIMETE   | F 73       | 62914 | 315  | 08h10' | 20h40' | Delestage 15 MW DTO     | 750 | 3,76  |
| 139 | 17/03/2015 | S/S SENDWE   | F229       | 62914 | 340  | 10h02' | 12h50' | Delestage 15 MW DTO     | 168 | 0,91  |
| 140 | 17/03/2015 | S/S LIMETE   | F 72A      | 62914 | 740  | 10h07' | 12h46' | Delestage 15 MW DTO     | 159 | 1,87  |
| 141 | 17/03/2015 | S/S LIMETE   | F 72B      | 62914 | 740  | 10h07' | 12h46' | Delestage 15 MW DTO     | 159 | 1,87  |
| 142 | 17/03/2015 | S/S LIMETE   | F 63A      | 62914 | 570  | 10h07' | 24h00' | Delestage 15 MW DTO     | 733 | 6,64  |
| 143 | 17/03/2015 | S/S LIMETE   | F 63B      | 62914 | 760  | 10h07' | 24h00' | Delestage 15 MW DTO     | 733 | 8,85  |
| 144 | 17/03/2015 | S/S SENDWE   | F263       | 62914 | 450  | 12h03' | 20h00' | Delestage 15 MW DTO     | 497 | 3,55  |
| 145 | 17/03/2015 | S/S LIMETE   | F 60       | 62914 | 490  | 14h27' | 15h52' | Delestage 15 MW DTO     | 643 | 5,01  |
| 146 | 17/03/2015 | S/S KINGABUA | F 214      | 62914 | 320  | 14h27' | 15h52' | Delestage 15 MW DTO     | 85  | 0,43  |
| 147 | 17/03/2015 | S/S LIMETE   | F 61       | 62914 | 585  | 15h13' | 24h00' | Decharge 10 MW DTO      | 527 | 4,90  |
| 148 | 17/03/2015 | S/S SENDWE   | F 229      | 62914 | 340  | 18h25' | 24h00' | Decharge 10 MW DTO      | 335 | 1,81  |
| 149 | 18/03/2015 | S/S KINGABUA | F 214      | 62914 | 320  | 24h35' | 02h45' | Delestage 30 MW DTO     | 130 | 0,66  |
| 150 | 18/03/2015 | S/S LIMETE   | F 76       | 62914 | 200  | 24h42' | 02h40' | Manœuvre d'exploitation | 118 | 0,38  |
| 151 | 18/03/2015 | S/S FUNA     | NOVATEX II | 62914 | 75   | 02h15' | 12h00' | Manœuvre d'exploitation | 15  | 0,02  |
| 152 | 18/03/2015 | S/S LIMETE   | F 64       | 62914 | 20   | 07h42' | 08h42' | Delestage 15 MW DTO     | 60  | 0,02  |
| 153 | 18/03/2015 | S/S LIMETE   | F73        | 62914 | 315  | 07h42' | 13h52' | Delestage 15 MW DTO     | 370 | 0,30  |
| 154 | 18/03/2015 | S/S LIMETE   | F72A       | 62914 | 740  | 07h53' | 12h00' | Delestage 10 MW DTO     | 247 | 4,35  |

|     |            |            |       |       |      |        |        |                         |      |       |
|-----|------------|------------|-------|-------|------|--------|--------|-------------------------|------|-------|
| 155 | 18/03/2015 | S/S LIMETE | F72B  | 62914 | 740  | 07h53' | 12h00' | Delestage 10 MW DTO     | 247  | 2,91  |
| 156 | 18/03/2015 | S/S LIMETE | F60   | 62914 | 490  | 09h25' | 14h45' | Delestage 15 MW DTO     | 320  | 2,49  |
| 157 | 18/03/2015 | S/S LIMETE | F 63A | 62914 | 570  | 09h25' | 24h02' | Delestage 15 MW DTO     | 877  | 2,90  |
| 158 | 18/03/2015 | S/S LIMETE | F 63B | 62914 | 760  | 09h25' | 24h02' | Delestage 15 MW DTO     | 877  | 10,59 |
| 159 | 18/03/2015 | S/S SENDWE | F 74  | 62914 | 2155 | 09h25' | 24h07' | Delestage 15 MW DTO     | 882  | 30,04 |
| 160 | 18/03/2015 | S/S LIMETE | F 70  | 62914 | 290  | 10h09' | 19h25' | Delestage 15 MW DTO     | 556  | 4,07  |
| 161 | 19/03/2015 | S/S LIMETE | F 72A | 62914 | 740  | 06h24' | 01h00' | Manœuvre d'exploitation | 324  | 3,81  |
| 162 | 19/03/2015 | S/S LIMETE | F 72B | 62914 | 740  | 06h24' | 23h50' | Manœuvre d'exploitation | 1046 | 3,81  |
| 163 | 19/03/2015 | S/S LIMETE | F 64  | 62914 | 20   | 06h24' | 23h50' | Manœuvre d'exploitation | 1046 | 0,33  |
| 164 | 19/03/2015 | S/S LIMETE | F 73  | 62914 | 315  | 06h24' | 23h50' | Delestage 30 MW DTO     | 1046 | 5,24  |
| 165 | 19/03/2015 | S/S LIMETE | F 76  | 62914 | 200  | 08h10' | 14h00' | Alternance du delestage | 350  | 3,33  |
| 166 | 19/03/2015 | S/S LIMETE | F63A  | 62914 | 570  | 13h38' | 24h55' | Alternance du delestage | 677  | 3,17  |
| 167 | 19/03/2015 | S/S LIMETE | F 63B | 62914 | 760  | 13h38' | 24h55' | Alternance du delestage | 677  | 8,18  |
| 168 | 19/03/2015 | S/S LIMETE | F 70  | 62914 | 290  | 18h50' | 24h50' | Delestage 25 MW DTO     | 360  | 1,66  |
| 169 | 19/03/2015 | S/S SENDWE | F 76  | 62914 | 200  | 20h00' | 22h50' | Delestage 25 MW DTO     | 170  | 1,14  |
| 170 | 19/03/2015 | S/S SENDWE | F229  | 62914 | 340  | 20h40' | 24h00' | Delestage 25 MW DTO     | 200  | 0,92  |
| 171 | 19/03/2015 | S/S LIMETE | F 263 | 62914 | 460  | 20h40' | 24h30' | Delestage 25 MW DTO     | 230  | 1,46  |
| 172 | 20/03/2015 | S/S SENDWE | F7 2A | 62914 | 740  | 10h55' | 12h55' | Delestage 25 MW DTO     | 120  | 2,71  |
| 173 | 20/03/2015 | S/S LIMETE | F 72B | 62914 | 740  | 10h55' | 12h55' | Delestage 25 MW DTO     | 120  | 1,41  |
| 174 | 20/03/2015 | S/S SENDWE | F 73  | 62914 | 315  | 10h55' | 24h00' | Delestage 25 MW DTO     | 785  | 3,93  |
| 175 | 20/03/2015 | S/S FUNA   | F70   | 62914 | 290  | 12h30' | 14h26' | Delestage 25 MW DTO     | 116  | 3,62  |
| 176 | 20/03/2015 | S/S LIMETE | F 63A | 62914 | 570  | 12h30' | 24h00' | Delestage 25 MW DTO     | 660  | 1,05  |
| 177 | 20/03/2015 | S/S LIMETE | F 63B | 62914 | 760  | 12h30' | 18h30' | Delestage 25 MW DTO     | 360  | 7,97  |
| 178 | 20/03/2015 | S/S LIMETE | F 72A | 62914 | 740  | 13h25' | 18h55' | Delestage 15 MW DTO     | 330  | 4,23  |
| 179 | 20/03/2015 | S/S LIMETE | F61   | 62914 | 585  | 14h50' | 24h00' | Delestage 15 MW DTO     | 550  | 5,11  |
| 180 | 20/03/2015 | S/S LIMETE | F 74  | 62914 | 2155 | 14h50' | 24h00' | Delestage 15 MW DTO     | 550  | 18,84 |
| 181 | 20/03/2015 | S/S SENDWE | F 229 | 62914 | 340  | 18h35' | 24h00' | Delestage 15 MW DTO     | 325  | 1,76  |
| 182 | 20/03/2015 | S/S LIMETE | F 63B | 62914 | 570  | 19h25' | 24h00' | Delestage 15 MW DTO     | 275  | 2,94  |
| 183 | 20/03/2015 | S/S SENDWE | F 263 | 62914 | 760  | 20h30' | 22h00' | Delestage 25 MW DTO     | 90   | 3,32  |
| 184 | 20/03/2015 | S/S SENDWE | F 265 | 62914 | 615  | 20h30' | 22h00' | Delestage 25 MW DTO     | 90   | 0,88  |
| 185 | 20/03/2015 | S/S LIMETE | F 72A | 62914 | 740  | 20h40' | 21h15' | Delestage 25 MW DTO     | 35   | 1,06  |
| 186 | 20/03/2015 | S/S LIMETE | F 72B | 62914 | 740  | 20h40' | 21h15' | Delestage 25 MW DTO     | 35   | 0,41  |
| 187 | 20/03/2015 | S/S LIMETE | F 61  | 62914 | 585  | 20h40' | 22h02' | Delestage 25 MW DTO     | 82   | 0,33  |

|     |            |            |            |       |      |        |        |                         |      |       |
|-----|------------|------------|------------|-------|------|--------|--------|-------------------------|------|-------|
| 188 | 20/03/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 21h18' | 21h40' | Surcharge               | 22   | 0,26  |
| 189 | 21/03/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 05h25' | 19h42' | Delestage 30 MW DTO     | 115  | 0,37  |
| 190 | 21/03/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX    | 62914 | 75   | 05h25' | 21h15' | Delestage 30 MW DTO     | 950  | 0,14  |
| 191 | 21/03/2015 | S/S LIMETE | F 72A      | 62914 | 740  | 08h25' | 11h25' | Delestage 30 MW DTO     | 160  | 11,17 |
| 192 | 21/03/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914 | 740  | 08h25' | 11h25' | Delestage 30 MW DTO     | 180  | 1,88  |
| 193 | 21/03/2015 | S/S LIMETE | F 64       | 62914 | 20   | 08h25' | 04h00' | Delestage 30 MW DTO     | 1055 | 0,06  |
| 194 | 21/03/2015 | S/S LIMETE | F 60       | 62914 | 490  | 09h36' | 11h47' | Delestage 30 MW DTO     | 131  | 8,22  |
| 195 | 21/03/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914 | 2155 | 09h36' | 04h00' | Delestage 30 MW DTO     | 1104 | 4,49  |
| 196 | 21/03/2015 | S/S LIMETE | F 73       | 62914 | 315  | 09h36' | 16h25' | Delestage 30 MW DTO     | 289  | 5,53  |
| 197 | 21/03/2015 | S/S LIMETE | F 72A      | 62914 | 740  | 18h45' | 09h40' | Delestage 30 MW DTO     | 855  | 3,40  |
| 198 | 21/03/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914 | 740  | 18h45' | 24h40' | Delestage 30 MW DTO     | 855  | 10,06 |
| 199 | 21/03/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 18h45' | 04h06' | Delestage 30 MW DTO     | 561  | 1,02  |
| 200 | 21/03/2015 | S/S FUNA   | LIMINGA    | 62914 | 1300 | 18h45' | 04h50' | Delestage 30 MW DTO     | 605  | 11,59 |
| 201 | 21/03/2015 | S/S LIMETE | F 61       | 62914 | 585  | 19h40' | 24h00' | Alternance du delestage | 500  | 5,63  |
| 202 | 21/03/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 08h42' | 22h57' | Surcharge               | 135  | 1,59  |
| 203 | 21/03/2015 | S/S LIMETE | F 63A      | 62914 | 570  | 22h15' | 04h00' | Surcharge               | 345  | 1,22  |
| 204 | 21/03/2015 | S/S SENDWE | F 63B      | 62914 | 760  | 22h15' | 04h00' | Surcharge               | 345  | 4,17  |
| 205 | 21/03/2015 | S/S LIMETE | F 73       | 62914 | 315  | 22h15' | 04h00' | Surcharge               | 345  | 1,73  |
| 206 | 22/03/2015 | S/SFUNA    | NOVATEX II | 62914 | 75   | 05h40' | 09h00' | Delestage 60 MW DTO     | 200  | 0,24  |
| 207 | 22/03/2015 | S/S LIMETE | F 60       | 62914 | 490  | 07h16' | 07h18' | Delestage 10 MW DTO     | 2    | 1,56  |
| 208 | 22/03/2015 | S/S LIMETE | F 64       | 62914 | 20   | 09h15' | 23h50' | Delestage 10 MW DTO     | 875  | 0,00  |
| 209 | 22/03/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 09h15' | 24h30' | Delestage 10 MW DTO     | 915  | 4,38  |
| 210 | 22/03/2015 | S/S LIMETE | F 72A      | 62914 | 740  | 12h42' | 14h35' | Delestage 25 MW DTO     | 173  | 10,76 |
| 211 | 22/03/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914 | 740  | 12h42' | 14h35' | Delestage 25 MW DTO     | 173  | 2,03  |
| 212 | 22/03/2015 | S/S LIMETE | F 61       | 62914 | 585  | 12h42' | 23h50' | Delestage 25 MW DTO     | 668  | 1,61  |
| 213 | 22/03/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 2155 | 12h42' | 01h15' | Delestage 25 MW DTO     | 753  | 22,88 |
| 214 | 22/03/2015 | S/SFUNA    | NOVATEX II | 62914 | 75   | 13h15' | 01h15' | Delestage 25 MW DTO     | 720  | 0,90  |
| 215 | 22/03/2015 | S/S LIMETE | F 69       | 62914 | 100  | 13h15' | 23h45' | Delestage 25 MW DTO     | 635  | 1,14  |
| 216 | 22/03/2015 | S/S LIMETE | F 63A      | 62914 | 570  | 13h15' | 17h40' | Delestage 25 MW DTO     | 265  | 5,75  |
| 217 | 22/03/2015 | S/S LIMETE | F 60       | 62914 | 490  | 13h52' | 24h07' | Delestage 25 MW DTO     | 615  | 2,06  |
| 218 | 23/03/2015 | S/S LIMETE | F63A       | 62914 | 570  | 18h35' | 23h50' | Delestage 25 MW DTO     | 615  | 5,57  |
| 219 | 23/03/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 18h35' | 23h50' | Delestage 25 MW DTO     | 615  | 7,43  |
| 220 | 23/03/2015 | S/SFUNA    | NOVATEX II | 62914 | 75   | 05h40' | 22h00' | Delestage 25 MW DTO     | 380  | 0,73  |



|     |            |              |             |       |      |        |        |                     |      |       |
|-----|------------|--------------|-------------|-------|------|--------|--------|---------------------|------|-------|
| 221 | 23/03/2015 | S/S ENDWE    | F 229       | 62914 | 340  | 05h55' | 09h50' | Delestage 15 MW DTO | 235  | 2,05  |
| 222 | 23/03/2015 | S/S LIMETE   | F 73        | 62914 | 315  | 05h55' | 02h06' | Delestage 15 MW DTO | 1211 | 1,18  |
| 223 | 23/03/2015 | S/S LIMETE   | F 64        | 62914 | 20   | 06h00' | 06h10' | Delestage 15 MW DTO | 10   | 0,38  |
| 224 | 23/03/2015 | S/S KINGABUA | F214        | 62914 | 399  | 10h55' | 13h16' | Surcharge           | 141  | 0,06  |
| 225 | 23/03/2015 | S/S LIMETE   | F72A        | 62914 | 740  | 11h07' | 11h50' | Decharge 10 MW DTO  | 43   | 1,66  |
| 226 | 23/03/2015 | S/S LIMETE   | F72B        | 62914 | 740  | 11h07' | 11h50' | Decharge 10 MW DTO  | 43   | 0,51  |
| 227 | 23/03/2015 | S/S LIMETE   | F76         | 62914 | 200  | 11h07' | 11h50' | Decharge 10 MW DTO  | 43   | 0,14  |
| 228 | 23/03/2015 | S/S LIMETE   | F63A        | 62914 | 570  | 12h05' | 13h04' | Decharge 10 MW DTO  | 59   | 0,39  |
| 229 | 23/03/2015 | S/S LIMETE   | F73B        | 62914 | 760  | 12h33' | 24h30' | Delestage 9 MW DTO  | 717  | 0,71  |
| 230 | 23/03/2015 | S/S SENDWE   | F263        | 62914 | 450  | 12h35' | 17h02' | Delestage 9 MW DTO  | 207  | 5,13  |
| 231 | 23/03/2015 | S/S FUNA     | NOVATEX II  | 62914 | 75   | 15h15' | 16h50' | Delestage 9 MW DTO  | 155  | 0,25  |
| 232 | 23/03/2015 | S/S LIMETE   | F61         | 62914 | 585  | 15h39' | 17h54' | Delestage 9 MW DTO  | 135  | 1,44  |
| 233 | 23/03/2015 | S/S LIMETE   | F74         | 62914 | 2155 | 15h40' | 06h30' | Delestage 9 MW DTO  | 890  | 4,62  |
| 234 | 23/03/2015 | S/S FUNA     | NOVATEX II  | 62914 | 75   | 17h20' | 17h25' | Delestage 15 MW DTO | 5    | 1,06  |
| 235 | 23/03/2015 | S/S FUNA     | NOVATEX III | 62914 | 700  | 20h35' | 24h30' | Delestage 15 MW DTO | 235  | 0,06  |
| 236 | 23/03/2015 | S/S LIMETE   | F61         | 62914 | 585  | 20h35' | 24h30' | Delestage 15 MW DTO | 235  | 2,19  |
| 237 | 23/03/2015 | S/S LIMETE   | F69         | 62914 | 100  | 20h35' | 24h35' | Delestage 35 MW DTO | 240  | 0,37  |
| 238 | 23/03/2015 | S/S LIMETE   | F763A       | 62914 | 570  | 20h35' | 24h35' | Delestage 35 MW DTO | 240  | 2,17  |
| 239 | 23/03/2015 | S/S SENDWE   | F272        | 62914 | 2880 | 20h35' | 21h35' | Delestage 35 MW DTO | 60   | 10,99 |
| 240 | 23/03/2015 | S/S SENDWE   | F265        | 62914 | 615  | 20h35' | 01h35' | Delestage 35 MW DTO | 300  | 0,59  |
| 241 | 23/03/2015 | S/S SENDWE   | F229        | 62914 | 340  | 20h35' | 01h35' | Delestage 35 MW DTO | 300  | 1,62  |
| 242 | 23/03/2015 | S/S KINGABUA | F214        | 62914 | 399  | 20h35' | 01h35' | Delestage 35 MW DTO | 300  | 1,90  |
| 243 | 24/03/2015 | S/S LIMETE   | F72A        | 62914 | 740  | 07h00' | 11h43' | Delestage 20 MW DTO | 283  | 3,53  |
| 244 | 24/03/2015 | S/S LIMETE   | F72B        | 62914 | 740  | 07h00' | 11h43' | Delestage 20 MW DTO | 283  | 3,33  |
| 245 | 24/03/2015 | S/S LIMETE   | F76         | 62914 | 200  | 07h00' | 22h05' | Delestage 20 MW DTO | 905  | 2,88  |
| 246 | 24/03/2015 | S/S LIMETE   | F73         | 62914 | 315  | 08h10' | 24h39' | Delestage 10 MW DTO | 989  | 4,53  |
| 247 | 24/03/2015 | S/S FUNA     | NOVATEX II  | 62914 | 75   | 13h00' | 16h00' | Delestage 10 MW DTO | 180  | 0,21  |
| 248 | 24/03/2015 | S/S LIMETE   | F74         | 62914 | 2155 | 15h46' | 24h56' | Delestage 10 MW DTO | 510  | 17,47 |
| 249 | 24/03/2015 | S/S LIMETE   | F63B        | 62914 | 760  | 15h46' | 24h39' | Delestage 15 MW DTO | 533  | 6,16  |
| 250 | 24/03/2015 | S/S LIMETE   | F63A        | 62914 | 570  | 19h22' | 24h35' | Delestage 15 MW DTO | 313  | 4,83  |
| 251 | 24/03/2015 | S/S SENDWE   | F229        | 62914 | 340  | 19h22' | 02h5'  | Delestage 15 MW DTO | 313  | 1,69  |
| 252 | 25/03/2015 | S/S SENDWE   | F229        | 62914 | 340  | 05h50' | 15h20' | Delestage DTO       | 580  | 1,69  |
| 253 | 25/03/2015 | S/S SENDWE   | F263        | 62914 | 450  | 09h50' | 16h25' | Delestage 40 MW DTO | 395  | 4,15  |

|     |            |            |            |       |      |        |        |                         |     |       |
|-----|------------|------------|------------|-------|------|--------|--------|-------------------------|-----|-------|
| 254 | 25/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 09h50' | 12h20' | Delestage 40 MW DTO     | 140 | 4,65  |
| 255 | 25/03/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 09h50' | 12h20' | Delestage 40 MW DTO     | 140 | 1,65  |
| 256 | 25/03/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 11h20' | 13h47' | Delestage 40 MW DTO     | 147 | 0,47  |
| 257 | 25/03/2015 | S/S LIMETE | F63A       | 62914 | 570  | 14h00' | 23h00' | Delestage 40 MW DTO     | 9   | 1,33  |
| 258 | 25/03/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 14h00' | 23h00' | Delestage 40 MW DTO     | 9   | 0,11  |
| 259 | 25/03/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 2155 | 17h30' | 23h59' | Alternance du delestage | 360 | 12,33 |
| 260 | 26/03/2015 | S/S SENDWE | F72A       | 62914 | 740  | 05h35' | 11h00' | Delestage 20 MW DTO     | 325 | 4,23  |
| 261 | 26/03/2015 | S/S LIMETE | 72B        | 62914 | 740  | 05h35' | 11h00' | Delestage 20 MW DTO     | 325 | 3,82  |
| 262 | 26/03/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 05h55' | 10h00' | Delestage 20 MW DTO     | 245 | 0,29  |
| 263 | 26/03/2015 | S/S SENDWE | F272       | 62914 | 2880 | 08h30' | 08h40' | Manœuvre d'exploitation | 10  | 11,22 |
| 264 | 26/03/2015 | S/S SENDWE | F229       | 62914 | 340  | 12h30' | 18h40' | Delestage 15 MW DTO     | 370 | 0,05  |
| 265 | 26/03/2015 | S/S SENDWE | F263       | 62914 | 450  | 12h30' | 18h30' | Delestage 15 MW DTO     | 360 | 2,65  |
| 266 | 26/03/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 13h30' | 19h30' | Delestage 15 MW DTO     | 360 | 0,11  |
| 267 | 26/03/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 13h30' | 19h30' | Delestage 15 MW DTO     | 360 | 1,80  |
| 268 | 26/03/2015 | S/S LIMETE | F61        | 62914 | 585  | 16h00' | 23h00' | Delestage 10 MW DTO     | 420 | 3,35  |
| 269 | 26/03/2015 | S/S LIMETE | F70        | 62914 | 290  | 16h00' | 23h00' | Delestage 10 MW DTO     | 420 | 1,94  |
| 270 | 26/03/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 2155 | 16h00' | 23h00' | Delestage 10 MW DTO     | 420 | 14,39 |
| 271 | 26/03/2015 | S/S LIMETE | F69        | 62914 | 100  | 19h48' | 24h50' | Delestage 20 MW DTO     | 302 | 0,67  |
| 272 | 26/03/2015 | S/S LIMETE | F63        | 62914 | 570  | 19h48' | 01h20' | Delestage 20 MW DTO     | 332 | 2,74  |
| 273 | 26/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 21h45' | 34h00' | Delestage 20 MW DTO     | 135 | 3,91  |
| 274 | 26/03/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 21h45' | 34h00' | Delestage 20 MW DTO     | 135 | 1,59  |
| 275 | 26/03/2015 | S/S SENDWE | F229       | 62914 | 340  | 21h45' | 08h23' | Delestage 100 MW DTO    | 638 | 3,45  |
| 276 | 26/03/2015 | S/S SENDWE | F265       | 62914 | 615  | 21h45' | 08h23' | Delestage 100 MW DTO    | 638 | 6,24  |
| 277 | 26/03/2015 | S/S SENDWE | F263       | 62914 | 450  | 21h45' | 08h23' | Delestage 100 MW DTO    | 638 | 4,56  |
| 278 | 26/03/2015 | S/S SENDWE | F214       | 62914 | 320  | 21h45' | 08h23' | Delestage 100 MW DTO    | 638 | 3,25  |
| 279 | 26/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 21h48' | 10h30' | Delestage 100 MW DTO    | 762 | 7,50  |
| 280 | 26/03/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 21h48' | 10h30' | Delestage 100 MW DTO    | 762 | 8,96  |
| 281 | 26/03/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 21h48' | 10h30' | Delestage 100 MW DTO    | 762 | 3,82  |
| 282 | 26/03/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 08h18' | 08h25' | Manœuvre d'exploitation | 7   | 2,42  |
| 283 | 26/03/2015 | S/S LIMETE | F71        | 62914 | 355  | 08h18' | 08h25' | Manœuvre d'exploitation | 7   | 0,04  |
| 284 | 27/03/2015 | S/S LIMETE | F63A       | 62914 | 570  | 18h12' | 01h45' | Manœuvre d'exploitation | 453 | 0,06  |
| 285 | 27/03/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 18h12' | 23h50' | Manœuvre d'exploitation | 338 | 5,47  |
| 286 | 27/03/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 2155 | 18h12' | 01h45' | Manœuvre d'exploitation | 453 | 11,58 |

|     |            |            |            |       |      |        |        |                         |     |       |
|-----|------------|------------|------------|-------|------|--------|--------|-------------------------|-----|-------|
| 287 | 27/03/2015 | S/S LIMETE | F70        | 62914 | 290  | 18h12' | 20h06' | Manœuvre d'exploitation | 144 | 2,09  |
| 288 | 27/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 23h00' | 23h59' | Delestage 20 MW DTO     | 59  | 0,69  |
| 289 | 27/03/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 23h00' | 23h59' | Intervention sur le G26 | 59  | 0,69  |
| 290 | 27/03/2015 | S/S SENDWE | F229       | 62914 | 340  | 23h00' | 23h30' | Intervention sur le G26 | 130 | 0,70  |
| 291 | 28/03/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 24h25' | 01h20' | Inconnue                | 55  | 0,15  |
| 292 | 28/03/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 24h28' | 02h30' | Manœuvre d'exploitation | 2   | 0,17  |
| 293 | 28/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 04h38' | 06h51' | Delestage 15 MW DTO     | 133 | 0,02  |
| 294 | 28/03/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 04h38' | 06h51' | Delestage 15 MW DTO     | 133 | 1,56  |
| 295 | 28/03/2015 | S/S SENDWE | F229       | 62914 | 340  | 04h38' | 07h25' | Delestage 15 MW DTO     | 267 | 1,44  |
| 296 | 28/03/2015 | S/S SENDWE | F263       | 62914 | 450  | 04h38' | 06h45' | Delestage 15 MW DTO     | 167 | 1,91  |
| 297 | 28/03/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 06h10' | 07h04' | Delestage 15 MW DTO     | 54  | 0,05  |
| 298 | 28/03/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 07h56' | 09h20' | Delestage 10 MW DTO     | 84  | 0,17  |
| 299 | 28/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 08h34' | 09h34' | Delestage 11 MW DTO     | 60  | 0,99  |
| 300 | 28/03/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 08h34' | 09h34' | Delestage 11 MW DTO     | 60  | 0,71  |
| 301 | 28/03/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 09h30' | 18h30' | Delestage 11 MW DTO     | 540 | 0,30  |
| 302 | 28/03/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 09h30' | 18h30' | Delestage 11 MW DTO     | 420 | 0,17  |
| 303 | 28/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 09h30' | 18h30' | Delestage 11 MW DTO     | 420 | 4,94  |
| 304 | 28/03/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 11h30' | 12h45' | Delestage 11 MW DTO     | 75  | 4,94  |
| 305 | 28/03/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 11h30' | 12h45' | Delestage 11 MW DTO     | 75  | 0,09  |
| 306 | 28/03/2015 | S/S SENDWE | F229       | 62914 | 340  | 11h30' | 17h20' | Delestage 11 MW DTO     | 350 | 0,41  |
| 307 | 28/03/2015 | S/S LIMETE | F63A       | 62914 | 570  | 16h35' | 24h00' | Delestage 20 MW DTO     | 445 | 3,17  |
| 308 | 28/03/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 16h35' | 24h00' | Delestage 20 MW DTO     | 445 | 5,38  |
| 309 | 28/03/2015 | S/S LIMETE | F61        | 62914 | 585  | 16h35' | 23h50' | Delestage 20 MW DTO     | 435 | 4,14  |
| 310 | 28/03/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 1595 | 16h35' | 23h50' | Delestage 20 MW DTO     | 435 | 11,03 |
| 311 | 28/03/2015 | S/S SENDWE | F265       | 62914 | 615  | 16h55' | 23h30' | Delestage 20 MW DTO     | 395 | 4,25  |
| 312 | 28/03/2015 | S/S SENDWE | F263       | 62914 | 450  | 16h55' | 23h30' | Delestage 20 MW DTO     | 395 | 2,83  |
| 313 | 29/03/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 06h00' | 11h17' | Delestage 20 MW DTO     | 317 | 0,47  |
| 314 | 29/03/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 13h01' | 23h00' | Delestage 20 MW DTO     | 599 | 0,10  |
| 315 | 29/03/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 13h01' | 23h00' | Delestage 20 MW DTO     | 599 | 3,00  |
| 316 | 29/03/2015 | S/S LIMETE | F272       | 62914 | 2880 | 13h30' | 13h35' | Manœuvre d'exploitation | 5   | 27,42 |
| 317 | 29/03/2015 | S/S LIMETE | F61        | 62914 | 585  | 18h17' | 13h30' | Delestage 20 MW DTO     | 313 | 0,05  |
| 318 | 29/03/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 2155 | 18h17' | 18h30' | Delestage 20 MW DTO     | 13  | 10,72 |
| 319 | 29/03/2015 | S/S SENDWE | F229       | 62914 | 320  | 18h17' | 23h12' | Delestage 20 MW DTO     | 295 | 1,50  |

|     |            |            |            |       |      |        |        |                         |              |               |
|-----|------------|------------|------------|-------|------|--------|--------|-------------------------|--------------|---------------|
| 320 | 29/03/2015 | S/S LIMETE | F63A       | 62914 | 570  | 18h17' | 23h10' | Delestage 20 MW DTO     | 293          | 2,67          |
| 321 | 29/03/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 18h17' | 23h10' | Delestage 20 MW DTO     | 293          | 3,54          |
| 322 | 29/03/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 05h36' | 12h42' | Manœuvre d'exploitation | 10           | 0,01          |
| 323 | 30/03/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 06h00' | 01h02' | Delestage 35 MW DTO     | 426          | 0,01          |
| 324 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 06h00' | 24h35' | Delestage 35 MW DTO     | 298          | 0,14          |
| 325 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 07h32' | 16h00' | Delestage 35 MW DTO     | 1115         | 1,49          |
| 326 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 07h32' | 16h00' | Delestage 35 MW DTO     | 508          | 13,11         |
| 327 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 07h32' | 17h30' | Delestage 35 MW DTO     | 508          | 5,98          |
| 328 | 30/03/2015 | S/S SENDWE | F229       | 62914 | 320  | 09h00' | 10h13' | Delestage 35 MW DTO     | 73           | 0,37          |
| 329 | 30/03/2015 | S/S SENDWE | F265       | 62914 | 615  | 09h00' | 17h52' | Delestage 35 MW DTO     | 532          | 0,71          |
| 330 | 30/03/2015 | S/S SENDWE | F263       | 62914 | 450  | 09h15' | 24h35' | Delestage 35 MW DTO     | 920          | 3,81          |
| 331 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 2155 | 09h15' | 23h35' | Delestage 15 MW DTO     | 920          | 31,51         |
| 332 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 09h15' | 10h15' | Delestage 15 MW DTO     | 60           | 11,11         |
| 333 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 10h36' | 11h35' | Delestage 15 MW DTO     | 59           | 0,19          |
| 334 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F60        | 62914 | 490  | 10h36' | 15h08' | Delestage 15 MW DTO     | 272          | 0,46          |
| 335 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F70        | 62914 | 290  | 11h53' | 19h30' | Delestage 15 MW DTO     | 457          | 1,25          |
| 336 | 30/03/2015 | S/S SENDWE | F229       | 62914 | 320  | 17h00' | 24h46' | Alternance du delestage | 466          | 2,32          |
| 337 | 30/03/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 23h28' | 01h15' | Alternance du delestage | 107          | 0,56          |
| 338 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 05h33' | 05h51' | Delestage 20 MW DTO     | 18           | 0,06          |
| 339 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 06h40' | 24h14' | Delestage 15 MW DTO     | 386          | 0,01          |
| 340 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 06h40' | 24h14' | Delestage 15 MW DTO     | 386          | 1,93          |
| 341 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F272       | 62914 | 2880 | 07h35' | 15h00' | Delestage 15 MW DTO     | 565          | 17,67         |
| 342 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 2155 | 08h15' | 09h40' | Delestage 15 MW DTO     | 85           | 19,35         |
| 343 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F60        | 62914 | 490  | 08h15' | 22h52' | Delestage 15 MW DTO     | 120          | 0,66          |
| 344 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F61        | 62914 | 585  | 08h15' | 09h40' | Delestage 15 MW DTO     | 85           | 1,12          |
| 445 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 08h23' | 10h03' | Delestage 15 MW DTO     | 100          | 1,00          |
| 446 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 08h23' | 10h03' | Delestage 15 MW DTO     | 100          | 1,18          |
| 447 | 30/03/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 2155 | 15h45' | 02h30' | Delestage 100 MW DTO    | 645          | 3,43          |
| 448 | 30/03/2015 | S/S SENDWE | F229       | 62914 | 320  | 18h26' | 24h50' | Delestage 100 MW DTO    | 384          | 3,28          |
|     |            |            |            |       |      |        |        |                         | <b>95729</b> | <b>877,75</b> |

D.I. 2,0

Nombre de feeder alimentant le secteur 41

Fréquence 10,93

Période: Avril 2015

| Item | Date       | Injecteur  | Organe      | Puissance Souscrite (kW) |        | Heure  |          | Cause                   | D.I (en min) | Facteur M |
|------|------------|------------|-------------|--------------------------|--------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
|      |            |            |             | Secteur                  | Organe | App    | Rétabli. |                         |              |           |
| 1    | 01/04/2015 | S/S SENDWE | F229        | 62914                    | 399    | 15h15' | 14h00'   | Delestage 15 MW DTO     | 525          | 3,3       |
| 2    | 01/04/2015 | S/S SENDWE | F263        | 62914                    | 450    | 15h15' | 16h00'   | Delestage 15 MW DTO     | 625          | 4,5       |
| 3    | 01/04/2015 | S/S SENDWE | F214        | 62914                    | 399    | 06h08' | 11h36'   | Delestage 15 MW DTO     | 328          | 2,1       |
| 4    | 01/04/2015 | S/S LIMETE | F64         | 62914                    | 20     | 07h12' | 19h10'   | Delestage 20 MW DTO     | 718          | 0,2       |
| 5    | 01/04/2015 | S/S LIMETE | F73         | 62914                    | 315    | 07h12' | 19h10'   | Delestage 20 MW DTO     | 718          | 3,6       |
| 6    | 01/04/2015 | S/S LIMETE | F76         | 62914                    | 200    | 07h50' | 09h05'   | Delestage 20 MW DTO     | 75           | 0,2       |
| 7    | 01/04/2015 | S/S LIMETE | F72A        | 62914                    | 740    | 11h47' | 16h00'   | Delestage 10 MW DTO     | 253          | 3,0       |
| 8    | 01/04/2015 | S/S LIMETE | F72B        | 62914                    | 740    | 11h47' | 16h00'   | Delestage 10 MW DTO     | 253          | 3,0       |
| 9    | 01/04/2015 | S/S LIMETE | F74         | 62914                    | 1595   | 11h47' | 16h00'   | Delestage 10 MW DTO     | 253          | 6,4       |
| 10   | 01/04/2015 | S/S SENDWE | F265        | 62914                    | 615    | 11h47' | 12h09'   | Delestage 10 MW DTO     | 22           | 0,2       |
| 11   | 01/04/2015 | S/S LIMETE | F63A        | 62914                    | 570    | 12h57' | 19h19'   | Delestage 15 MW DTO     | 683          | 6,2       |
| 12   | 16/04/2015 | S/S LIMETE | F63B        | 62914                    | 760    | 12h57' | 19h20'   | Delestage 15 MW DTO     | 683          | 8,3       |
| 13   | 17/04/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX III | 62914                    | 5723   | 17h45' | 22h20'   | Delestage 15 MW DTO     | 275          | 25,0      |
| 14   | 01/04/2015 | S/S SENDWE | F214        | 62914                    | 399    | 18h45' | 20h00'   | Alternance du delestage | 75           | 0,5       |
| 15   | 01/04/2015 | S/S SENDWE | F265        | 62914                    | 615    | 18h45' | 20h00'   | Alternance du delestage | 75           | 0,7       |
| 16   | 01/04/2015 | S/S SENDWE | F272        | 62914                    | 2880   | 18h45' | 20h00'   | Alternance du delestage | 75           | 3,4       |
| 17   | 01/04/2015 | S/S LIMETE | F76         | 62914                    | 200    | 20h30' | 20h35'   | Manœuvre d'exploitation | 5            | 0,0       |
| 18   | 01/04/2015 | S/S SENDWE | F265        | 62914                    | 615    | 20h45' | 24h00'   | Delestage 15 MW DTO     | 195          | 1,9       |
| 19   | 01/04/2015 | S/S SENDWE | F263        | 62914                    | 50     | 20h45' | 24h00'   | Delestage 15 MW DTO     | 195          | 0,2       |
| 20   | 01/04/2015 | S/S LIMETE | F61         | 62914                    | 585    | 22h10' | 24h00'   | Delestage 15 MW DTO     | 110          | 1,0       |
| 21   | 01/04/2015 | S/S LIMETE | F63A        | 62914                    | 570    | 22h10' | 24h00'   | Delestage 15 MW DTO     | 110          | 1,0       |
| 22   | 01/04/2015 | S/S LIMETE | F73         | 62914                    | 315    | 24h32' | 08h12'   | Delestage 15 MW DTO     | 460          | 2,3       |
| 23   | 01/04/2015 | S/S SENDWE | F229        | 62914                    | 340    | 05h45' | 06h54'   | Delestage 25 MW DTO     | 69           | 0,4       |
| 24   | 01/04/2015 | S/S LIMETE | F72A        | 62914                    | 740    | 05h45' | 10h24'   | Delestage 15 MW DTO     | 279          | 3,3       |
| 25   | 01/04/2015 | S/S LIMETE | F72B        | 62914                    | 740    | 05h45' | 10h24'   | Delestage 15 MW DTO     | 279          | 3,3       |
| 26   | 01/04/2015 | S/S SENDWE | F265        | 62914                    | 615    | 06h25' | 13h20'   | Delestage 18 MW DTO     | 415          | 4,1       |
| 27   | 01/04/2015 | S/S SENDWE | F263        | 62914                    | 50     | 06h25' | 17h15'   | Delestage 18 MW DTO     | 650          | 0,5       |
| 28   | 01/04/2015 | S/S LIMETE | F73         | 62914                    | 315    | 14h35' | 16h50'   | Delestage 18 MW DTO     | 135          | 0,7       |

|    |            |            |            |       |      |        |        |                             |     |      |
|----|------------|------------|------------|-------|------|--------|--------|-----------------------------|-----|------|
| 29 | 02/04/2015 | S/S LIMETE | F 63A      | 62914 | 570  | 14h35' | 16h50' | Delestage 60 MW DTO         | 135 | 1,2  |
| 30 | 02/04/2015 | S/S LIMETE | F 63B      | 62914 | 760  | 14h35' | 24h14' | Delestage 60 MW DTO         | 699 | 8,4  |
| 31 | 02/04/2015 | S/S LIMETE | F 72A      | 62914 | 740  | 14h35' | 24h14' | Delestage 60 MW DTO         | 699 | 8,2  |
| 32 | 02/04/2015 | S/S LIMETE | F69        | 62914 | 1595 | 16h30' | 25h25' | Alternance du delestage     | 355 | 9,0  |
| 33 | 02/04/2015 | S/S SENDWE | F265       | 62914 | 615  | 16h30' | 23h25' | Alternance du delestage     | 415 | 4,1  |
| 34 | 02/04/2015 | S/S SENDWE | F214       | 62914 | 399  | 16h30' | 23h25' | Alternance du delestage     | 415 | 2,6  |
| 35 | 02/04/2015 | S/S SENDWE | F272       | 62914 | 2880 | 16h30' | 23h25' | Alternance du delestage     | 415 | 19,0 |
| 36 | 02/04/2015 | S/S LIMETE | F60        | 62914 | 490  | 17h50' | 18h25' | Brulure TGBT cabine Lievens | 35  | 0,3  |
| 37 | 03/04/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 05h35' | 13h00' | Delestage 35 MW DTO         | 445 | 5,2  |
| 38 | 03/04/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 05h35' | 13h00' | Delestage 35 MW DTO         | 445 | 5,2  |
| 39 | 03/04/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 05h35' | 16h25' | Delestage 35 MW DTO         | 640 | 3,2  |
| 40 | 03/04/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 05h35' | 24h30' | Delestage 35 MW DTO         | 535 | 0,2  |
| 41 | 03/04/2015 | S/S SENDWE | F229       | 62914 | 340  | 05h35' | 18h08' | Delestage DTO               | 753 | 4,1  |
| 42 | 03/04/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 07h40' | 09h30' | Delestage 20 MW DTO         | 110 | 0,3  |
| 43 | 03/04/2015 | S/S SENDWE | F263       | 62914 | 450  | 09h00' | 13h45' | Delestage 15 MW DTO         | 285 | 2,0  |
| 44 | 03/04/2015 | S/S LIMETE | F72C       | 62914 | 740  | 11h05' | 16h25' | Delestage 15 MW DTO         | 320 | 3,8  |
| 45 | 03/04/2015 | S/S LIMETE | F63A       | 62914 | 570  | 11h05' | 16h25' | Delestage 15 MW DTO         | 159 | 1,4  |
| 46 | 03/04/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 11h05' | 13h44' | Delestage 15 MW DTO         | 159 | 1,9  |
| 47 | 03/04/2015 | S/S LIMETE | F74        | 62914 | 1595 | 16h10' | 24h50' | Alternance du delestage     | 520 | 13,2 |
| 48 | 03/04/2015 | S/S LIMETE | F63A       | 62914 | 570  | 16h10' | 24h50' | Alternance du delestage     | 520 | 4,7  |
| 49 | 03/04/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 16h10' | 24h50' | Alternance du delestage     | 520 | 6,3  |
| 50 | 03/04/2015 | S/S LIMETE | F69        | 62914 | 100  | 16h10' | 23h00' | Alternance du delestage     | 410 | 0,7  |
| 51 | 03/04/2015 | S/S LIMETE | F70        | 62914 | 290  | 19h45' | 20h30' | Alternance du delestage     | 75  | 0,3  |
| 52 | 03/04/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 20h55' | 20h50' | Alternance du delestage     | 235 | 2,8  |
| 53 | 03/04/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 20h55' | 24h50' | Alternance du delestage     | 235 | 2,8  |
| 54 | 03/04/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II | 62914 | 75   | 24h15' | 24h50' | Alternance du delestage     | 10  | 0,0  |
| 55 | 04/04/2015 | S/S LIMETE | F64        | 62914 | 20   | 07h20' | 17h28' | Alternance du delestage     | 608 | 0,2  |
| 56 | 09/03/2015 | S/S LIMETE | F73        | 62914 | 315  | 07h20' | 17h28' | Delestage 20 MW DTO         | 608 | 3,0  |
| 57 | 04/04/2015 | S/S SENDWE | F229       | 62914 | 340  | 07h20' | 13h48' | Delestage 20 MW DTO         | 388 | 2,1  |
| 58 | 04/04/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 11h02' | 12h12' | Delestage 12 MW DTO         | 70  | 0,8  |
| 59 | 04/04/2015 | S/S LIMETE | F72B       | 62914 | 740  | 10h02' | 12h12' | Delestage 12 MW DTO         | 130 | 1,5  |
| 60 | 04/04/2015 | S/S SENDWE | F263       | 62914 | 450  | 11h08  | 17h30' | Delestage 12 MW DTO         | 382 | 2,7  |
| 61 | 04/04/2015 | S/S SENDWE | F265       | 62914 | 615  | 12h33' | 14h14' | Delestage 12 MW DTO         | 141 | 1,4  |

|    |            |            |             |       |      |        |        |                         |      |      |
|----|------------|------------|-------------|-------|------|--------|--------|-------------------------|------|------|
| 62 | 04/04/2015 | S/S LIMETE | F60         | 62914 | 490  | 18h10' | 20h00' | Delestage 12 MW DTO     | 170  | 1,3  |
| 63 | 04/04/2015 | S/S LIMETE | F61         | 62914 | 585  | 18h10' | 01h30' | Delestage 12 MW DTO     | 440  | 4,1  |
| 64 | 04/04/2015 | S/S LIMETE | F69         | 62914 | 100  | 18h10' | 01h35' | Delestage 12 MW DTO     | 1445 | 2,3  |
| 65 | 04/04/2015 | S/S SENDWE | F214        | 62914 | 320  | 18h30' | 24h00' | Delestage 12 MW DTO     | 330  | 1,7  |
| 66 | 04/04/2015 | S/S SENDWE | F272        | 62914 | 2880 | 18h30' | 24h00' | Delestage 12 MW DTO     | 330  | 15,1 |
| 67 | 04/04/2015 | S/S LIMETE | F73         | 62914 | 315  | 20h25' | 20h32' | Manœuvre d'exploitation | 17   | 0,1  |
| 68 | 04/04/2015 | S/S SENDWE | F263        | 62914 | 315  | 20h35' | 22h30' | Delestage 20 MW DTO     | 155  | 0,8  |
| 69 | 05/04/2015 | S/S LIMETE | F63A        | 62914 | 570  | 24h15' | 02h30' | Delestage 10 MW DTO     | 135  | 1,2  |
| 70 | 05/04/2015 | S/S LIMETE | F63B        | 62914 | 760  | 24h15' | 02h30' | Delestage 10 MW DTO     | 135  | 1,6  |
| 71 | 05/04/2015 | S/S LIMETE | F64         | 62914 | 585  | 24h15' | 02h30' | Delestage 10 MW DTO     | 135  | 1,3  |
| 72 | 05/04/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX II  | 62914 | 75   | 05h15' | 12h00' | Delestage 20 MW DTO     | 365  | 0,4  |
| 73 | 05/04/2015 | S/S SENDWE | F263        | 62914 | 50   | 06h10' | 15h57' | Delestage 15 MW DTO     | 347  | 0,3  |
| 74 | 05/04/2015 | S/S LIMETE | F73         | 62914 | 315  | 07h08' | 16h05' | Delestage 10 MW DTO     | 497  | 1,7  |
| 75 | 05/04/2015 | S/S LIMETE | F76         | 62914 | 200  | 07h08' | 09h55' | Delestage 10 MW DTO     | 167  | 1,6  |
| 76 | 05/04/2015 | S/S LIMETE | F72A        | 62914 | 740  | 14h13' | 14h20' | Delestage 10 MW DTO     | 7    | 0,1  |
| 77 | 05/04/2015 | S/S LIMETE | F72B        | 62914 | 740  | 14h13' | 11h20' | Delestage 10 MW DTO     | 7    | 0,1  |
| 78 | 05/04/2015 | S/S SENDWE | F 265       | 62914 | 615  | 14h35' | 24h02' | Delestage 10 MW DTO     | 562  | 5,5  |
| 79 | 05/04/2015 | S/S LIMETE | F64         | 62914 | 20   | 14h45' | 24h00' | Delestage DTO           | 555  | 0,2  |
| 80 | 05/04/2015 | S/S LIMETE | F69         | 62914 | 100  | 16h00' | 24h00' | Delestage DTO           | 480  | 0,8  |
| 81 | 05/04/2015 | S/S LIMETE | F63A        | 62914 | 570  | 16h00' | 24h00' | Delestage DTO           | 480  | 4,3  |
| 82 | 05/04/2015 | S/S LIMETE | F63B        | 62914 | 760  | 16h00' | 24h00' | Delestage DTO           | 480  | 5,8  |
| 83 | 05/04/2015 | S/S FUNA   | NOVATEX III | 62914 | 700  | 16h05' | 24h00' | Delestage DTO           | 475  | 5,3  |
| 84 | 05/04/2015 | S/S SENDWE | F 229       | 62914 | 340  | 18h38' | 24h02' | Delestage DTO           | 324  | 1,8  |
| 85 | 05/04/2015 | S/S LIMETE | F72A        | 62914 | 740  | 22h10' | 24h09' | Delestage DTO           | 119  | 3,8  |
| 86 | 05/04/2015 | S/S LIMETE | F72B        | 62914 | 740  | 22h10' | 24h09' | Delestage DTO           | 119  | 1,4  |
| 87 | 06/03/2015 | S/S LIMETE | F73         | 62914 | 315  | 06h00' | 18h30' | Delestage 14 MW DTO     | 750  | 3,8  |
| 88 | 06/04/2015 | S/S LIMETE | F72A        | 62914 | 740  | 06h00' | 15h50' | Delestage 14 MW DTO     | 410  | 8,8  |
| 89 | 06/04/2015 | S/S LIMETE | F72B        | 62914 | 740  | 06h00' | 12h50' | Delestage 14 MW DTO     | 410  | 4,8  |
| 90 | 06/04/2015 | S/S SENDWE | F263        | 62914 | 50   | 07h35' | 14h55' | Delestage 14 MW DTO     | 440  | 0,3  |
| 91 | 06/04/2015 | S/S LIMETE | F72A        | 62914 | 740  | 09h10' | 16h00' | Delestage 14 MW DTO     | 410  | 5,2  |
| 92 | 06/04/2015 | S/S SENDWE | F229        | 62914 | 340  | 09h50' | 11h45' | Delestage 14 MW DTO     | 115  | 2,2  |
| 93 | 06/04/2015 | S/S LIMETE | F63A        | 62914 | 570  | 15h25' | 23h36' | Delestage 14 MW DTO     | 491  | 1,0  |
| 94 | 06/04/2015 | S/S LIMETE | F63B        | 62914 | 760  | 15h25' | 23h36' | Delestage 14 MW DTO     | 491  | 5,9  |

|     |            |            |          |       |      |        |        |                            |     |      |
|-----|------------|------------|----------|-------|------|--------|--------|----------------------------|-----|------|
| 95  | 06/04/2015 | S/S LIMETE | F74      | 62914 | 1595 | 15h22' | 16h00' | Delestage 14 MW DTO        | 22  | 12,4 |
| 96  | 06/04/2015 | S/S SENDWE | F229     | 62914 | 340  | 19h05' | 24h20' | Surcharge                  | 315 | 0,1  |
| 97  | 06/04/2015 | S/S LIMETE | F69      | 62914 | 100  | 20h15' | 24h15' | Delestage 40 MW DTO        | 240 | 0,5  |
| 98  | 06/04/2015 | S/S SENDWE | F214     | 62914 | 320  | 21h10' | 24h20' | Delestage 40 MW DTO        | 190 | 1,2  |
| 99  | 07/04/2015 | S/S LIMETE | F72A     | 62914 | 740  | 06h23' | 14h10' | Delestage 20 MW DTO        | 467 | 5,5  |
| 100 | 07/04/2015 | S/S LIMETE | F72B     | 62914 | 740  | 06h23' | 14h10' | Delestage 20 MW DTO        | 462 | 5,4  |
| 101 | 07/04/2015 | S/S SENDWE | F229     | 62914 | 340  | 06h30' | 14h20' | Delestage 20 MW DTO        | 470 | 2,5  |
| 102 | 07/04/2015 | S/S LIMETE | F64      | 62914 | 20   | 08h08' | 18h00' | Delestage 20 MW DTO        | 592 | 0,1  |
| 103 | 07/04/2015 | S/S LIMETE | F73      | 62914 | 315  | 08h08' | 13h55' | Delestage 20 MW DTO        | 347 | 3,0  |
| 104 | 07/04/2015 | S/S SENDWE | F263     | 62914 | 450  | 12h55' | 14h39' | Delestage 20 MW DTO        | 104 | 2,5  |
| 105 | 07/04/2015 | S/S LIMITE | F63A     | 62914 | 570  | 14h35' | 22h10' | Delestage 20 MW DTO        | 455 | 0,9  |
| 106 | 07/04/2015 | S/S LIMETE | F63B     | 62914 | 760  | 06h50' | 20h02' | Delestage 20 MW DTO        | 455 | 5,5  |
| 107 | 07/04/2015 | S/S LIMITE | F74      | 62914 | 1595 | 14h35' | 21H10' | Delestage 20 MW DTO        | 455 | 11,5 |
| 108 | 07/04/2015 | S/S SENDWE | F229     | 62914 | 340  | 09h50' | 11h06' | Manœuvre d'exploitation    | 455 | 2,5  |
| 109 | 07/04/2015 | S/S SENDWE | F265     | 62914 | 615  | 13h16' | 15h15' | Manœuvre d'exploitation    | 25  | 0,2  |
| 110 | 07/04/2015 | S/S LIMETE | F72A     | 62914 | 740  | 13h16' | 15h15' | Tvx remplacement Ampermetr | 25  | 0,3  |
| 111 | 07/04/2015 | S/S LIMETE | F72B     | 62914 | 740  | 13h06' | 15h44' | Tvx remplacement Ampermetr | 25  | 0,3  |
| 112 | 07/04/2015 | S/S LIMETE | F70      | 62914 | 290  | 14h15' | 17h06' | Decharge de la ligne 70 Kv | 5   | 0,0  |
| 113 | 07/04/2015 | S/S LIMETE | F64      | 62914 | 20   | 18h15' | 00h35' | Decharge de la ligne 70 Kv | 105 | 0,0  |
| 114 | 07/04/2015 | S/S LIMETE | F72      | 62914 | 740  | 18h15' | 00h35' | Decharge de la ligne 70 Kv | 105 | 1,2  |
| 115 | 07/04/2015 | S/S LIMETE | F72B     | 62914 | 740  | 23H15' | 1H00'  | Tvx remplacement Ampermetr | 105 | 1,2  |
| 116 | 08/04/2015 | S/S FUNA   | NOVATEII | 62914 | 75   | 05h20' | 06h30' | Manœuvre d'exploitation    | 70  | 0,1  |
| 117 | 08/04/2015 | S/S LIMETE | F64      | 62914 | 740  | 06h30' | 24H25' | Manœuvre d'exploitation    | 365 | 4,3  |
| 118 | 08/04/2015 | S/S LIMETE | F73      | 62914 | 315  | 06H30' | 24H25' | Delestage 10 MW DTO        | 365 | 1,8  |
| 119 | 08/04/2015 | S/S LIMETE | F72A     | 62914 | 740  | 08H30' | 15H30' | Delestage 10 MW DTO        | 420 | 4,9  |
| 120 | 08/04/2015 | S/S LIMITE | F72B     | 62914 | 740  | 8H30'  | 15H30' | Delestage 10 MW DTO        | 420 | 4,9  |
| 121 | 08/04/2015 | S/S SENDWE | F 72C    | 62914 | 50   | 8H58'  | 24H17' | Delestage 15 MW DTO        | 498 | 0,4  |
| 122 | 08/04/2015 | S/S LIMETE | F76      | 62914 | 200  | 10H10' | 12H10' | Alternance avec autres     | 120 | 0,4  |
| 123 | 08/04/2015 | S/S SENDWE | F263     | 62914 | 450  | 11H25' | 15h50' | Alternance avec autres     | 265 | 1,9  |
| 124 | 08/04/2015 | S/S LIMETE | F263     | 62914 | 450  | 14H14' | 14H30' | Decharge Tfo 3             | 16  | 0,1  |
| 125 | 08/04/2015 | S/S LIMETE | F74      | 62914 | 1595 | 15h25' | 24H25' | Decharge Tfo 3             | 540 | 13,7 |
| 126 | 08/04/2015 | LIMITE     | F229     | 62914 | 340  | 06h05' | 22h25' | Delestage DTO suite        | 252 | 1,4  |
| 127 | 08/04/2015 | LIMITE     | LIMINGA  | 62914 | 1300 | 09h34' | 09h44' | Decharge Tfo II            | 252 | 5,2  |



|     |            |            |            |       |      |        |        |                               |     |     |
|-----|------------|------------|------------|-------|------|--------|--------|-------------------------------|-----|-----|
| 128 | 08/04/2015 | FUNA       | LIMINGA    | 62914 | 1300 | 10h27' | 16h24' | Decharge Tfo II               | 410 | 8,5 |
| 129 | 08/04/2015 | LIMITE     | F 265      | 62914 | 130  | 11h30' | 11h46' | Decharge Tfo II               | 727 | 1,5 |
| 130 | 08/04/2015 | LIMITE     | F 72A      | 62914 | 740  | 14h20' | 15h12' | Alternance avec autres feeder | 660 | 7,8 |
| 131 | 08/04/2015 | SENDWE     | F 72B      | 62914 | 740  | 14h20' | 15h12' | Alternance avec autres feeder | 677 | 8,0 |
| 132 | 09/04/2015 | LIMITE     | F 61       | 62914 | 585  | 15h33' | 23h35' | Delestage 20 MW DTO           | 80  | 0,7 |
| 133 | 09/04/2015 | LIMITE     | F 74       | 62914 | 2155 | 15h33' | 23h35' | Delestage 20 MW DTO           | 80  | 2,7 |
| 134 | 09/04/2015 | LIMITE     | F 63B      | 62914 | 760  | 18h55' | 23h55' | Delestage 10 MW DTO           | 409 | 4,9 |
| 135 | 09/04/2015 | LIMITE     | F 64       | 62914 | 20   | 19h40' | 22h48' | Delestage 10 MW DTO           | 696 | 0,2 |
| 136 | 09/04/2015 | SENDWE     | F 229      | 62914 | 340  | 06h30' | 08h45' | Delestage 25 MW DTO           | 37  | 0,2 |
| 137 | 09/04/2015 | LIMETE     | F 72A      | 62914 | 740  | 06h30' | 07h20' | Delestage 25 MW DTO           | 278 | 3,3 |
| 138 | 09/04/2015 | LIMITE     | F 72B      | 62914 | 740  | 06h30' | 07h25' | Delestage 25 MW DTO           | 19  | 0,2 |
| 139 | 09/04/2015 | LIMITE     | F 64       | 62914 | 20   | 06h30' | 14h25' | Delestage 25 MW DTO           | 445 | 0,1 |
| 140 | 09/04/2015 | LIMITE     | NOVATEX II | 62914 | 75   | 09h30' | 13h04' | Delestage 25 MW DTO           | 445 | 0,5 |
| 141 | 09/04/2015 | LIMITE     | F 76       | 62914 | 200  | 09h45' | 11h41' | Decharge Tfo II               | 445 | 1,4 |
| 142 | 09/04/2015 | LIMETE     | F 73       | 62914 | 315  | 11h06' | 24h00' | Decharge Tfo II               | 162 | 0,8 |
| 143 | 09/04/2015 | LIMITE     | F 61       | 62914 | 585  | 14h28' | 24h00' | Decharge Tfo II               | 35  | 0,3 |
| 144 | 09/04/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914 | 1595 | 17h00' | 24h00' | Decharge Tfo II               | 30  | 0,8 |
| 145 | 10/04/2015 | LIMETE     | F 64       | 62914 | 20   | 17h00' | 15h40' | Delestage 25 MW DTO           | 165 | 0,1 |
| 146 | 10/04/2015 | LIMITE     | F 73       | 62914 | 315  | 06h00' | 15h40' | Delestage 25 MW DTO           | 405 | 2,0 |
| 147 | 10/04/2015 | LIMITE     | NOVATEX II | 62914 | 75   | 06h00' | 11h55' | Delestage 25 MW DTO           | 405 | 0,5 |
| 148 | 10/04/2015 | SENDWE     | F 229      | 62914 | 340  | 13h40' | 21h53' | Delestage 20 MW DTO           | 177 | 1,0 |
| 149 | 10/04/2015 | SENDWE     | F 263      | 62914 | 450  | 13h40' | 19h14' | Delestage 20 MW DTO           | 510 | 3,6 |
| 150 | 10/04/2015 | SENDWE     | F 63B      | 62914 | 760  | 13h55' | 20h08' | Delestage 20 MW DTO           | 239 | 2,9 |
| 151 | 10/04/2015 | LIMITE     | F 72B      | 62914 | 740  | 15h30' | 20h08' | Alternance des delestage      | 4   | 0,0 |
| 152 | 10/04/2015 | LIMITE     | F 64       | 62914 | 20   | 16h15' | 20h55' | Delestage 20 MW DTO           | 454 | 0,1 |
| 153 | 10/04/2015 | LIMITE     | F 73       | 62914 | 315  | 06h15' | 15h50' | Delestage 30 MW DTO           | 454 | 2,3 |
| 154 | 10/04/2015 | SENDWE     | F 263      | 62914 | 450  | 10h03' | 15h05' | Delestage 20 MW DTO           | 440 | 3,1 |
| 155 | 10/04/2015 | S/S LIMETE | F72A       | 62914 | 740  | 10h40' | 12h00' | Delestage 20 MW DTO           | 440 | 5,2 |
| 156 | 10/04/2015 | S/S LIMETE | F 72B      | 62914 | 740  | 10h40' | 12h00' | Delestage 20 MW DTO           | 195 | 2,3 |
| 157 | 10/04/2015 | S/S LIMETE | F76        | 62914 | 200  | 10h40' | 18h50' | Delestage 20 MW DTO           | 195 | 0,6 |
| 158 | 10/04/2015 | LIMETE     | F63A       | 62914 | 570  | 13h20' | 24h42' | Delestage 15 MW DTO           | 690 | 6,3 |
| 159 | 11/04/2015 | S/S LIMETE | F63B       | 62914 | 760  | 13h20' | 24h42' | Delestage 15 MW DTO           | 260 | 3,1 |
| 160 | 11/04/2015 | S/S LIMETE | F 76       | 62914 | 200  | 13h20' | 16h00' | Delestage 15 MW DTO           | 260 | 0,8 |

|     |            |            |           |       |      |        |        |                              |     |      |
|-----|------------|------------|-----------|-------|------|--------|--------|------------------------------|-----|------|
| 161 | 11/04/2015 | S/S SENDWE | F214      | 62914 | 320  | 14h40' | 15h10' | Delestage 15 MW DTO          | 520 | 2,6  |
| 162 | 11/04/2015 | S/S LIMETE | F 61      | 62914 | 585  | 15h45' | 24h40' | Alternance des delestage     | 275 | 2,6  |
| 163 | 11/04/2015 | LIMETE     | F 74      | 62914 | 2155 | 15h45' | 24h40' | Alternance des delestage     | 54  | 1,8  |
| 164 | 11/04/2015 | SENDWE     | F 265     | 62914 | 615  | 22h15' | 24h20' | Delestage 10 MW DTO          | 370 | 3,6  |
| 165 | 11/04/2015 | SENDWE     | F 272     | 62914 | 2880 | 22h25' | 24h14' | PC MT entre S/S Lemba - Dema | 12  | 0,5  |
| 166 | 11/04/2015 | S/S LIMETE | F 64      | 62914 | 20   | 10h30' | 24h30' | Delestage 20 MW DTO          | 497 | 0,2  |
| 167 | 11/04/2015 | S/S LIMETE | F 61      | 62914 | 585  | 16h05' | 23h30' | Delestage 20 MW DTO          | 497 | 4,6  |
| 168 | 11/04/2015 | S/S LIMETE | F 63B     | 62914 | 760  | 18h07' | 22h00' | Alternance des delestage     | 330 | 4,0  |
| 169 | 11/04/2015 | LIMETE     | F 76      | 62914 | 200  | 23h14' | 23h30' | Manœuvre d'exploitation      |     | 0,0  |
| 170 | 11/04/2015 | S/S LIMETE | F 64      | 62914 | 20   | 06h00' | 14h40' | Delestage 20 MW DTO          | 67  | 0,0  |
| 171 | 12/04/2015 | S/S LIMETE | F 73      | 62914 | 315  | 06h00' | 14h03' | Delestage 20 MW DTO          | 5   | 0,0  |
| 172 | 12/04/2015 | LIMETE     | F72A      | 62914 | 740  | 09h03' | 10h30' | Surcharge                    | 15  | 0,2  |
| 173 | 12/04/2015 | S/S LIMETE | F 72B     | 62914 | 740  | 09h03' | 10h30' | Delestage 25 MW DTO          | 235 | 2,8  |
| 174 | 12/04/2015 | S/S LIMETE | F 76      | 62914 | 200  | 09h03' | 11h36' | Delestage 25 MW DTO          | 235 | 0,7  |
| 175 | 12/04/2015 | FUNA       | F 263     | 62914 | 450  | 12h05' | 22h00' | Delestage 25 MW DTO          | 155 | 1,1  |
| 176 | 12/04/2015 | S/S LIMETE | F 76      | 62914 | 200  | 14h20' | 15h55' | Delestage 20 MW DTO          | 248 | 0,8  |
| 177 | 12/04/2015 | S/S LIMETE | F 63A     | 62914 | 570  | 14h20' | 24h00' | Delestage 20 MW DTO          | 193 | 1,7  |
| 178 | 13/04/2015 | SENDWE     | F 63B     | 62914 | 760  | 14h20' | 24h00' | Delestage 20 MW DTO          | 670 | 8,1  |
| 179 | 13/04/2015 | SENDWE     | F 214     | 62914 | 399  | 15h06' | 15h28' | Surcharge                    | 232 | 1,5  |
| 180 | 13/04/2015 | LIMITE     | F 61      | 62914 | 585  | 18h20' | 24h00' | Alternance des delestage     | 415 | 3,9  |
| 181 | 13/04/2015 | LIMITE     | F 74      | 62914 | 2155 | 18h20' | 24h00' | Alternance des delestage     | 415 | 14,2 |
| 182 | 13/04/2015 | S/S SENDWE | F 229     | 62914 | 340  | 18h40' | 20h35' | Delestage 20 MW DTO          | 25  | 0,1  |
| 183 | 13/04/2015 | LIMITE     | F.LIMINGA | 62914 | 1300 | 14h50' | 22h30' | Delestage 35 MW DTO          | 122 | 2,5  |
| 184 | 13/04/2015 | LIMITE     | F 70      | 62914 | 290  | 23h01' | 24h00' | Delestage 15 MW DTO          | 70  | 0,3  |
| 185 | 14/04/2015 | SENDWE     | F 73      | 62914 | 315  | 23h01' | 24h00' | Delestage 15 MW DTO          | 275 | 1,4  |
| 186 | 14/04/2015 | LIMETE     | F 60      | 62914 | 490  | 23h01' | 23h30' | Delestage 15 MW DTO          | 155 | 1,2  |
| 187 | 14/04/2015 | SENDWE     | F 229     | 62914 | 340  | 08h00' | 23h00' | Delestage DTO                | 280 | 1,5  |
| 188 | 14/04/2015 | S/S LIMETE | F72A      | 62914 | 740  | 07h50' | 11h35' | Decharge Tfo II              | 398 | 4,7  |
| 189 | 14/04/2015 | S/S LIMETE | F 72B     | 62914 | 740  | 07h50' | 11h35' | Decharge Tfo II              | 86  | 1,0  |
| 190 | 14/04/2015 | S/S SENDWE | F 263     | 62914 | 450  | 12h00' | 12h15' | Delestage 20 MW DTO          | 69  | 0,5  |
| 191 | 14/04/2015 | LIMETE     | F 64      | 62914 | 20   | 13h00' | 24h25' | Delestage 8 MW DTO           | 37  | 0,0  |
| 192 | 14/04/2015 | LIMETE     | F 73      | 62914 | 315  | 13h00' | 24h25' | Delestage 8 MW DTO           | 5   | 0,0  |
| 193 | 14/04/2015 | S/S LIMETE | F 76      | 62914 | 200  | 13h00' | 14h25' | Delestage 8 MW DTO           | 96  | 0,3  |

|     |            |            |            |       |      |        |        |                                |     |      |
|-----|------------|------------|------------|-------|------|--------|--------|--------------------------------|-----|------|
| 194 | 14/04/2015 | SENDWE     | F 214      | 62914 | 320  | 13h05' | 16h40' | Surcharge                      | 96  | 0,5  |
| 195 | 14/04/2015 | S/S LIMETE | F 61       | 62914 | 585  | 16h08' | 24h40' | Alternance du delestage        | 119 | 1,1  |
| 196 | 14/04/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914 | 2155 | 17h55' | 24h40' | Alternance du delestage        | 119 | 4,1  |
| 197 | 14/04/2015 | S/S LIMETE | F 76       | 62914 | 200  | 19h15' | 19h17' | Manœuvre d'exploitation        | 119 | 0,4  |
| 198 | 15/04/2015 | S/S LIMETE | F63A       | 62914 | 570  | 20h00' | 24h45' | Delestage 15 MW DTO            | 347 | 3,1  |
| 199 | 15/04/2015 | S/S LIMETE | F 63B      | 62914 | 760  | 20h00' | 24h45' | Delestage 15 MW DTO            | 347 | 4,2  |
| 200 | 15/04/2015 | S/S LIMETE | F 64       | 62914 | 20   | 05h10' | 17h00' | Delestage 10 MW DTO            | 518 | 0,2  |
| 201 | 15/04/2015 | FUNA       | F 229      | 62914 | 340  | 15h24' | 21h34' | Delestage 15 MW DTO            | 213 | 1,2  |
| 202 | 15/04/2015 | S/S LIMETE | F 61       | 62914 | 585  | 17h00' | 23h52' | Alternance du delestage        | 412 | 3,8  |
| 203 | 15/04/2015 | S/S LIMETE | F 74       | 62914 | 2155 | 17h00' | 23h52' | Alternance du delestage        | 412 | 14,1 |
| 204 | 15/04/2015 | S/S LIMETE | F 72A      | 62914 | 740  | 07h29' | 09h14' | Delestage 16 MW DTO            | 105 | 1,2  |
| 205 | 15/04/2015 | LIMETE     | F 72B      | 62914 | 740  | 07h29' | 09h14' | Delestage 16 MW DTO            | 4   | 0,0  |
| 206 | 15/04/2015 | LIMITE     | F 64       | 62914 | 20   | 09h18' | 16h30' | Tvx dans la cabine camp kabinc | 282 | 0,1  |
| 207 | 15/04/2015 | LIMITE     | F 73       | 62914 | 315  | 09h18' | 16h30' | Tvx dans la cabine camp kabinc | 282 | 1,4  |
| 208 | 15/04/2015 | SENDWE     | F 60       | 62914 | 490  | 16h25' | 24h10' | Alternance du delestage        | 275 | 2,1  |
| 209 | 15/04/2015 | SENDWE     | F 74       | 62914 | 2155 | 16h25' | 24h10' | Alternance du delestage        | 275 | 9,4  |
| 210 | 16/04/2015 | S/S LIMETE | F 63A      | 62914 | 570  | 18h32' | 24h23' | Delestage DTO                  | 357 | 3,2  |
| 211 | 16/04/2015 | S/S LIMETE | F 63B      | 62914 | 760  | 18h32' | 24h23' | Delestage DTO                  | 520 | 6,3  |
| 212 | 16/04/2015 | S/S LIMETE | F 64       | 62914 | 20   | 06h00' | 19h36' | Delestage 25 MW DTO            | 520 | 0,2  |
| 213 | 16/04/2015 | SENDWE     | F 74       | 62914 | 2155 | 06h00' | 19h36' | Delestage 25 MW DTO            | 315 | 10,8 |
| 214 | 16/04/2015 | LIMITE     | NOVATEX II | 62914 | 75   | 08h55' | 09h56' | Delestage 15 MW DTO            | 515 | 0,6  |
| 215 | 16/04/2015 | LIMITE     | F 229      | 62914 | 340  | 11h39' | 15h55' | Manœuvre d'exploitation        | 515 | 2,8  |
| 216 | 16/04/2015 | LIMITE     | F 229      | 62914 | 340  | 19h37' | 14h00' | Decharge réseau 220 Kv         | 515 | 2,8  |
| 217 | 16/04/2015 | LIMITE     | F 64       | 62914 | 20   | 09h20' | 23h25' | Delestage 18 MW DTO            | 455 | 0,1  |
| 218 | 16/04/2015 | LIMITE     | F 73       | 62914 | 315  | 09h20' | 19h50' | Delestage 18 MW DTO            | 3   | 0,0  |
| 219 | 17/04/2015 | LIMITE     | F 72A      | 62914 | 740  | 11h00' | 12h51' | Delestage 8 MW DTO             | 472 | 5,6  |
| 220 | 17/04/2015 | LIMITE     | F 72B      | 62914 | 740  | 11h00' | 12h51' | Delestage 8 MW DTO             | 472 | 5,6  |
| 221 | 17/04/2015 | FUNA       | F 76       | 62914 | 200  | 11h00' | 11h25' | Delestage 8 MW DTO             | 345 | 1,1  |
| 222 | 17/04/2015 | S/S LIMITE | NOVATEX II | 62914 | 75   | 14h45' | 18h37' | Delestage 10 MW DTO            | 134 | 0,2  |
| 223 | 17/04/2015 | LIMITE     | F 74       | 62914 | 2155 | 14h45' | 23h26' | Delestage 10 MW DTO            | 430 | 14,7 |
| 224 | 17/04/2015 | SENDWE     | F 61       | 62914 | 585  | 16h28' | 23h25' | Delestage 15 MW DTO            | 358 | 3,3  |
| 225 | 17/04/2015 | S/S LIMETE | F 63B      | 62914 | 760  | 16h28' | 23h25' | Delestage 15 MW DTO            | 24  | 0,3  |
| 226 | 17/04/2015 | SENDWE     | NOVATEX II | 62914 | 75   | 06h40' | 11h39' | Delestage 26 MW DTO            | 18  | 0,0  |

|     |            |            |           |       |      |        |        |                         |     |      |
|-----|------------|------------|-----------|-------|------|--------|--------|-------------------------|-----|------|
| 227 | 17/04/2015 | SENDWE     | F 76      | 62914 | 200  | 06h40' | 07h00' | Delestage 26 MW DTO     | 7   | 0,0  |
| 228 | 17/04/2015 | SENDWE     | F 73      | 62914 | 315  | 07h00' | 13h29' | Delestage 26 MW DTO     | 6   | 0,0  |
| 229 | 17/04/2015 | S/S LIMETE | F 64      | 62914 | 20   | 07h00' | 23h40' | Delestage 26 MW DTO     | 540 | 0,2  |
| 230 | 17/04/2015 | S/S LIMETE | F 72A     | 62914 | 740  | 10h15' | 13h00' | Delestage 26 MW DTO     | 25  | 0,3  |
| 231 | 17/04/2015 | S/S LIMETE | F 72B     | 62914 | 740  | 15h15' | 13h00' | Delestage 26 MW DTO     | 540 | 6,4  |
| 232 | 17/04/2015 | LIMITE     | NOVATE II | 62914 | 75   | 10h50' | 19h07' | Delestage 80 MW DTO     | 15  | 0,0  |
| 233 | 17/04/2015 | SENDWE     | F 73      | 62914 | 315  | 16h10' | 19h13' | Delestage 80 MW DTO     | 5   | 0,0  |
| 234 | 18/04/2015 | S/S LIMETE | F 74      | 62914 | 2155 | 16h00' | 17h20' | Delestage 80 MW DTO     | 53  | 1,8  |
| 235 | 18/04/2015 | LIMITE     | F 214     | 62914 | 320  | 16h08' | 23h30' | Delestage 80 MW DTO     | 491 | 2,5  |
| 236 | 18/04/2015 | LIMITE     | F 263     | 62914 | 450  | 16h08' | 23h30' | Delestage 80 MW DTO     | 410 | 2,9  |
| 237 | 18/04/2015 | S/S LIMETE | F 63A     | 62914 | 570  | 18h37' | 22h00' | Delestage 10 MW DTO     | 480 | 4,3  |
| 238 | 18/04/2015 | SENDWE     | F 63B     | 62914 | 760  | 18h37' | 22h00' | Delestage 10 MW DTO     | 3   | 0,0  |
| 239 | 18/04/2015 | LIMITE     | F 70      | 62914 | 290  | 19h32' | 23h40' | Delestage 10 MW DTO     | 5   | 0,0  |
| 240 | 18/04/2015 | S/S LIMETE | F70       | 62914 | 290  | 19h32' | 23h40' | Delestage 20 MW DTO     | 5   | 0,0  |
| 241 | 18/04/2015 | S/S LIMETE | F73       | 62914 | 315  | 23h00' | 23h30' | Manœuvre d'exploitation | 170 | 0,9  |
| 242 | 18/04/2015 | S/S LIMETE | F64       | 62914 | 20   | 06h15' | 14h50' | Manœuvre d'exploitation | 170 | 0,1  |
| 243 | 18/04/2015 | S/S LIMETE | F73       | 62914 | 315  | 06h15' | 22h45' | Manœuvre d'exploitation | 170 | 0,9  |
| 244 | 18/04/2015 | SENDWE     | F72A      | 62914 | 740  | 08h30' | 09h20' | Delestage 18 MW DTO     | 160 | 1,9  |
| 245 | 19/04/2015 | S/S LIMETE | F72B      | 62914 | 740  | 08h30' | 09h20' | Delestage 18 MW DTO     | 405 | 4,8  |
| 246 | 19/04/2015 | S/S LIMETE | F61       | 62914 | 585  | 18h36' | 23h41' | Delestage 10 MW DTO     | 405 | 3,8  |
| 247 | 19/04/2015 | S/S LIMETE | F74       | 62914 | 2155 | 18h36' | 23h41' | Delestage 10 MW DTO     | 405 | 13,9 |
| 248 | 20/04/2015 | S/S LIMETE | F70       | 62914 | 290  | 18h36' | 23h41' | Delestage 10 MW DTO     | 100 | 0,5  |
| 249 | 20/04/2015 | S/S LIMETE | F63A      | 62914 | 570  | 18h55' | 23h41' | Delestage 10 MW DTO     | 100 | 0,9  |
| 250 | 20/04/2015 | S/S LIMETE | F63B      | 62914 | 760  | 18h55' | 23h41' | Delestage 10 MW DTO     | 450 | 5,4  |
| 251 | 20/04/2015 | SENDWE     | F72A      | 62914 | 740  | 20h52' | 22h45' | Delestage 10 MW DTO     | 12  | 0,1  |
| 252 | 20/04/2015 | SENDWE     | F72B      | 62914 | 740  | 20h52' | 22h45' | Delestage 10 MW DTO     | 275 | 3,2  |
| 253 | 20/04/2015 | S/S LIMETE | F72A      | 62914 | 740  | 07h30' | 09h25' | Delestage 10 MW DTO     | 286 | 3,4  |
| 254 | 20/04/2015 | SENDWE     | F72B      | 62914 | 740  | 07h30' | 09h25' | Delestage 10 MW DTO     | 90  | 1,1  |
| 255 | 20/04/2015 | S/S LIMETE | F64       | 62914 | 20   | 12h30' | 17h35' | Decharge Tfo II         | 10  | 0,0  |
| 256 | 21/04/2015 | S/S LIMETE | F72A      | 62914 | 315  | 15h20' | 21h37' | Delestage 18 MW DTO     | 420 | 2,1  |
| 257 | 21/04/2015 | S/S LIMETE | F72B      | 62914 | 570  | 15h20' | 21h37' | Delestage 18 MW DTO     | 420 | 3,8  |
| 258 | 21/04/2015 | S/S LIMETE | F72C      | 62914 | 760  | 17h48' | 18h10' | Manœuvre d'exploitation | 420 | 5,1  |
| 259 | 21/04/2015 | S/S LIMETE | F64       | 62914 | 740  | 17h48' | 18h10' | Manœuvre d'exploitation | 485 | 5,7  |

|     |            |            |           |       |      |        |        |                                 |     |      |
|-----|------------|------------|-----------|-------|------|--------|--------|---------------------------------|-----|------|
| 260 | 21/04/2015 | S/S LIMETE | F63A      | 62914 | 740  | 18h37' | 23h54' | Delestage 12 MW DTO             | 309 | 3,6  |
| 261 | 21/04/2015 | S/S LIMETE | F63B      | 62914 | 585  | 18h37' | 23h54' | Delestage 12 MW DTO             | 309 | 2,9  |
| 262 | 21/04/2015 | S/S LIMETE | F74       | 62914 | 2155 | 18h52' | 19h15' | Surcharge                       | 24  | 0,8  |
| 263 | 21/04/2015 | S/S LIMETE | F76       | 62914 | 200  | 20h45' | 24h13' | PC MT entre S/S Limete - St Jos | 208 | 0,7  |
| 264 | 22/04/2015 | S/S LIMETE | F73       | 62914 | 340  | 00h15' | 08h30' | Entraîné par tentative de RES F | 495 | 2,7  |
| 265 | 22/04/2015 | S/S LIMETE | F72A      | 62914 | 200  | 05h45' | 11h58' | Entraîné par F72A et F72B       | 373 | 1,2  |
| 266 | 22/04/2015 | S/S LIMETE | F72B      | 62914 | 75   | 05h45' | 11h58' | Entraîné par F72A et F72B       | 373 | 0,4  |
| 267 | 22/04/2015 | FUNA       | NOVATE II | 62914 | 740  | 08h20' | 08h35' | Delestage DTO                   | 15  | 0,2  |
| 268 | 22/04/2015 | SENDWE     | F214      | 62914 | 740  | 08h45' | 09h15' | Manœuvre d'exploitation         | 30  | 0,4  |
| 269 | 22/04/2015 | S/S LIMETE | F64       | 62914 | 585  | 09h05' | 16h50' | Delestage de 20 MW DTO          | 285 | 2,7  |
| 270 | 22/04/2015 | SENDWE     | F263      | 62914 | 2155 | 09h10' | 14h18' | Delestage de 20 MW DTO          | 308 | 10,5 |
| 271 | 22/04/2015 | S/S LIMETE | F72C      | 62914 | 200  | 13h50' | 18h08' | Manœuvre d'exploitation         | 258 | 0,8  |
| 272 | 22/04/2015 | SENDWE     | F214      | 62914 | 740  | 14h15' | 14h52' | Alternance d'exploitation       | 37  | 0,4  |
| 273 | 22/04/2015 | S/S LIMETE | F73       | 62914 | 740  | 15h54' | 16h02' | Manœuvre d'exploitation         | 8   | 0,1  |
| 274 | 22/04/2015 | S/S LIMETE | F63A      | 62914 | 740  | 15h54' | 22h30' | Décharge TFO 2 LINGWALA         | 396 | 4,7  |
| 275 | 22/04/2015 | S/S LIMETE | F63B      | 62914 | 740  | 15h54' | 22h30' | Décharge TFO 2 LINGWALA         | 396 | 4,7  |
| 276 | 22/04/2015 | SENDWE     | F229      | 62914 | 20   | 18h50' | 22h50' | Delestage 120 MW DTO            | 240 | 0,1  |
| 277 | 22/04/2015 | S/S LIMETE | F74       | 62914 | 330  | 18h50' | 24h20' | Delestage 120 MW DTO            | 330 | 1,7  |
| 278 | 22/04/2015 | S/S LIMETE | F64       | 62914 | 415  | 19h40' | 02h35' | Delestage DTO                   | 415 | 2,7  |
| 279 | 22/04/2015 | S/S LIMETE | F73       | 62914 | 220  | 19h40' | 23h20' |                                 | 220 | 0,8  |
| 280 | 22/04/2015 | S/S LIMETE | F76       | 62914 | 110  | 22h35' | 24h25' | Manœuvre d'exploitation         | 110 | 0,2  |
| 281 | 23/04/2015 | S/S LIMETE | F76       | 62914 | 6    | 01h20  | 01h26' | Manœuvre d'exploitation         | 6   | 0,0  |
| 282 | 23/04/2015 | S/S LIMETE | F74       | 62914 | 105  | 07h15' | 08h00' | Manœuvre d'exploitation         | 45  | 0,1  |
| 283 | 23/04/2015 | S/S LIMETE | F721      | 62914 | 302  | 08h15' | 13h17' | Delestage 25 MW DTO             | 302 | 1,4  |
| 284 | 23/04/2015 | S/S LIMETE | F72A      | 62914 | 200  | 08h50' | 12h10' | Delestage 9 MW DTO              | 200 | 0,6  |
| 285 | 23/04/2015 | S/S LIMETE | F72B      | 62914 | 200  | 08h32' | 12h10' | Delestage 9 MW DTO              | 118 | 0,4  |
| 286 | 23/04/2015 | S/S LIMETE | F63A      | 62914 | 95   | 15h35' | 17h10' | Delestage 10 MW DTO             | 155 | 0,2  |
| 287 | 23/04/2015 | S/S LIMETE | F63B      | 62914 | 95   | 15h35' | 17h10' | Delestage 10 MW DTO             | 155 | 0,2  |
| 288 | 23/04/2015 | S/S LIMETE | F63A      | 62914 | 265  | 18h10' | 22h35' | Delestage 30 MW DTO             | 265 | 1,1  |
| 289 | 23/04/2015 | S/S LIMETE | F63B      | 62914 | 267  | 18h10' | 22h37' | Delestage 30 MW DTO             | 267 | 1,1  |
| 290 | 23/04/2015 | S/S SENDWE | F229      | 62914 | 30   | 18h20' | 18h50' | Delestage 30 MW DTO             | 30  | 0,0  |
| 291 | 23/04/2015 | LIMITE     | F74       | 62914 | 247  | 18h30' | 22h37' | Delestage 30 MW DTO             | 247 | 1,0  |
| 292 | 23/04/2015 | LIMITE     | F73       | 62914 | 68   | 18h30' | 19h38' | Manœuvre d'exploitation         | 68  | 0,1  |

|     |            |            |           |       |      |        |        |   |     |     |
|-----|------------|------------|-----------|-------|------|--------|--------|---|-----|-----|
| 293 | 23/04/2015 | S/S LIMITE | F76       | 62914 | 32   | 20h37' | 21h09' | Mise sous U de la traçon PS mote coline Motel | 32  | 0,0 |
| 294 | 23/04/2015 | S/S SENDWE | F265      | 62914 | 12   | 23h40' | 23h52' | Manœuvre d'exploitation                       | 12  | 0,0 |
| 295 | 24/04/2015 | S/S LIMITE | F76       | 62914 | 15   | 24h15' | 24h30' | Manœuvre d'exploitation                       | 15  | 0,0 |
| 296 | 24/04/2015 | S/S LIMITE | F76       | 62914 | 2    | 24h34' | 24h36' | Manœuvre d'exploitation                       | 2   | 0,0 |
| 297 | 24/04/2015 | S/S LIMITE | F64       | 62914 | 675  | 10h25' | 21h40' |   | 675 | 7,2 |
| 298 | 24/04/2015 | S/S LIMITE | F72A      | 62914 | 675  | 10h25' | 15h40' |   | 315 | 3,4 |
| 299 | 24/04/2015 | S/S LIMITE | F72B      | 62914 | 315  | 11h07' | 15h40' |   | 273 | 1,4 |
| 300 | 24/04/2015 | FUNA       | NOVATEII  | 62914 | 273  | 14h02' | 17h30' |   | 208 | 0,9 |
| 301 | 24/04/2015 | S/S LIMITE | F63A      | 62914 | 545  | 15h30' | 24h35' | Alternance delestage                          | 545 | 4,7 |
| 302 | 24/04/2015 | LIMITE     | F63B      | 62914 | 530  | 15h40' | 24h35' | Alternance delestage                          | 535 | 4,5 |
| 303 | 24/04/2015 | SENDWE     | F229      | 62914 | 365  | 18h05' | 24h10' | Délestage 15 MW DTO                           | 365 | 2,1 |
| 304 | 24/04/2015 | LIMITE     | F72A      | 62914 | 335  | 18h45' | 23h10' |   | 265 | 1,4 |
| 305 | 24/04/2015 | LIMITE     | F72B      | 62914 | 335  | 18h45' | 23h10' |   | 265 | 1,4 |
| 306 | 24/04/2015 | SENDWE     | F263      | 62914 | 335  | 18h45' | 23h10' |   | 265 | 1,4 |
| 307 | 25/04/2015 | FUNA       | NOVATE II | 62914 | 508  | 05h13' | 13h00' | Delestage 20 MW DTO                           | 467 | 3,8 |
| 308 | 25/04/2015 | SENDWE     | F229      | 62914 | 467  | 06H00' | 13h34' | Delestage 15 MW DTO                           | 454 | 3,4 |
| 309 | 25/04/2015 | SENDWE     | F265      | 62914 | 454  | 06H00' | 13h34' | Delestage 15 MW DTO                           | 454 | 3,3 |
| 310 | 25/04/2015 | SENDWE     | F263      | 62914 | 454  | 06H00' | 17h25' | Delestage 15 MW DTO                           | 685 | 4,9 |
| 311 | 25/04/2015 | LIMITE     | F73       | 62914 | 685  | 06h23' | 17h00' | Delestage 15 MW DTO                           | 637 | 6,9 |
| 312 | 25/04/2015 | LIMITE     | F72C      | 62914 | 683  | 06h23' | 17h00' | Delestage 15 MW DTO                           | 637 | 6,9 |
| 313 | 25/04/2015 | LIMITE     | F72A      | 62914 | 683  | 13h24' | 01h10' | Délestage 10 MW DTO                           | 696 | 7,6 |
| 314 | 25/04/2015 | LIMITE     | F72B      | 62914 | 826  | 13h24' | 01h10' | Délestage 10 MW DTO                           | 696 | 9,1 |
| 315 | 25/04/2015 | LIMITE     | F64       | 62914 | 826  | 13h24' | 01h10' | Délestage 10 MW DTO                           | 696 | 9,1 |
| 316 | 25/04/2015 | LIMITE     | F63A      | 62914 | 390  | 18h30' | 01h00' | Délestage 10 MW DTO                           | 330 | 2,0 |
| 317 | 25/04/2015 | LIMITE     | F63B      | 62914 | 85   | 18h30' | 19h55' | Délestage 10 MW DTO                           | 85  | 0,1 |
| 318 | 25/04/2015 | LIMITE     | F60       | 62914 | 90   | 19h30' | 20h00' | Délestage 10 MW DTO                           | 30  | 0,0 |
| 319 | 25/04/2015 | LIMITE     | F63B      | 62914 | 1225 | 21h55' | 17h20' |   | 185 | 3,6 |
| 320 | 26/04/2015 | FUNA       | NOVATE II | 62914 | 685  | 05h50' | 17h20' |   | 690 | 7,5 |
| 321 | 26/04/2015 | FUNA       | SADIA     | 62914 | 232  | 08h00' | 11h52' |   | 232 | 0,9 |
| 322 | 26/04/2015 | FUNA       | NOVATE II | 62914 | 232  | 08h00' | 11h52' |   | 232 | 0,9 |
| 323 | 26/04/2015 | FUNA       | F64       | 62914 | 255  | 08h40' | 12h05' |   | 205 | 0,8 |
| 324 | 26/04/2015 | LIMITE     | F72A      | 62914 | 162  | 18h10' | 20h52' | Délestage 10 MW DTO                           | 162 | 0,4 |

|     |             |        |           |       |     |        |        |                         |     |     |
|-----|-------------|--------|-----------|-------|-----|--------|--------|-------------------------|-----|-----|
| 325 | 26/04/2015  | LIMITE | F72B      | 62914 | 162 | 18h10' | 20h52' | Délestage 10 MW DTO     | 162 | 0,4 |
| 326 | 26/04/2015  | LIMITE | F72C      | 62914 | 75  | 18h10' | 19h25' | Délestage 10 MW DTO     | 75  | 0,1 |
| 327 | 26/04/2015  | LIMITE | F73       | 62914 | 6   | 22h04' | 22h10  | Manœuvre d'exploitation | 6   | 0,0 |
| 328 | 27/04/2015  | LIMITE | F64       | 62914 | 367 | 08h37' | 14h30' | Délestage 10 MW DTO     | 353 | 2,1 |
| 329 | 27/04/2015  | LIMITE | F73       | 62914 | 367 | 08h37' | 14h30' | Délestage 10 MW DTO     | 353 | 2,1 |
| 330 | 27/04/2015  | LIMITE | F72A      | 62914 | 51  | 13h25' | 14h16' | Délestage 4 MW DTO      | 51  | 0,0 |
| 331 | 27/04/2015  | LIMITE | F72B      | 62914 | 675 | 13h25' | 14h16' | Délestage 4 MW DTO      | 51  | 0,5 |
| 332 | 27/04/2015  | SENDWE | F229      | 62914 | 32  | 14h10' | 14h42' | Alternance délestage    | 32  | 0,0 |
| 333 | 27/04/2015  | LIMITE | F76       | 62914 | 95  | 19h25' | 21h12' | Surcharge               | 107 | 0,2 |
| 334 | 27/04/2015  | LIMITE | F70       | 62914 | 675 | 22h50' | 24h25' | Inconnue                | 95  | 1,0 |
| 335 | 28/04/2015  | LIMITE | F72A      | 62914 | 192 | 08h35' | 11h47' | Délestage 50 MW DTO     | 192 | 0,6 |
| 336 | 28/04/2015  | LIMITE | F72B      | 62914 | 192 | 08h35' | 11h47' | Délestage 50 MW DTO     | 192 | 0,6 |
| 337 | 28/04/2015  | LIMITE | F63A      | 62914 | 15  | 08h35' | 08h50' | Manœuvre d'exploitation | 15  | 0,0 |
| 338 | 28/04/2015  | SENDWE | F263      | 62914 | 589 | 08h35' | 18h24' | Délestage 50 MW DTO     | 289 | 2,7 |
| 339 | 28/04/2015  | LIMITE | F63A      | 62914 | 75  | 10h25' | 11h40' | Surcharge               | 75  | 0,1 |
| 340 | 28/04/2015  | LIMITE | F76       | 62914 | 80  | 11h40' | 12h00' | Surcharge               | 20  | 0,0 |
| 341 | 28/04/2015  | FUNA   | NOVATE II | 62914 | 7   | 12h20' | 12h27' | Délestage 25 MW DTO     | 7   | 0,0 |
| 342 | 28/04/2015  | LIMITE | F64       | 62914 | 151 | 12h52' | 15h23' | Délestage 10 MW DTO     | 31  | 0,1 |
| 343 | 28/04/2015  | FUNA   | NOVATE II | 62914 | 410 | 13h10' | 19h00' | Délestage 30 MW DTO     | 410 | 2,7 |
| 344 | 28/04/2015  | LIMITE | F64       | 62914 | 516 | 14h14' | 22h50' | Délestage 30 MW DTO     | 516 | 4,2 |
| 345 | 28/04/2015  | SENDWE | F214      | 62914 | 25  | 14h25' | 14h50' | Surcharge               | 25  | 0,0 |
| 346 | 28/04/2015  | SENDWE | F229      | 62914 | 498 | 14h32' | 22h50' |                         | 478 | 3,8 |
| 347 | 28/04/2015  | FUNA   | NOVATE 3  | 62914 | 270 | 18h00' | 22h30' | Délestage 6 MW DTO      | 270 | 1,2 |
| 348 | 28/04/2015  | FUNA   | SADIA     | 62914 | 270 | 08h06' | 22h30' | Délestage 6 MW DTO      | 264 | 1,1 |
| 349 | 29/04/2015  | SENDWE | F263      | 62914 | 115 | 12h57' | 14h52' | Délestage 20 MW DTO     | 115 | 0,2 |
| 350 | 29/04/20105 | LIMITE | F72A      | 62914 | 724 | 13h36' | 01h40' | Délestage 10 MW DTO     | 724 | 8,3 |
| 351 | 29/04/20105 | LIMITE | F72B      | 62914 | 724 | 13h36' | 01h40' | Délestage 10 MW DTO     | 724 | 8,3 |
| 352 | 29/04/20105 | LIMITE | F63A      | 62914 | 363 | 19h43' | 01h40' | Délestage 10 MW DTO     | 357 | 2,1 |
| 353 | 29/04/20105 | LIMITE | F63B      | 62914 | 363 | 19h43' | 01h40' | Délestage 10 MW DTO     | 357 | 2,1 |
| 354 | 29/04/20105 | SENDWE | F229      | 62914 | 363 | 19h43' | 23h30' | Délestage 10 MW DTO     | 227 | 1,3 |
| 355 | 29/04/20105 | LIMITE | F61       | 62914 | 330 | 20h10' | 01h40' | Alternance délestage    | 330 | 1,7 |
| 356 | 29/04/20105 | LIMITE | F71       | 62914 | 320 | 20h10' | 01h30' | Alternance délestage    | 330 | 1,7 |
| 357 | 30/04/2015  | LIMITE | F72A      | 62914 | 590 | 05h25  | 15h15' |                         | 590 | 5,5 |

|              |            |        |      |       |      |        |        |                     |               |              |
|--------------|------------|--------|------|-------|------|--------|--------|---------------------|---------------|--------------|
| 358          | 30/04/2015 | LIMITE | F72B | 62914 | 590  | 05h25' | 15h15' | Délestage 30 MW DTO | 590           | 5,5          |
| 359          | 30/04/2015 | LIMITE | F72C | 62914 | 675  | 05h25' | 20h30' | Délestage 30 MW DTO | 905           | 9,7          |
| 360          | 30/04/2015 | LIMITE | F64  | 62914 | 1160 | 05h50' | 00h10' | Délestage 30 MW DTO | 1100          | 20,3         |
| 361          | 30/04/2015 | LIMITE | F73  | 62914 | 760  | 05h50' | 18h30' | Délestage 30 MW DTO | 760           | 9,2          |
| 362          | 30/04/2015 | SENDWE | F229 | 62914 | 248  | 05h50' | 09h58' | Délestage 30 MW DTO | 248           | 1,0          |
| 363          | 30/04/2015 | LIMITE | F63A | 62914 | 699  | 12h45' | 00h24' | Délestage 20 MW DTO | 699           | 7,8          |
| 364          | 30/04/2015 | LIMITE | F63B | 62914 | 698  | 12h46' | 00h24' | Délestage 20 MW DTO | 699           | 7,8          |
| <b>TOTAL</b> |            |        |      |       |      |        |        |                     | <b>107792</b> | <b>992,1</b> |

**D.I. 2,7**  
 Nombre de feeder alimentant le secteur **41**  
**Fréquence 8,88**  
**Arrondi à 9**