

RELEVÉ DÉTAILLÉ DES INCIDENTS ET INTERRUPTIONS - SECTEUR DE LIMETE A KINSHASA

Période: Février 2015

Item	Date	Injecteur	Organe	Puissance Souscrite (kW)		Heure		Cause	D.I (en min)	Facteur M
				Secteur	Organe	App	Rétabli.			
1	01/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	06h40'	13h45'	Decharge 120 MW DTO	425	5,00
2	01/02/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	06h40'	13h45'	Decharge 120 MW DTO	425	5,00
3	01/02/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	06h40'	13h45'	Decharge 120 MW DTO	425	0,14
4	01/02/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	06h40'	13h45'	Decharge 120 MW DTO	425	2,13
5	01/02/2015	S/S SENDWE	F263	62914	450	06h40'	13h45'	Decharge 120 MW DTO	420	3,00
6	01/02/2015	S/S SENDWE	F265	62914	615	06h40'	13h45'	Decharge 120 MW DTO	413	4,04
7	01/02/2015	S/S FUNA	LIMINGA	62914	1400	07h00'	07h42'	Decharge 120 MW DTO	42	0,93
8	01/02/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	13h30'	13h45'	Alternance avec F 265	15	0,08
9	01/02/2015	S/S SENDWE	F272	62914	2880	21h12'	22h03'	Alternance avec F 265	51	2,33
10	01/02/2015	S/S SENDWE	F214	62914	399	22h03'	22h12'	Manœuvre d'exploitation	9	0,06
11	01/02/2015	S/S SENDWE	F214	62914	399	22h22'	22h32'	Manœuvre d'exploitation	10	0,06
12	01/02/2015	S/S KINGABUA	F1668	62914	100	07h25'	13h38'	Decharge du TFO II	373	0,59
13	02/02/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	08h30'	14h20'	Delestage 15 MW DTO	350	0,11
14	02/02/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	08h45'	10h30'	Delestage 15 MW DTO	105	0,13
15	02/02/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	09h06'	14h20'	Delestage 15 MW DTO	314	1,57
16	02/02/2015	S/S SENDWE	F214	62914	320	09h45'	10h06'	Surcharge feeder	21	0,11
17	02/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	13h23'	14h33'	Surcharge feeder	70	0,82
18	02/02/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	13h23'	14h33'	Surcharge feeder	70	0,82
19	02/02/2015	S/S SENDWE	F 263	62914	450	14h32'	14h58'	Delestage et alternance	26	0,19
20	02/02/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	15h07'	22h34'	Delestage 10 MW DTO	447	4,16
21	02/02/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	15h07'	22h34'	Surcharge feeder	447	15,31
22	02/02/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	15h07'	20h30'	Delestage 5 MW DTO	323	1,75
23	02/02/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	15h58'	22h34'	Delestage 5 MW DTO	396	3,59
24	02/02/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	15h48'	18h45'	Delestage 3 MW DTO	177	2,14
25	02/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	16h05'	17h45'	Surcharge feeder	100	1,18
26	03/02/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	08h55'	16h58'	Delestage 15 MW DTO	483	0,58
27	03/02/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	11h12'	10h40'	Manœuvre d'exploitation	38	0,12
28	29/01/1900	S/S LIMETE	F 64	62914	20	11h55'	22h30'	Manœuvre d'exploitation	635	0,20

29	03/02/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	11h55'	22h30'	Surcharge feeder	389	1,95
30	03/02/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	12h47'	13h04'	Manœuvre d'exploitation	17	0,20
31	03/02/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	12h58'	13h04'	Manœuvre d'exploitation	6	0,07
32	03/02/2015	S/S FUNA	LIMINGA	62914	1400	17h00'	17h06'	Surcharge	6	0,13
33	03/02/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	18h15'	23h30'	Manœuvre d'exploitation	315	2,93
34	03/02/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	18h15'	23h20'	Manœuvre d'exploitation	305	10,45
35	03/02/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	19h00'	23h12'	Delestage 98 MW DTO	252	2,28
36	03/02/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	19h00'	23h12'	Surcharge	252	3,04
37	03/02/2015	S/S SENDWE	F 263	62914	450	19h00'	22h43'	Surcharge	223	1,60
38	03/02/2015	S/S KINGABUA	F 1674	62914	825	19h17'	19h45'	Surcharge	28	0,37
39	03/02/2015	S/S LIMETE	LIMINGA	62914	1400	20h10'	21h57'	Manœuvre d'exploitation	107	2,38
40	04/02/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	07h23'	09h30'	Delestage 30 MW DTO	127	0,15
41	04/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	07h37'	23h45'	Alternance avec autres	368	0,12
42	04/02/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	07h37'	18h57'	Manœuvre d'exploitation	620	3,10
43	04/02/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	14h00'	16h30'	Delestage 30 MW DTO	150	1,76
44	04/02/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	14h00'	16h30'	Delestage 30 MW DTO	150	1,76
45	04/02/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	14h00'	24h00'	Delestage 30 MW DTO	600	7,25
46	04/02/2015	S/S FUNA	107(croix rou	62914	1690	15h45'	19h05'	Delestage 30 MW DTO	230	6,18
47	04/02/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	18h30'	22h18'	Delestage 30 MW DTO	228	0,27
48	04/02/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	18h30'	22h18'	Delestage 30 MW DTO	228	0,27
49	04/02/2015	S/S SENDWE	F 272	62914	2880	19h05'	23h50'	Manœuvre d'exploitation	285	13,05
50	04/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	19h40'	19h42'	Delestage 10 MW DTO	2	0,02
51	04/02/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	19h40'	19h42'	Delestage 10 MW DTO	2	0,02
52	05/02/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	06h50'	09h45'	Delestage 20 MW DTO	175	0,95
53	05/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	08h20'	09h40'	Panne de cable MT	80	0,94
54	05/02/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	08h20'	09h40'	Delestage	80	0,94
55	05/02/2015	S/S FUNA	S NOVATEX	62914	75	11h15'	16h15'	Surcharge	300	0,36
56	05/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	13h30'	23h26'	Manœuvre d'exploitation	595	0,19
57	05/02/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	13h35'	21h50'	Manœuvre d'exploitation	495	2,48
58	05/02/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	14h35'	21h28'	Manœuvre d'exploitation	403	4,87
59	05/02/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	14h45'	22h17'	Alternance avec autres	347	3,14
60	05/02/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	16h30'	22h17'	Decharge Tfo 1	397	3,69
61	05/02/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	16h30'	23h26'	Surcharge	425	14,56

62	05/02/2015	S/S FUNA	S/S LIMINGA	62914	1400	17h27'	17h30'	Manœuvre d'exploitation	416	9,26
63	05/02/2015	S/S FUNA	S/S NOVATEX	62914	75	17h 55'	18h10'	Manœuvre d'exploitation	3	0,00
64	05/02/2015	S/S FUNA	S/S LIMINGA	62914	1400	00h30'	01h05'	Manœuvre d'exploitation	15	0,33
65	06/02/2015	S/S FUNA	S/S LIMINGA	62914	1400	05h33'	05h55'	Manœuvre d'exploitation	35	0,78
66	06/02/2015	S/S FUNA	S/S NOVATEX	62914	75	06h02'	08h10'	Manœuvre d'exploitation	22	0,03
67	06/02/2015	S/S FUNA	S/S LIMINGA	62914	1400	07h30'	07h49'	Surcharge	128	2,85
68	06/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	08h15'	16h08'	Surcharge	19	0,01
69	06/02/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	08h16'	16h06'	Presence du feu ds la cellule	473	2,37
70	06/02/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	08h26'	10h50'	Decharge Tfo 1	144	1,34
71	06/02/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	08h26'	10h50'	Decharge Tfo 1	144	4,93
72	06/02/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	08h26'	10h15'	Decharge Tfo 1	154	0,49
73	06/02/2015	S/S FUNA	S/S LIMINGA	62914	1400	11h45'	19h27'	Decharge Tfo 1	109	2,43
74	06/02/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	16h40'	00h22'	Decharge Tfo 1	462	4,30
75	06/02/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	16h40'	00h22'	Alternance avec autres	462	15,82
76	06/02/2015	S/S LIMETE	F 70	62914	290	16h40'	19h00'	Delestage DTO	462	2,13
77	06/02/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	19h45'	21h30'	Surcharge	140	0,76
78	06/02/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	20h50'	00h22'	Defaut fugitif	105	0,95
79	06/02/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	21h40'	00h22'	Surcharge	162	1,96
80	06/02/2015	S/S LIMETE	F70	62914	290	22h35'	00h22'	Surcharge	162	0,75
81	06/02/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	22h35'	00h22'	Manœuvre d'exploitation	107	0,54
82	06/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	22h35'	00h22'	Alternance avec autres	107	0,03
83	06/02/2015	S/S SENDWE	F265	62914	615	22h35'	00h22'	Manœuvre d'exploitation	107	1,05
84	06/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	22h35'	00h22'	Delestage 20 MW DTO	107	1,26
85	06/02/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	22h35'	00h22'	Delestage 20 MW DTO	107	1,26
86	06/02/2015	S/S SENDWE	F263	62914	450	22h45'	11h10'	Delestage 20 MW DTO	97	0,69
87	07/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	08h10'	10h05'	Delestage 20 MW DTO	115	1,14
88	07/02/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	13h30'	22h53'	Delestage 26 MW DTO	115	1,35
89	07/02/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	13h30'	22h53'	Delestage 26 MW DTO	115	0,62
90	07/02/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	09h00'	21h18'	Delestage 26 MW DTO	134	0,04
91	07/02/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	13h20'	22h25'	Delestage 26 MW DTO	545	2,73
92	07/02/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	13h45'	22h25'	Delestage 26 MW DTO	545	2,95
93	07/02/2015	S/S FUNA	NOVAT III	62914	5723	16h20'	20h25'	Decharge ARR 132 Kv	520	47,30
94	08/02/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	07h46'	14h18'	Surcharge	245	0,08

95	08/02/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	07h46'	14h18'	Surcharge	392	1,96
96	08/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	13h25'	14h10'	Surcharge	392	4,61
97	08/02/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	13h25'	14h10'	Surcharge	45	0,53
98	08/02/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	13h25'	14h18'	Manœuvre d'exploitation	53	0,29
99	08/02/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	18h30'	18h55'	Delestage 25 MW DTO	25	0,64
100	09/02/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	08h30'	15h47'	Delestage 25 MW DTO	437	0,14
101	09/02/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	08h41'	10h47'	Delestage 25 MW DTO	126	0,63
102	09/02/2015	S/S NDOLO	NOVATEX II	62914	75	09h40'	17h30'	Delestage 25 MW DTO	470	0,15
103	09/02/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	15h35'	23h15'	Delestage 25 MW DTO	460	4,37
104	09/02/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	15h35'	21h10'	Decharge Tfo	335	15,76
105	09/02/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	18h40'	24h35'	Decharge 25 MW DTO	365	0,11
106	09/02/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	18h30'	24h35'	Decharge Tfo 1	365	3,31
107	09/02/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	13h30'	24h35'	Decharge Tfo 1	365	4,41
108	09/02/2015	S/S FUNA	F2107 CR	62914	1690	18h40'	20h10'	Decharge 20 MW DTO	90	9,80
109	09/02/2015	S/S LIMETE	F70	62914	290	22h10'	23h00'	Decharge 20 MW DTO	60	0,41
110	09/02/2015	S/S LIMETE	F60	62914	490	21h00'	23h15'	Decharge 20 MW DTO	135	0,47
111	10/02/2015	S/S SENDWE	F214	62914	399	04h55'	05h30'	Surcharge	185	0,86
112	10/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	07h43'	10h47'	Decharge 20 MW DTO	184	2,18
113	10/02/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	07h43'	10h47'	Manœuvre d'exploitation	364	2,16
114	10/02/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	13h15'	23h45'	Manœuvre d'exploitation	450	0,14
115	10/02/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	13h15'	23h45'	Delestage 15 MW DTO	585	2,93
116	10/02/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	14h23'	23h07'	Delestage 15 MW DTO	524	6,33
117	10/02/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	760	14h23'	23h07'	Delestage 15 MW DTO	524	6,33
118	10/02/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	15h30'	16h20'	Alternance avec autres	40	4,87
119	10/02/2015	S/S LIMETE	F 70	62914	290	19h40'	20h40'	Alternance avec autres	60	0,18
120	10/02/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	23h55'	24h52'	Delestage 20 MW DTO	57	0,07
121	11/02/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	06h50'	20h02'	Delestage 20 MW DTO	792	3,97
122	11/02/2015	S/S SENDWE	F263	62914	50	06h50'	18h20'	Delestage 20 MW DTO	680	0,54
123	11/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	09h50'	11h06'	Manœuvre d'exploitation	76	0,89
124	11/02/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	13h16'	15h15'	Manœuvre d'exploitation	119	1,40
125	11/02/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	13h16'	15h15'	Tvx remplacement Ampermetr	148	0,47
126	11/02/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	760	13h06'	15h44'	Tvx remplacement Ampermetr	171	2,07
127	11/02/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	14h15'	17h06'	Decharge de la ligne 70 Kv	171	2,07

128	11/02/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	18h15'	00h35'	Decharge de la ligne 70 Kv	340	3,16
129	11/02/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	18h15'	00h35'	Decharge de la ligne 70 Kv	340	11,65
130	12/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	06h00'	07h15'	Tvx remplacement Ampermetr	75	0,88
131	12/02/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	06h00'	07h15'	Manœuvre d'exploitation	75	0,88
132	12/02/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	06h00'	06h36'	Manœuvre d'exploitation	36	0,11
133	12/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	09h52'	19h00'	Delestage 10 MW DTO	548	0,17
134	12/02/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	09h52'	23h00'	Delestage 10 MW DTO	788	3,95
135	12/02/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	12h16'	12h55'	Delestage 10 MW DTO	39	0,05
136	12/02/2015	S/S SENDWE	F 263	62914	50	13h40'	17h00'	Delestage 10 MW DTO	200	0,16
137	12/02/2015	S/S LIMETE	F 63	62914	570	17h05'	23h18'	Alternance avec autres	373	3,38
138	12/02/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	1595	17h05'	23h18'	Alternance avec autres	373	9,46
139	13/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	06h05'	14h30'	Decharge Tfo 3	505	0,16
140	13/02/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	06h05'	00h15'	Decharge Tfo 3	1090	5,46
141	13/02/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	06h05'	22h25'	Delestage DTO suite	380	2,05
142	13/02/2015	S/S FUNA	LIMINGA	62914	1400	09h34'	09h44'	Decharge Tfo II	10	0,22
143	13/02/2015	S/S FUNA	LIMINGA	62914	1400	10h27'	16h24'	Decharge Tfo II	537	11,95
144	13/02/2015	S/S SENDWE	F 265	62914	615	11h30'	11h46'	Decharge Tfo II	16	0,16
145	13/02/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	14h20'	15h12'	Alternance avec autres feeder	52	0,61
146	13/02/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	14h20'	15h12'	Alternance avec autres feeder	52	0,61
147	13/02/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	15h33'	23h35'	Delestage 20 MW DTO	422	3,92
148	13/02/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	15h33'	23h35'	Delestage 20 MW DTO	422	14,45
149	13/02/2015	S/S SENDWE	F 263	62914	450	17h30'	17h44'	Presence du fumée cabine socc	14	0,10
150	13/02/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	18h55'	23h55'	Delestage 10 MW DTO	300	2,72
151	13/02/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	18h55'	23h55'	Delestage 10 MW DTO	300	3,62
152	14/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	19h40'	22h48'	Delestage 10 MW DTO	188	0,06
153	14/02/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	06h30'	08h45'	Delestage 25 MW DTO	135	0,73
154	14/02/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	06h30'	07h20'	Delestage 25 MW DTO	50	0,59
155	14/02/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	06h30'	07h25'	Delestage 25 MW DTO	55	0,65
156	14/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	06h30'	14h25'	Delestage 25 MW DTO	295	0,09
157	14/02/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	09h30'	13h04'	Delestage 25 MW DTO	199	0,24
158	14/02/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	09h45'	11h41'	Decharge Tfo II	35	0,11
159	14/02/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	11h06'	24h00'	Decharge Tfo II	572	2,86
160	14/02/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	14h28'	24h00'	Decharge Tfo II	420	3,91

161	14/02/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	17h00'	24h00'	Decharge Tfo II	420	14,39
162	15/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	17h00'	15h40'	Delestage 25 MW DTO	580	0,18
163	15/02/2015	S/S FUNA	F 73	62914	315	06h00'	15h40'	Delestage 25 MW DTO	580	2,90
164	15/02/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	06h00'	11h55'	Delestage 25 MW DTO	355	0,42
165	15/02/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	13h40'	21h53'	Delestage 20 MW DTO	493	2,66
166	15/02/2015	S/S LIMETE	F 263	62914	450	13h40'	19h14'	Delestage 20 MW DTO	334	2,39
167	15/02/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	13h55'	20h08'	Delestage 20 MW DTO	373	4,51
168	15/02/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	15h30'	20h08'	Alternance des delestage	278	3,27
169	16/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	16h15'	20h55'	Delestage 20 MW DTO	280	0,09
170	16/02/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	06h15'	15h50'	Delestage 30 MW DTO	575	2,88
171	16/02/2015	S/S SENDWE	F 263	62914	450	10h03'	15h05'	Delestage 20 MW DTO	302	2,16
172	16/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	10h40'	12h00'	Delestage 20 MW DTO	80	0,94
173	16/02/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	10h40'	12h00'	Delestage 20 MW DTO	80	0,94
174	16/02/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	10h40'	18h50'	Delestage 20 MW DTO	490	1,56
175	16/02/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	13h20'	24h42'	Delestage 15 MW DTO	682	6,18
176	16/02/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	13h20'	24h42'	Delestage 15 MW DTO	682	8,24
177	16/02/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	13h20'	16h00'	Delestage 15 MW DTO	160	0,51
178	16/02/2015	S/S SENDWE	F214	62914	320	14h40'	15h10'	Delestage 15 MW DTO	30	0,15
179	16/02/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	15h45'	24h40'	Alternance des delestage	525	4,88
180	16/02/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	15h45'	24h40'	Alternance des delestage	525	17,98
181	16/02/2015	S/S SENDWE	F 265	62914	615	22h15'	24h20'	Delestage 10 MW DTO	125	1,22
182	16/02/2015	S/S LIMETE	F 272	62914	2880	22h25'	24h14'	PC MT entre S/S Lemba - Dema	109	4,99
183	17/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	10h30'	24h30'	Delestage 20 MW DTO	840	0,27
184	17/02/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	16h05'	23h30'	Delestage 20 MW DTO	445	4,14
185	17/02/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	18h07'	22h00'	Alternance des delestage	233	2,81
186	17/02/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	23h14'	23h30'	Manœuvre d'exploitation	16	0,05
187	18/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	06h00'	14h40'	Delestage 20 MW DTO	480	0,15
188	18/02/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	06h00'	14h03'	Delestage 20 MW DTO	483	2,42
189	18/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	09h03'	10h30'	Surcharge	87	1,02
190	18/02/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	09h03'	10h30'	Delestage 25 MW DTO	87	1,02
191	18/02/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	09h03'	11h36'	Delestage 25 MW DTO	153	0,49
192	18/02/2015	S/S SENDWE	F 263	62914	450	12h05'	22h00'	Delestage 25 MW DTO	595	4,26
193	18/02/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	14h20'	15h55'	Delestage 20 MW DTO	95	0,30

194	18/02/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	14h20'	24h00'	Delestage 20 MW DTO	580	5,25
195	18/02/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	14h20'	24h00'	Delestage 20 MW DTO	580	7,01
196	18/02/2015	S/S SENDWE	F 214	62914	320	15h06'	15h28'	Surcharge	22	0,11
197	18/02/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	18h20'	24h00'	Alternance des delestage	340	3,16
198	18/02/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	18h20'	24h00'	Alternance des delestage	340	11,65
199	18/02/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	18h40'	20h35'	Delestage 20 MW DTO	115	0,62
200	18/02/2015	S/S FUNA	F.LIMINGA	62914	1400	14h50'	22h30'	Delestage 35 MW DTO	160	3,56
201	18/02/2015	S/S LIMETE	F 70	62914	290	23h01'	24h00'	Delestage 15 MW DTO	59	0,27
202	18/02/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	23h01'	24h00'	Delestage 15 MW DTO	59	0,30
203	18/02/2015	S/S LIMETE	F 60	62914	490	23h01'	23h30'	Delestage 15 MW DTO	29	0,23
204	19/02/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	08h00'	23h00'	Delestage DTO	900	4,86
205	18/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	07h50'	11h35'	Decharge Tfo II	225	2,65
206	18/02/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	07h50'	11h35'	Decharge Tfo II	225	2,65
207	19/02/2015	S/S SENDWE	F 263	62914	450	12h00'	12h15'	Delestage 20 MW DTO	15	0,11
208	19/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	13h00'	24h25'	Delestage 8 MW DTO	685	0,22
209	19/02/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	13h00'	24h25'	Delestage 8 MW DTO	685	3,43
210	19/02/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	13h00'	14h25'	Delestage 8 MW DTO	70	0,22
211	19/02/2015	S/S SENDWE	F 214	62914	320	13h05'	16h40'	Surcharge	32	0,16
212	19/02/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	16h08'	24h40'	Alternance du delestage	395	3,67
213	19/02/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	17h55'	24h40'	Alternance du delestage	395	13,53
214	19/02/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	19h15'	19h17'	Manœuvre d'exploitation	2	0,01
215	19/02/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	20h00'	24h45'	Delestage 15 MW DTO	285	2,58
216	19/02/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	20h00'	24h45'	Delestage 15 MW DTO	285	3,44
217	20/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	05h10'	17h00'	Delestage 10 MW DTO	710	0,23
218	20/02/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	15h24'	21h34'	Delestage 15 MW DTO	370	2,00
219	20/02/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	17h00'	23h52'	Alternance du delestage	412	3,83
220	20/02/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	17h00'	23h52'	Alternance du delestage	412	14,11
221	21/02/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	07h29'	09h14'	Delestage 16 MW DTO	105	1,24
222	21/02/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	07h29'	09h14'	Delestage 16 MW DTO	105	1,24
223	21/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	09h18'	16h30'	Tvx dans la cabine camp kabinc	432	0,14
224	21/02/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	09h18'	16h30'	Tvx dans la cabine camp kabinc	432	2,16
225	21/02/2015	S/S LIMETE	F 60	62914	490	16h25'	24h10'	Alternance du delestage	465	3,62
226	21/02/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	16h25'	24h10'	Alternance du delestage	465	15,93

227	21/02/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	18h32'	24h23'	Delestage DTO	351	3,18
228	21/02/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	18h32'	24h23'	Delestage DTO	351	4,24
229	21/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	06h00'	19h36'	Delestage 25 MW DTO	216	0,07
230	22/02/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	560	06h00'	19h36'	Delestage 25 MW DTO	216	1,92
231	22/02/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	08h55'	09h56'	Delestage 15 MW DTO	61	0,07
232	22/02/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	11h39'	15h55'	Manœuvre d'exploitation	256	1,38
233	22/02/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	19h37'	14h00'	Decharge réseau 220 Kv	203	1,10
234	23/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	09h20'	23h25'	Delestage 18 MW DTO	845	0,27
235	23/02/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	09h20'	19h50'	Delestage 18 MW DTO	630	3,15
236	23/02/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	11h00'	12h51'	Delestage 8 MW DTO	111	1,31
237	23/02/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	11h00'	12h51'	Delestage 8 MW DTO	111	1,31
238	23/02/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	11h00'	11h25'	Delestage 8 MW DTO	25	0,08
239	23/02/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	14h45'	18h37'	Delestage 10 MW DTO	232	0,28
240	23/02/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	14h45'	23h26'	Delestage 10 MW DTO	521	17,85
241	23/02/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	16h28'	23h25'	Delestage 15 MW DTO	477	4,44
242	23/02/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	16h28'	23h25'	Delestage 15 MW DTO	477	5,76
243	24/02/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	06h40'	11h39'	Delestage 26 MW DTO	299	0,36
244	24/02/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	06h40'	07h00'	Delestage 26 MW DTO	20	0,06
245	24/02/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	07h00'	13h29'	Delestage 26 MW DTO	389	1,95
246	24/02/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	07h00'	23h40'	Delestage 26 MW DTO	136	0,04
247	24/02/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	10h15'	13h00'	Delestage 26 MW DTO	165	1,94
248	24/02/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	15h15'	13h00'	Delestage 26 MW DTO	165	1,94
249	24/02/2015	S/S FUNA	NOVATE II	62914	75	10h50'	19h07'	Delestage 80 MW DTO	197	0,23
250	24/02/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	16h10'	19h13'	Delestage 80 MW DTO	193	0,97
251	24/02/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	16h00'	17h20'	Delestage 80 MW DTO	80	2,74
252	24/02/2015	S/S ENDWE	F 214	62914	320	16h08'	23h30'	Delestage 80 MW DTO	322	1,64
253	24/02/2015	S/S ENDWE	F 263	62914	450	16h08'	23h30'	Delestage 80 MW DTO	322	2,30
254	24/02/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	18h37'	22h00'	Delestage 10 MW DTO	203	1,84
255	24/02/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	18h37'	22h00'	Delestage 10 MW DTO	203	2,45
256	24/02/2015	S/S LIMETE	F 70	62914	290	19h32'	23h40'	Delestage 10 MW DTO	248	1,14
257	24/02/2015	S/S LIMETE	F70	62914	290	19h32'	23h40'	Delestage 20 MW DTO	248	1,14
258	25/02/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	23h00'	23h30'	Manœuvre d'exploitation	30	0,15
259	25/02/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	06h15'	14h50'	Manœuvre d'exploitation	515	0,16

260	25/02/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	06h15'	22h45'	Manœuvre d'exploitation	990	4,96
261	25/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	08h30'	09h20'	Delestage 18 MW DTO	50	0,59
262	25/02/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	08h30'	09h20'	Delestage 18 MW DTO	50	0,59
263	25/02/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	18h36'	23h41'	Delestage 10 MW DTO	315	2,93
264	25/02/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	18h36'	23h41'	Delestage 10 MW DTO	315	10,79
265	25/02/2015	S/S LIMETE	F70	62914	290	18h36'	23h41'	Delestage 10 MW DTO	315	1,45
266	25/02/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	18h55'	23h41'	Delestage 10 MW DTO	286	2,59
267	25/02/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	18h55'	23h41'	Delestage 10 MW DTO	286	3,45
268	25/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	20h52'	22h45'	Delestage 10 MW DTO	113	1,33
269	25/02/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	20h52'	22h45'	Delestage 10 MW DTO	113	1,33
270	26/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	07h30'	09h25'	Delestage 10 MW DTO	115	1,35
271	26/02/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	07h30'	09h25'	Delestage 10 MW DTO	115	1,35
272	26/02/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	12h30'	17h35'	Decharge Tfo II	305	0,10
273	26/02/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	15h20'	21h37'	Delestage 18 MW DTO	317	1,59
274	26/02/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	15h20'	21h37'	Delestage 18 MW DTO	317	2,87
275	26/02/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	17h48'	18h10'	Manœuvre d'exploitation	22	0,27
276	26/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	17h48'	18h10'	Manœuvre d'exploitation	22	0,26
277	26/02/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	18h37'	23h54'	Delestage 12 MW DTO	317	3,73
278	26/02/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	18h37'	23h54'	Delestage 12 MW DTO	317	2,95
279	26/02/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	18h52'	19h15'	Surcharge	23	0,79
280	26/02/2015	S/S SENDWE	F76	62914	200	22h28'	24h13'	Delestage 17 MW DTO	105	0,33
281	26/02/2015	S/S LIMETE	F229	62914	340	21h32'	22h02'	Surcharge	30	0,16
282	26/02/2015	S/S FUNA	F76	62914	200	10h27'	13h30'	Delestage 25 MW DTO	183	0,58
283	27/02/2015	S/S LIMETE	NOVATEX II	62914	75	10h30'	12h55'	Delestage 25 MW DTO	145	0,17
284	27/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	10h30'	12h55'	Delestage 25 MW DTO	145	1,71
285	27/02/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	10h30'	12h55'	Delestage 25 MW DTO	145	1,71
286	27/02/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	15h04'	18h50'	Alternance du delestage	501	4,66
287	27/02/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	18h10'	18h25'	Alternance du delestage	226	7,74
288	27/02/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	06h45'	09h32'	Manœuvre d'exploitation	15	0,05
289	27/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	19h32'	23h40'	Delestage 15 MW DTO	167	1,96
290	27/02/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	06h45'	09h32'	Delestage 15 MW DTO	167	1,96
291	28/02/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	12h05'	13h21'	Delestage 12 MW DTO	136	1,60
292	28/02/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	12h05'	13h21'	Delestage 12 MW DTO	136	1,60

293	28/02/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	14h55'	22h48'	Delestage 12 MW DTO	473	0,15
									78344	785,95

D.I. **2,7**
 Nombre de feeder alimentant le secteur **41**
Fréquence **7,15**
Arrondi à **7**

Période: Mars 2015

Item	Date	Injecteur	Organe	Puissance Souscrite (kW)		Heure		Cause	D.I (en min)	Facteur M
				Secteur	Organe	App	Rétabli.			
1	01/03/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	12h45'	23h50'	Decharge 20 MW DTO	665	0,21
2	01/03/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	12h45'	14h00'	Decharge 20 MW DTO	75	2,57
3	01/03/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	12h45'	22h30'	Decharge 20 MW DTO	585	2,93
4	01/03/2015	S/S LIMETE	F60	62914	490	12h45'	23h50'	Decharge 20 MW DTO	665	5,18
5	01/03/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	12h45'	14h12'	Decharge 20 MW DTO	87	0,10
6	01/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	18h55'	22h40'	Surcharge	215	2,53
7	01/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	18h55'	22h40'	Surcharge	215	2,53
8	02/03/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	15h45'	16h15'	Decharge 15 MW DTO	30	0,28
9	02/03/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	15h45'	23h10'	Decharge 15 MW DTO	445	15,24
10	02/03/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	17h50'	23h20'	Manœuvre d'exploitation	10	0,05
11	02/03/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	19h25'	19h35'	P.c MT entre masina 10 et 11	374	0,45
12	03/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	08h30'	10h14'	Delestage 25 MW DTO	104	1,22
13	03/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	08h30'	10h14'	Delestage 25 MW DTO	104	1,22
14	03/03/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	12h42'	14h25'	Delestage 15 MW DTO	105	0,33
15	03/03/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	12h45'	20h16'	PC MT entre S/S Limete- Diam	151	1,40
16	04/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	14h18'	15h10'		52	0,61
17	04/03/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	14h18'	15h10'	Delestage et alternance	52	0,61
18	04/03/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	15h10'	20h10'	Delestage 10 MW DTO	300	2,79
19	04/03/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	15h10'	20h15'	Surcharge feeder	300	10,28
20	04/03/2015	S/S LIMETE	F7 2A	62914	740	08h15'	13h32'	Delestage 5 MW DTO	317	3,73
21	05/03/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	08h15'	13h32'	Delestage 5 MW DTO	317	3,73
22	05/03/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	09h05'	10h00'	Surcharge feeder	55	0,17

23	05/03/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	13h00'	23h45'	Delestage 10 MW DTO	645	0,21
24	05/03/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	13h00'	21h20'	Delestage 10 MW DTO	500	2,50
25	05/03/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	13h50'	15h45'	Delestage 10 MW DTO	115	1,04
26	05/03/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	13h50'	15h45'	Delestage 10 MW DTO	115	1,39
27	05/03/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	15h45'	23h00'	Decharge Tfo 2 Liminga	435	4,04
28	05/03/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	740	15h45'	24h10'	Decharge Tfo 2 Liminga	495	5,82
29	05/03/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	18h30'	23h42'	Delestage 10 MW DTO	312	1,69
30	05/03/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	08h07'	10h35'	Delestage 15 MW DTO	148	0,05
31	05/03/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	08h07'	10h35'	Delestage 15 MW DTO	148	0,74
32	05/03/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	10h08'	12h15'	Surcharge	127	1,49
33	05/03/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	10h08'	12h15'	Surcharge	127	1,49
34	05/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	11h41'	12h15'	Surcharge	34	0,40
35	05/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	11h41'	12h15'	Surcharge	34	0,40
36	05/03/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	11h50'	13h14'	Temps pluvieux	124	0,62
37	05/03/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	18h20'	19h15'	Decharge 25 MW DTO	55	0,50
38	05/03/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	18h20'	19h15'	Delestage 25 MW DTO	55	0,66
39	06/03/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	740	18h20'	19h15'	Delestage 25 MW DTO	55	0,65
40	06/03/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	18h20'	19h21'	Delestage 25 MW DTO	61	0,33
41	07/03/2015	S/S LIMETE	F7 2A	62914	740	08h30'	09h50'	Delestage 20 MW DTO	140	1,65
42	06/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	08h30'	09h50'	Delestage 20 MW DTO	140	1,65
43	06/03/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	09h36'	11h05'	Delestage 20 MW DTO	89	0,28
44	06/03/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	18h55'	23h45'	Delestage DTO	290	0,09
45	06/03/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	18h55'	23h45'	Delestage DTO	290	1,45
46	06/03/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	20h30'	23h50'	Delestage 20 MW DTO	200	2,42
47	06/03/2015	S/S FUNA	/S NOVATEX	62914	75	22h50'	23h00'	Manœuvre d'exploitation	2	0,00
48	08/03/2015	S/S FUNA	/S NOVATEX	62914	75	08h30'	10h00'	Surcharge	210	0,25
49	08/03/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	08h45'	10h24'	Delestage 10 MW DTO	159	0,05
50	08/03/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	13h33'	18h03'	Delestage 15 MW DTO	270	1,46
51	08/03/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	18h46'	23h05'	Decharge 16 MW DTO	259	2,41
52	08/03/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	18h46'	23h05'	Decharge 16 MW DTO	259	8,87
53	08/03/2015	S/S LIMETE	F 63	62914	570	18h46'	23h05'	Decharge 16 MW DTO	259	2,35
54	08/03/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	18h46'	23h05'	Decharge 16 MW DTO	259	0,08
55	09/03/2015	S/S FUNA	/S NOVATEX	62914	75	01h105'	21h20'	Decharge 16 MW DTO	1210	1,44

56	09/03/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	08h50'	24h07'	Delestage 17 MW DTO	917	0,29
57	09/03/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	08h50'	19h00'	Delestage 17 MW DTO	610	3,05
58	09/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	12h21'	13h17'	Delestage 20 MW DTO	56	0,66
59	09/03/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	12h21'	13h17'	Delestage 20 MW DTO	56	0,66
60	09/03/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	16h30'	24h07'	Delestage 40 MW DTO	457	4,25
61	09/03/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	16h30'	24h07'	Delestage 40 MW DTO	457	15,65
62	09/03/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	19h06'	19h40'	Surcharge	34	0,11
63	09/03/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	19h55'	22h15'	Decharge DTO	140	1,65
64	09/03/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	19h55'	00h22'	Decharge DTO	140	1,65
65	10/03/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	06h42'	08h55'	Decharge DTO	133	0,42
66	10/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	07h43'	09h40'	Delestage 10 MW DTO	147	1,73
67	10/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	07h43'	09h40'	Delestage 10 MW DTO	147	1,73
68	10/03/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	10h42'	11h8'	Delestage 10 MW DTO	26	0,01
69	10/03/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	10h42'	11h8'	Delestage 10 MW DTO	26	0,13
70	10/03/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	10h55'	20h30'	Delestage 15 MW DTO	575	0,18
71	10/03/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	10h55'	20h30'	Delestage 15 MW DTO	575	2,88
72	10/03/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	14h24'	14h27'	Manœuvre d'exploitation	3	0,01
73	10/03/2015	S/S SENDWE	F214	62914	320	17h47'	17h56'	Manœuvre d'exploitation	9	0,05
74	10/03/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	17h55'	23h15'	Alternance du delestage	310	10,62
75	10/03/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	18h56'	23h15'	Delestage 17 MW DTO	249	2,88
76	11/03/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	07h35'	18h00'	Delestage 10 MW DTO	625	0,08
77	10/03/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	07h35'	18h00'	Delestage 10 MW DTO	625	0,75
78	10/03/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	07h56'	19h15'	Delestage 09 MW DTO	679	3,40
79	10/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	12h53'	14h46'	Delestage 7 MW DTO	113	1,33
80	10/03/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	12h53'	14h46'	Delestage 7 MW DTO	113	1,33
81	10/03/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	12h53'	13h37'	Delestage 7 MW DTO	44	0,14
82	10/03/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	13h10'	24h00'	Delestage 12 MW DTO	650	7,85
83	11/03/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	17h58'	23h40'	Alternance du delestage	342	3,18
84	11/03/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	17h58'	23h40'	Alternance du delestage	342	11,71
85	11/03/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	18h42'	23h00'	Delestage 10 MW DTO	258	1,85
86	12/03/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	05h30'	12h16'	Delestage 25 MW DTO	406	2,19
87	12/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	05h30'	09h00'	Delestage 25 MW DTO	210	2,47
88	12/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	05h30'	09h00'	Delestage 25 MW DTO	210	2,47

89	12/03/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	07h10'	08h10'	Decharge Tfo	60	0,07
90	12/03/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	10h25'	14h45'	Decharge 25 MW DTO	260	0,02
91	12/03/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	10h25'	20h10'	Decharge 25 MW DTO	779	1,30
92	12/03/2015	S/S SENDWE	F263	62914	450	10h25'	20h10'	Decharge 25 MW DTO	585	5,57
93	12/03/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	11h16'	21h25'	Suite au delestage	609	5,30
94	12/03/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	11h16'	21h25'	Suite au delestage	609	7,36
95	12/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	13h51'	14h30'	Decharge 20 MW DTO	39	7,16
96	12/03/2015	S/S SENDWE	F72B	62914	740	13h51'	14h30'	Decharge 20 MW DTO	39	0,46
97	12/03/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	13h51'	14h30'	Decharge 20 MW DTO	39	1,34
98	12/03/2015	S/S LIMETE	F70	62914	290	13h51'	14h29'	Decharge 20 MW DTO	38	0,18
99	12/03/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	06h40'	17h55'	Decharge 20 MW DTO	675	0,21
100	12/03/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	06h40'	11h04'	Decharge 20 MW DTO	264	1,32
101	12/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	08h30'	09h58'	Decharge 20 MW DTO	178	2,09
102	12/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	08h30'	09h58'	Decharge 20 MW DTO	178	2,09
103	12/03/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	14h15'	24h08'	Decharge 20 MW DTO	593	5,37
104	13/03/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	14h15'	24h08'	Decharge 20 MW DTO	593	7,16
105	13/03/2015	S/S LIMETE	F60	62914	490	14h15'	15h28'	Decharge 20 MW DTO	23	0,18
106	13/03/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	17h48'	19h00'	Alternance du delestage	72	0,67
107	13/03/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	17h48'	24h00'	Alternance du delestage	372	12,74
108	13/03/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	19h20'	23h45'	Surcharge	265	0,84
109	14/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	06h30'	08h58'	Delestage 12 MW DTO	148	1,74
110	14/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	06h30'	08h58'	Delestage 12 MW DTO	148	1,74
111	14/03/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	12h45'	23h00'	Delestage 70 MW DTO	615	0,20
112	14/03/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	12h45'	23h00'	Delestage 70 MW DTO	615	3,08
113	14/03/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	12h45'	15h34'	Delestage 70 MW DTO	169	0,20
114	14/03/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	13h19'	23h50'	Delestage 70 MW DTO	631	7,62
115	14/03/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	13h19'	23h50'	Delestage 70 MW DTO	631	5,87
116	14/03/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	19h12'	19h26'	Surcharge	14	0,04
117	14/03/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	19h23'	23h50'	Delestage DTO suite	267	9,15
118	14/03/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	19h05'	19h25'	Delestage 15 MW DTO	20	0,11
119	15/03/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	07h03'	07h08'	Manœuvre d'exploitation	5	0,02
120	16/03/2015	S/SFUNA	NOVATEX II	62914	75	07h45'	09h46'	Delestage 15 MW DTO	181	0,22
121	16/03/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	08h01'	08h02'	Manœuvre d'exploitation	1	0,00

122	16/03/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	08h40'	14h23'	Delestage 20 MW DTO	343	0,11
123	16/03/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	08h40'	14h23'	Delestage 30 MW DTO	343	1,72
124	16/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	14h10'	15h15'	Delestage 30 MW DTO	65	0,76
125	16/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	14h10'	15h15'	Delestage 30 MW DTO	65	0,76
126	16/03/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	14h35'	23h15'	Delestage 30 MW DTO	520	4,71
127	16/03/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	760	14h35'	23h15'	Delestage 30 MW DTO	520	6,28
128	16/03/2015	S/S LIMETE	F 60	62914	490	14h35'	15h15'	Delestage 30 MW DTO	40	0,31
129	16/03/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	14h35'	24h20'	Delestage 30 MW DTO	585	0,19
130	16/03/2015	S/S SENDWE	F 61	62914	585	17h15'	23h40'	Delestage 20 MW DTO	385	3,58
131	16/03/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	17h15'	23h40'	Delestage 20 MW DTO	445	15,24
132	16/03/2015	S/S SENDWE	F 263	62914	450	17h15'	23h40'	Delestage 20 MW DTO	135	0,97
133	16/03/2015	S/S KINGABUA	F 214	62914	320	17h15'	23h40'	Delestage 20 MW DTO	4	0,02
134	17/03/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	20h40'	20h50'	Manœuvre d'exploitation	10	0,12
135	17/03/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	20h40'	20h50'	Manœuvre d'exploitation	10	0,12
136	17/03/2015	S/S KINGABUA	F 214	62914	320	20h40'	20h55'	Delestage 15 MW DTO	15	0,08
137	17/03/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	08h10'	16h15'	Delestage 15 MW DTO	485	0,15
138	17/03/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	08h10'	20h40'	Delestage 15 MW DTO	750	3,76
139	17/03/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	10h02'	12h50'	Delestage 15 MW DTO	168	0,91
140	17/03/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	10h07'	12h46'	Delestage 15 MW DTO	159	1,87
141	17/03/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	10h07'	12h46'	Delestage 15 MW DTO	159	1,87
142	17/03/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	10h07'	24h00'	Delestage 15 MW DTO	733	6,64
143	17/03/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	10h07'	24h00'	Delestage 15 MW DTO	733	8,85
144	17/03/2015	S/S SENDWE	F263	62914	450	12h03'	20h00'	Delestage 15 MW DTO	497	3,55
145	17/03/2015	S/S LIMETE	F 60	62914	490	14h27'	15h52'	Delestage 15 MW DTO	643	5,01
146	17/03/2015	S/S KINGABUA	F 214	62914	320	14h27'	15h52'	Delestage 15 MW DTO	85	0,43
147	17/03/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	15h13'	24h00'	Decharge 10 MW DTO	527	4,90
148	17/03/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	18h25'	24h00'	Decharge 10 MW DTO	335	1,81
149	18/03/2015	S/S KINGABUA	F 214	62914	320	24h35'	02h45'	Delestage 30 MW DTO	130	0,66
150	18/03/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	24h42'	02h40'	Manœuvre d'exploitation	118	0,38
151	18/03/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	02h15'	12h00'	Manœuvre d'exploitation	15	0,02
152	18/03/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	07h42'	08h42'	Delestage 15 MW DTO	60	0,02
153	18/03/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	07h42'	13h52'	Delestage 15 MW DTO	370	0,30
154	18/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	07h53'	12h00'	Delestage 10 MW DTO	247	4,35

155	18/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	07h53'	12h00'	Delestage 10 MW DTO	247	2,91
156	18/03/2015	S/S LIMETE	F60	62914	490	09h25'	14h45'	Delestage 15 MW DTO	320	2,49
157	18/03/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	09h25'	24h02'	Delestage 15 MW DTO	877	2,90
158	18/03/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	09h25'	24h02'	Delestage 15 MW DTO	877	10,59
159	18/03/2015	S/S SENDWE	F 74	62914	2155	09h25'	24h07'	Delestage 15 MW DTO	882	30,04
160	18/03/2015	S/S LIMETE	F 70	62914	290	10h09'	19h25'	Delestage 15 MW DTO	556	4,07
161	19/03/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	06h24'	01h00'	Manœuvre d'exploitation	324	3,81
162	19/03/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	06h24'	23h50'	Manœuvre d'exploitation	1046	3,81
163	19/03/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	06h24'	23h50'	Manœuvre d'exploitation	1046	0,33
164	19/03/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	06h24'	23h50'	Delestage 30 MW DTO	1046	5,24
165	19/03/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	08h10'	14h00'	Alternance du delestage	350	3,33
166	19/03/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	13h38'	24h55'	Alternance du delestage	677	3,17
167	19/03/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	13h38'	24h55'	Alternance du delestage	677	8,18
168	19/03/2015	S/S LIMETE	F 70	62914	290	18h50'	24h50'	Delestage 25 MW DTO	360	1,66
169	19/03/2015	S/S SENDWE	F 76	62914	200	20h00'	22h50'	Delestage 25 MW DTO	170	1,14
170	19/03/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	20h40'	24h00'	Delestage 25 MW DTO	200	0,92
171	19/03/2015	S/S LIMETE	F 263	62914	460	20h40'	24h30'	Delestage 25 MW DTO	230	1,46
172	20/03/2015	S/S SENDWE	F7 2A	62914	740	10h55'	12h55'	Delestage 25 MW DTO	120	2,71
173	20/03/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	10h55'	12h55'	Delestage 25 MW DTO	120	1,41
174	20/03/2015	S/S SENDWE	F 73	62914	315	10h55'	24h00'	Delestage 25 MW DTO	785	3,93
175	20/03/2015	S/S FUNA	F70	62914	290	12h30'	14h26'	Delestage 25 MW DTO	116	3,62
176	20/03/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	12h30'	24h00'	Delestage 25 MW DTO	660	1,05
177	20/03/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	12h30'	18h30'	Delestage 25 MW DTO	360	7,97
178	20/03/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	13h25'	18h55'	Delestage 15 MW DTO	330	4,23
179	20/03/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	14h50'	24h00'	Delestage 15 MW DTO	550	5,11
180	20/03/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	14h50'	24h00'	Delestage 15 MW DTO	550	18,84
181	20/03/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	18h35'	24h00'	Delestage 15 MW DTO	325	1,76
182	20/03/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	570	19h25'	24h00'	Delestage 15 MW DTO	275	2,94
183	20/03/2015	S/S SENDWE	F 263	62914	760	20h30'	22h00'	Delestage 25 MW DTO	90	3,32
184	20/03/2015	S/S SENDWE	F 265	62914	615	20h30'	22h00'	Delestage 25 MW DTO	90	0,88
185	20/03/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	20h40'	21h15'	Delestage 25 MW DTO	35	1,06
186	20/03/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	20h40'	21h15'	Delestage 25 MW DTO	35	0,41
187	20/03/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	20h40'	22h02'	Delestage 25 MW DTO	82	0,33

188	20/03/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	21h18'	21h40'	Surcharge	22	0,26
189	21/03/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	05h25'	19h42'	Delestage 30 MW DTO	115	0,37
190	21/03/2015	S/S FUNA	NOVATEX	62914	75	05h25'	21h15'	Delestage 30 MW DTO	950	0,14
191	21/03/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	08h25'	11h25'	Delestage 30 MW DTO	160	11,17
192	21/03/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	08h25'	11h25'	Delestage 30 MW DTO	180	1,88
193	21/03/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	08h25'	04h00'	Delestage 30 MW DTO	1055	0,06
194	21/03/2015	S/S LIMETE	F 60	62914	490	09h36'	11h47'	Delestage 30 MW DTO	131	8,22
195	21/03/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	09h36'	04h00'	Delestage 30 MW DTO	1104	4,49
196	21/03/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	09h36'	16h25'	Delestage 30 MW DTO	289	5,53
197	21/03/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	18h45'	09h40'	Delestage 30 MW DTO	855	3,40
198	21/03/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	18h45'	24h40'	Delestage 30 MW DTO	855	10,06
199	21/03/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	18h45'	04h06'	Delestage 30 MW DTO	561	1,02
200	21/03/2015	S/S FUNA	LIMINGA	62914	1300	18h45'	04h50'	Delestage 30 MW DTO	605	11,59
201	21/03/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	19h40'	24h00'	Alternance du delestage	500	5,63
202	21/03/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	08h42'	22h57'	Surcharge	135	1,59
203	21/03/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	22h15'	04h00'	Surcharge	345	1,22
204	21/03/2015	S/S SENDWE	F 63B	62914	760	22h15'	04h00'	Surcharge	345	4,17
205	21/03/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	22h15'	04h00'	Surcharge	345	1,73
206	22/03/2015	S/SFUNA	NOVATEX II	62914	75	05h40'	09h00'	Delestage 60 MW DTO	200	0,24
207	22/03/2015	S/S LIMETE	F 60	62914	490	07h16'	07h18'	Delestage 10 MW DTO	2	1,56
208	22/03/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	09h15'	23h50'	Delestage 10 MW DTO	875	0,00
209	22/03/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	09h15'	24h30'	Delestage 10 MW DTO	915	4,38
210	22/03/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	12h42'	14h35'	Delestage 25 MW DTO	173	10,76
211	22/03/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	12h42'	14h35'	Delestage 25 MW DTO	173	2,03
212	22/03/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	12h42'	23h50'	Delestage 25 MW DTO	668	1,61
213	22/03/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	12h42'	01h15'	Delestage 25 MW DTO	753	22,88
214	22/03/2015	S/SFUNA	NOVATEX II	62914	75	13h15'	01h15'	Delestage 25 MW DTO	720	0,90
215	22/03/2015	S/S LIMETE	F 69	62914	100	13h15'	23h45'	Delestage 25 MW DTO	635	1,14
216	22/03/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	13h15'	17h40'	Delestage 25 MW DTO	265	5,75
217	22/03/2015	S/S LIMETE	F 60	62914	490	13h52'	24h07'	Delestage 25 MW DTO	615	2,06
218	23/03/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	18h35'	23h50'	Delestage 25 MW DTO	615	5,57
219	23/03/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	18h35'	23h50'	Delestage 25 MW DTO	615	7,43
220	23/03/2015	S/SFUNA	NOVATEX II	62914	75	05h40'	22h00'	Delestage 25 MW DTO	380	0,73

221	23/03/2015	S/S ENDWE	F 229	62914	340	05h55'	09h50'	Delestage 15 MW DTO	235	2,05
222	23/03/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	05h55'	02h06'	Delestage 15 MW DTO	1211	1,18
223	23/03/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	06h00'	06h10'	Delestage 15 MW DTO	10	0,38
224	23/03/2015	S/S KINGABUA	F214	62914	399	10h55'	13h16'	Surcharge	141	0,06
225	23/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	11h07'	11h50'	Decharge 10 MW DTO	43	1,66
226	23/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	11h07'	11h50'	Decharge 10 MW DTO	43	0,51
227	23/03/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	11h07'	11h50'	Decharge 10 MW DTO	43	0,14
228	23/03/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	12h05'	13h04'	Decharge 10 MW DTO	59	0,39
229	23/03/2015	S/S LIMETE	F73B	62914	760	12h33'	24h30'	Delestage 9 MW DTO	717	0,71
230	23/03/2015	S/S SENDWE	F263	62914	450	12h35'	17h02'	Delestage 9 MW DTO	207	5,13
231	23/03/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	15h15'	16h50'	Delestage 9 MW DTO	155	0,25
232	23/03/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	15h39'	17h54'	Delestage 9 MW DTO	135	1,44
233	23/03/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	15h40'	06h30'	Delestage 9 MW DTO	890	4,62
234	23/03/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	17h20'	17h25'	Delestage 15 MW DTO	5	1,06
235	23/03/2015	S/S FUNA	NOVATEX III	62914	700	20h35'	24h30'	Delestage 15 MW DTO	235	0,06
236	23/03/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	20h35'	24h30'	Delestage 15 MW DTO	235	2,19
237	23/03/2015	S/S LIMETE	F69	62914	100	20h35'	24h35'	Delestage 35 MW DTO	240	0,37
238	23/03/2015	S/S LIMETE	F763A	62914	570	20h35'	24h35'	Delestage 35 MW DTO	240	2,17
239	23/03/2015	S/S SENDWE	F272	62914	2880	20h35'	21h35'	Delestage 35 MW DTO	60	10,99
240	23/03/2015	S/S SENDWE	F265	62914	615	20h35'	01h35'	Delestage 35 MW DTO	300	0,59
241	23/03/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	20h35'	01h35'	Delestage 35 MW DTO	300	1,62
242	23/03/2015	S/S KINGABUA	F214	62914	399	20h35'	01h35'	Delestage 35 MW DTO	300	1,90
243	24/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	07h00'	11h43'	Delestage 20 MW DTO	283	3,53
244	24/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	07h00'	11h43'	Delestage 20 MW DTO	283	3,33
245	24/03/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	07h00'	22h05'	Delestage 20 MW DTO	905	2,88
246	24/03/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	08h10'	24h39'	Delestage 10 MW DTO	989	4,53
247	24/03/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	13h00'	16h00'	Delestage 10 MW DTO	180	0,21
248	24/03/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	15h46'	24h56'	Delestage 10 MW DTO	510	17,47
249	24/03/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	15h46'	24h39'	Delestage 15 MW DTO	533	6,16
250	24/03/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	19h22'	24h35'	Delestage 15 MW DTO	313	4,83
251	24/03/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	19h22'	02h5'	Delestage 15 MW DTO	313	1,69
252	25/03/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	05h50'	15h20'	Delestage DTO	580	1,69
253	25/03/2015	S/S SENDWE	F263	62914	450	09h50'	16h25'	Delestage 40 MW DTO	395	4,15

254	25/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	09h50'	12h20'	Delestage 40 MW DTO	140	4,65
255	25/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	09h50'	12h20'	Delestage 40 MW DTO	140	1,65
256	25/03/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	11h20'	13h47'	Delestage 40 MW DTO	147	0,47
257	25/03/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	14h00'	23h00'	Delestage 40 MW DTO	9	1,33
258	25/03/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	14h00'	23h00'	Delestage 40 MW DTO	9	0,11
259	25/03/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	17h30'	23h59'	Alternance du delestage	360	12,33
260	26/03/2015	S/S SENDWE	F72A	62914	740	05h35'	11h00'	Delestage 20 MW DTO	325	4,23
261	26/03/2015	S/S LIMETE	72B	62914	740	05h35'	11h00'	Delestage 20 MW DTO	325	3,82
262	26/03/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	05h55'	10h00'	Delestage 20 MW DTO	245	0,29
263	26/03/2015	S/S SENDWE	F272	62914	2880	08h30'	08h40'	Manœuvre d'exploitation	10	11,22
264	26/03/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	12h30'	18h40'	Delestage 15 MW DTO	370	0,05
265	26/03/2015	S/S SENDWE	F263	62914	450	12h30'	18h30'	Delestage 15 MW DTO	360	2,65
266	26/03/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	13h30'	19h30'	Delestage 15 MW DTO	360	0,11
267	26/03/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	13h30'	19h30'	Delestage 15 MW DTO	360	1,80
268	26/03/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	16h00'	23h00'	Delestage 10 MW DTO	420	3,35
269	26/03/2015	S/S LIMETE	F70	62914	290	16h00'	23h00'	Delestage 10 MW DTO	420	1,94
270	26/03/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	16h00'	23h00'	Delestage 10 MW DTO	420	14,39
271	26/03/2015	S/S LIMETE	F69	62914	100	19h48'	24h50'	Delestage 20 MW DTO	302	0,67
272	26/03/2015	S/S LIMETE	F63	62914	570	19h48'	01h20'	Delestage 20 MW DTO	332	2,74
273	26/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	21h45'	34h00'	Delestage 20 MW DTO	135	3,91
274	26/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	21h45'	34h00'	Delestage 20 MW DTO	135	1,59
275	26/03/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	21h45'	08h23'	Delestage 100 MW DTO	638	3,45
276	26/03/2015	S/S SENDWE	F265	62914	615	21h45'	08h23'	Delestage 100 MW DTO	638	6,24
277	26/03/2015	S/S SENDWE	F263	62914	450	21h45'	08h23'	Delestage 100 MW DTO	638	4,56
278	26/03/2015	S/S SENDWE	F214	62914	320	21h45'	08h23'	Delestage 100 MW DTO	638	3,25
279	26/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	21h48'	10h30'	Delestage 100 MW DTO	762	7,50
280	26/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	21h48'	10h30'	Delestage 100 MW DTO	762	8,96
281	26/03/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	21h48'	10h30'	Delestage 100 MW DTO	762	3,82
282	26/03/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	08h18'	08h25'	Manœuvre d'exploitation	7	2,42
283	26/03/2015	S/S LIMETE	F71	62914	355	08h18'	08h25'	Manœuvre d'exploitation	7	0,04
284	27/03/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	18h12'	01h45'	Manœuvre d'exploitation	453	0,06
285	27/03/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	18h12'	23h50'	Manœuvre d'exploitation	338	5,47
286	27/03/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	18h12'	01h45'	Manœuvre d'exploitation	453	11,58

287	27/03/2015	S/S LIMETE	F70	62914	290	18h12'	20h06'	Manœuvre d'exploitation	144	2,09
288	27/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	23h00'	23h59'	Delestage 20 MW DTO	59	0,69
289	27/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	23h00'	23h59'	Intervention sur le G26	59	0,69
290	27/03/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	23h00'	23h30'	Intervention sur le G26	130	0,70
291	28/03/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	24h25'	01h20'	Inconnue	55	0,15
292	28/03/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	24h28'	02h30'	Manœuvre d'exploitation	2	0,17
293	28/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	04h38'	06h51'	Delestage 15 MW DTO	133	0,02
294	28/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	04h38'	06h51'	Delestage 15 MW DTO	133	1,56
295	28/03/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	04h38'	07h25'	Delestage 15 MW DTO	267	1,44
296	28/03/2015	S/S SENDWE	F263	62914	450	04h38'	06h45'	Delestage 15 MW DTO	167	1,91
297	28/03/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	06h10'	07h04'	Delestage 15 MW DTO	54	0,05
298	28/03/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	07h56'	09h20'	Delestage 10 MW DTO	84	0,17
299	28/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	08h34'	09h34'	Delestage 11 MW DTO	60	0,99
300	28/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	08h34'	09h34'	Delestage 11 MW DTO	60	0,71
301	28/03/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	09h30'	18h30'	Delestage 11 MW DTO	540	0,30
302	28/03/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	09h30'	18h30'	Delestage 11 MW DTO	420	0,17
303	28/03/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	09h30'	18h30'	Delestage 11 MW DTO	420	4,94
304	28/03/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	11h30'	12h45'	Delestage 11 MW DTO	75	4,94
305	28/03/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	11h30'	12h45'	Delestage 11 MW DTO	75	0,09
306	28/03/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	11h30'	17h20'	Delestage 11 MW DTO	350	0,41
307	28/03/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	16h35'	24h00'	Delestage 20 MW DTO	445	3,17
308	28/03/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	16h35'	24h00'	Delestage 20 MW DTO	445	5,38
309	28/03/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	16h35'	23h50'	Delestage 20 MW DTO	435	4,14
310	28/03/2015	S/S LIMETE	F74	62914	1595	16h35'	23h50'	Delestage 20 MW DTO	435	11,03
311	28/03/2015	S/S SENDWE	F265	62914	615	16h55'	23h30'	Delestage 20 MW DTO	395	4,25
312	28/03/2015	S/S SENDWE	F263	62914	450	16h55'	23h30'	Delestage 20 MW DTO	395	2,83
313	29/03/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	06h00'	11h17'	Delestage 20 MW DTO	317	0,47
314	29/03/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	13h01'	23h00'	Delestage 20 MW DTO	599	0,10
315	29/03/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	13h01'	23h00'	Delestage 20 MW DTO	599	3,00
316	29/03/2015	S/S LIMETE	F272	62914	2880	13h30'	13h35'	Manœuvre d'exploitation	5	27,42
317	29/03/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	18h17'	13h30'	Delestage 20 MW DTO	313	0,05
318	29/03/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	18h17'	18h30'	Delestage 20 MW DTO	13	10,72
319	29/03/2015	S/S SENDWE	F229	62914	320	18h17'	23h12'	Delestage 20 MW DTO	295	1,50

Période: Avril 2015

Item	Date	Injecteur	Organe	Puissance Souscrite (kW)		Heure		Cause	D.I (en min)	Facteur M
				Secteur	Organe	App	Rétabli.			
1	01/04/2015	S/S SENDWE	F229	62914	399	15h15'	14h00'	Delestage 15 MW DTO	525	3,3
2	01/04/2015	S/S SENDWE	F263	62914	450	15h15'	16h00'	Delestage 15 MW DTO	625	4,5
3	01/04/2015	S/S SENDWE	F214	62914	399	06h08'	11h36'	Delestage 15 MW DTO	328	2,1
4	01/04/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	07h12'	19h10'	Delestage 20 MW DTO	718	0,2
5	01/04/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	07h12'	19h10'	Delestage 20 MW DTO	718	3,6
6	01/04/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	07h50'	09h05'	Delestage 20 MW DTO	75	0,2
7	01/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	11h47'	16h00'	Delestage 10 MW DTO	253	3,0
8	01/04/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	11h47'	16h00'	Delestage 10 MW DTO	253	3,0
9	01/04/2015	S/S LIMETE	F74	62914	1595	11h47'	16h00'	Delestage 10 MW DTO	253	6,4
10	01/04/2015	S/S SENDWE	F265	62914	615	11h47'	12h09'	Delestage 10 MW DTO	22	0,2
11	01/04/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	12h57'	19h19'	Delestage 15 MW DTO	683	6,2
12	16/04/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	12h57'	19h20'	Delestage 15 MW DTO	683	8,3
13	17/04/2015	S/S FUNA	NOVATEX III	62914	5723	17h45'	22h20'	Delestage 15 MW DTO	275	25,0
14	01/04/2015	S/S SENDWE	F214	62914	399	18h45'	20h00'	Alternance du delestage	75	0,5
15	01/04/2015	S/S SENDWE	F265	62914	615	18h45'	20h00'	Alternance du delestage	75	0,7
16	01/04/2015	S/S SENDWE	F272	62914	2880	18h45'	20h00'	Alternance du delestage	75	3,4
17	01/04/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	20h30'	20h35'	Manœuvre d'exploitation	5	0,0
18	01/04/2015	S/S SENDWE	F265	62914	615	20h45'	24h00'	Delestage 15 MW DTO	195	1,9
19	01/04/2015	S/S SENDWE	F263	62914	50	20h45'	24h00'	Delestage 15 MW DTO	195	0,2
20	01/04/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	22h10'	24h00'	Delestage 15 MW DTO	110	1,0
21	01/04/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	22h10'	24h00'	Delestage 15 MW DTO	110	1,0
22	01/04/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	24h32'	08h12'	Delestage 15 MW DTO	460	2,3
23	01/04/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	05h45'	06h54'	Delestage 25 MW DTO	69	0,4
24	01/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	05h45'	10h24'	Delestage 15 MW DTO	279	3,3
25	01/04/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	05h45'	10h24'	Delestage 15 MW DTO	279	3,3
26	01/04/2015	S/S SENDWE	F265	62914	615	06h25'	13h20'	Delestage 18 MW DTO	415	4,1
27	01/04/2015	S/S SENDWE	F263	62914	50	06h25'	17h15'	Delestage 18 MW DTO	650	0,5
28	01/04/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	14h35'	16h50'	Delestage 18 MW DTO	135	0,7

29	02/04/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	14h35'	16h50'	Delestage 60 MW DTO	135	1,2
30	02/04/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	14h35'	24h14'	Delestage 60 MW DTO	699	8,4
31	02/04/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	14h35'	24h14'	Delestage 60 MW DTO	699	8,2
32	02/04/2015	S/S LIMETE	F69	62914	1595	16h30'	25h25'	Alternance du delestage	355	9,0
33	02/04/2015	S/S SENDWE	F265	62914	615	16h30'	23h25'	Alternance du delestage	415	4,1
34	02/04/2015	S/S SENDWE	F214	62914	399	16h30'	23h25'	Alternance du delestage	415	2,6
35	02/04/2015	S/S SENDWE	F272	62914	2880	16h30'	23h25'	Alternance du delestage	415	19,0
36	02/04/2015	S/S LIMETE	F60	62914	490	17h50'	18h25'	Brulure TGBT cabine Lievens	35	0,3
37	03/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	05h35'	13h00'	Delestage 35 MW DTO	445	5,2
38	03/04/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	05h35'	13h00'	Delestage 35 MW DTO	445	5,2
39	03/04/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	05h35'	16h25'	Delestage 35 MW DTO	640	3,2
40	03/04/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	05h35'	24h30'	Delestage 35 MW DTO	535	0,2
41	03/04/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	05h35'	18h08'	Delestage DTO	753	4,1
42	03/04/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	07h40'	09h30'	Delestage 20 MW DTO	110	0,3
43	03/04/2015	S/S SENDWE	F263	62914	450	09h00'	13h45'	Delestage 15 MW DTO	285	2,0
44	03/04/2015	S/S LIMETE	F72C	62914	740	11h05'	16h25'	Delestage 15 MW DTO	320	3,8
45	03/04/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	11h05'	16h25'	Delestage 15 MW DTO	159	1,4
46	03/04/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	11h05'	13h44'	Delestage 15 MW DTO	159	1,9
47	03/04/2015	S/S LIMETE	F74	62914	1595	16h10'	24h50'	Alternance du delestage	520	13,2
48	03/04/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	16h10'	24h50'	Alternance du delestage	520	4,7
49	03/04/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	16h10'	24h50'	Alternance du delestage	520	6,3
50	03/04/2015	S/S LIMETE	F69	62914	100	16h10'	23h00'	Alternance du delestage	410	0,7
51	03/04/2015	S/S LIMETE	F70	62914	290	19h45'	20h30'	Alternance du delestage	75	0,3
52	03/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	20h55'	20h50'	Alternance du delestage	235	2,8
53	03/04/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	20h55'	24h50'	Alternance du delestage	235	2,8
54	03/04/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	24h15'	24h50'	Alternance du delestage	10	0,0
55	04/04/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	07h20'	17h28'	Alternance du delestage	608	0,2
56	09/03/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	07h20'	17h28'	Delestage 20 MW DTO	608	3,0
57	04/04/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	07h20'	13h48'	Delestage 20 MW DTO	388	2,1
58	04/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	11h02'	12h12'	Delestage 12 MW DTO	70	0,8
59	04/04/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	10h02'	12h12'	Delestage 12 MW DTO	130	1,5
60	04/04/2015	S/S SENDWE	F263	62914	450	11h08	17h30'	Delestage 12 MW DTO	382	2,7
61	04/04/2015	S/S SENDWE	F265	62914	615	12h33'	14h14'	Delestage 12 MW DTO	141	1,4

62	04/04/2015	S/S LIMETE	F60	62914	490	18h10'	20h00'	Delestage 12 MW DTO	170	1,3
63	04/04/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	18h10'	01h30'	Delestage 12 MW DTO	440	4,1
64	04/04/2015	S/S LIMETE	F69	62914	100	18h10'	01h35'	Delestage 12 MW DTO	1445	2,3
65	04/04/2015	S/S SENDWE	F214	62914	320	18h30'	24h00'	Delestage 12 MW DTO	330	1,7
66	04/04/2015	S/S SENDWE	F272	62914	2880	18h30'	24h00'	Delestage 12 MW DTO	330	15,1
67	04/04/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	20h25'	20h32'	Manœuvre d'exploitation	17	0,1
68	04/04/2015	S/S SENDWE	F263	62914	315	20h35'	22h30'	Delestage 20 MW DTO	155	0,8
69	05/04/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	24h15'	02h30'	Delestage 10 MW DTO	135	1,2
70	05/04/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	24h15'	02h30'	Delestage 10 MW DTO	135	1,6
71	05/04/2015	S/S LIMETE	F64	62914	585	24h15'	02h30'	Delestage 10 MW DTO	135	1,3
72	05/04/2015	S/S FUNA	NOVATEX II	62914	75	05h15'	12h00'	Delestage 20 MW DTO	365	0,4
73	05/04/2015	S/S SENDWE	F263	62914	50	06h10'	15h57'	Delestage 15 MW DTO	347	0,3
74	05/04/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	07h08'	16h05'	Delestage 10 MW DTO	497	1,7
75	05/04/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	07h08'	09h55'	Delestage 10 MW DTO	167	1,6
76	05/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	14h13'	14h20'	Delestage 10 MW DTO	7	0,1
77	05/04/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	14h13'	11h20'	Delestage 10 MW DTO	7	0,1
78	05/04/2015	S/S SENDWE	F 265	62914	615	14h35'	24h02'	Delestage 10 MW DTO	562	5,5
79	05/04/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	14h45'	24h00'	Delestage DTO	555	0,2
80	05/04/2015	S/S LIMETE	F69	62914	100	16h00'	24h00'	Delestage DTO	480	0,8
81	05/04/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	16h00'	24h00'	Delestage DTO	480	4,3
82	05/04/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	16h00'	24h00'	Delestage DTO	480	5,8
83	05/04/2015	S/S FUNA	NOVATEX III	62914	700	16h05'	24h00'	Delestage DTO	475	5,3
84	05/04/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	18h38'	24h02'	Delestage DTO	324	1,8
85	05/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	22h10'	24h09'	Delestage DTO	119	3,8
86	05/04/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	22h10'	24h09'	Delestage DTO	119	1,4
87	06/03/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	06h00'	18h30'	Delestage 14 MW DTO	750	3,8
88	06/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	06h00'	15h50'	Delestage 14 MW DTO	410	8,8
89	06/04/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	06h00'	12h50'	Delestage 14 MW DTO	410	4,8
90	06/04/2015	S/S SENDWE	F263	62914	50	07h35'	14h55'	Delestage 14 MW DTO	440	0,3
91	06/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	09h10'	16h00'	Delestage 14 MW DTO	410	5,2
92	06/04/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	09h50'	11h45'	Delestage 14 MW DTO	115	2,2
93	06/04/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	15h25'	23h36'	Delestage 14 MW DTO	491	1,0
94	06/04/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	15h25'	23h36'	Delestage 14 MW DTO	491	5,9

95	06/04/2015	S/S LIMETE	F74	62914	1595	15h22'	16h00'	Delestage 14 MW DTO	22	12,4
96	06/04/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	19h05'	24h20'	Surcharge	315	0,1
97	06/04/2015	S/S LIMETE	F69	62914	100	20h15'	24h15'	Delestage 40 MW DTO	240	0,5
98	06/04/2015	S/S SENDWE	F214	62914	320	21h10'	24h20'	Delestage 40 MW DTO	190	1,2
99	07/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	06h23'	14h10'	Delestage 20 MW DTO	467	5,5
100	07/04/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	06h23'	14h10'	Delestage 20 MW DTO	462	5,4
101	07/04/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	06h30'	14h20'	Delestage 20 MW DTO	470	2,5
102	07/04/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	08h08'	18h00'	Delestage 20 MW DTO	592	0,1
103	07/04/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	08h08'	13h55'	Delestage 20 MW DTO	347	3,0
104	07/04/2015	S/S SENDWE	F263	62914	450	12h55'	14h39'	Delestage 20 MW DTO	104	2,5
105	07/04/2015	S/S LIMITE	F63A	62914	570	14h35'	22h10'	Delestage 20 MW DTO	455	0,9
106	07/04/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	06h50'	20h02'	Delestage 20 MW DTO	455	5,5
107	07/04/2015	S/S LIMITE	F74	62914	1595	14h35'	21H10'	Delestage 20 MW DTO	455	11,5
108	07/04/2015	S/S SENDWE	F229	62914	340	09h50'	11h06'	Manœuvre d'exploitation	455	2,5
109	07/04/2015	S/S SENDWE	F265	62914	615	13h16'	15h15'	Manœuvre d'exploitation	25	0,2
110	07/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	13h16'	15h15'	Tvx remplacement Ampermetr	25	0,3
111	07/04/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	13h06'	15h44'	Tvx remplacement Ampermetr	25	0,3
112	07/04/2015	S/S LIMETE	F70	62914	290	14h15'	17h06'	Decharge de la ligne 70 Kv	5	0,0
113	07/04/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	18h15'	00h35'	Decharge de la ligne 70 Kv	105	0,0
114	07/04/2015	S/S LIMETE	F72	62914	740	18h15'	00h35'	Decharge de la ligne 70 Kv	105	1,2
115	07/04/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	23H15'	1H00'	Tvx remplacement Ampermetr	105	1,2
116	08/04/2015	S/S FUNA	NOVATEII	62914	75	05h20'	06h30'	Manœuvre d'exploitation	70	0,1
117	08/04/2015	S/S LIMETE	F64	62914	740	06h30'	24H25'	Manœuvre d'exploitation	365	4,3
118	08/04/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	06H30'	24H25'	Delestage 10 MW DTO	365	1,8
119	08/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	08H30'	15H30'	Delestage 10 MW DTO	420	4,9
120	08/04/2015	S/S LIMITE	F72B	62914	740	8H30'	15H30'	Delestage 10 MW DTO	420	4,9
121	08/04/2015	S/S SENDWE	F 72C	62914	50	8H58'	24H17'	Delestage 15 MW DTO	498	0,4
122	08/04/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	10H10'	12H10'	Alternance avec autres	120	0,4
123	08/04/2015	S/S SENDWE	F263	62914	450	11H25'	15h50'	Alternance avec autres	265	1,9
124	08/04/2015	S/S LIMETE	F263	62914	450	14H14'	14H30'	Decharge Tfo 3	16	0,1
125	08/04/2015	S/S LIMETE	F74	62914	1595	15h25'	24H25'	Decharge Tfo 3	540	13,7
126	08/04/2015	LIMITE	F229	62914	340	06h05'	22h25'	Delestage DTO suite	252	1,4
127	08/04/2015	LIMITE	LIMINGA	62914	1300	09h34'	09h44'	Decharge Tfo II	252	5,2

128	08/04/2015	FUNA	LIMINGA	62914	1300	10h27'	16h24'	Decharge Tfo II	410	8,5
129	08/04/2015	LIMITE	F 265	62914	130	11h30'	11h46'	Decharge Tfo II	727	1,5
130	08/04/2015	LIMITE	F 72A	62914	740	14h20'	15h12'	Alternance avec autres feeder	660	7,8
131	08/04/2015	SENDWE	F 72B	62914	740	14h20'	15h12'	Alternance avec autres feeder	677	8,0
132	09/04/2015	LIMITE	F 61	62914	585	15h33'	23h35'	Delestage 20 MW DTO	80	0,7
133	09/04/2015	LIMITE	F 74	62914	2155	15h33'	23h35'	Delestage 20 MW DTO	80	2,7
134	09/04/2015	LIMITE	F 63B	62914	760	18h55'	23h55'	Delestage 10 MW DTO	409	4,9
135	09/04/2015	LIMITE	F 64	62914	20	19h40'	22h48'	Delestage 10 MW DTO	696	0,2
136	09/04/2015	SENDWE	F 229	62914	340	06h30'	08h45'	Delestage 25 MW DTO	37	0,2
137	09/04/2015	LIMETE	F 72A	62914	740	06h30'	07h20'	Delestage 25 MW DTO	278	3,3
138	09/04/2015	LIMITE	F 72B	62914	740	06h30'	07h25'	Delestage 25 MW DTO	19	0,2
139	09/04/2015	LIMITE	F 64	62914	20	06h30'	14h25'	Delestage 25 MW DTO	445	0,1
140	09/04/2015	LIMITE	NOVATEX II	62914	75	09h30'	13h04'	Delestage 25 MW DTO	445	0,5
141	09/04/2015	LIMITE	F 76	62914	200	09h45'	11h41'	Decharge Tfo II	445	1,4
142	09/04/2015	LIMETE	F 73	62914	315	11h06'	24h00'	Decharge Tfo II	162	0,8
143	09/04/2015	LIMITE	F 61	62914	585	14h28'	24h00'	Decharge Tfo II	35	0,3
144	09/04/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	1595	17h00'	24h00'	Decharge Tfo II	30	0,8
145	10/04/2015	LIMETE	F 64	62914	20	17h00'	15h40'	Delestage 25 MW DTO	165	0,1
146	10/04/2015	LIMITE	F 73	62914	315	06h00'	15h40'	Delestage 25 MW DTO	405	2,0
147	10/04/2015	LIMITE	NOVATEX II	62914	75	06h00'	11h55'	Delestage 25 MW DTO	405	0,5
148	10/04/2015	SENDWE	F 229	62914	340	13h40'	21h53'	Delestage 20 MW DTO	177	1,0
149	10/04/2015	SENDWE	F 263	62914	450	13h40'	19h14'	Delestage 20 MW DTO	510	3,6
150	10/04/2015	SENDWE	F 63B	62914	760	13h55'	20h08'	Delestage 20 MW DTO	239	2,9
151	10/04/2015	LIMITE	F 72B	62914	740	15h30'	20h08'	Alternance des delestage	4	0,0
152	10/04/2015	LIMITE	F 64	62914	20	16h15'	20h55'	Delestage 20 MW DTO	454	0,1
153	10/04/2015	LIMITE	F 73	62914	315	06h15'	15h50'	Delestage 30 MW DTO	454	2,3
154	10/04/2015	SENDWE	F 263	62914	450	10h03'	15h05'	Delestage 20 MW DTO	440	3,1
155	10/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	10h40'	12h00'	Delestage 20 MW DTO	440	5,2
156	10/04/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	10h40'	12h00'	Delestage 20 MW DTO	195	2,3
157	10/04/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	10h40'	18h50'	Delestage 20 MW DTO	195	0,6
158	10/04/2015	LIMETE	F63A	62914	570	13h20'	24h42'	Delestage 15 MW DTO	690	6,3
159	11/04/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	13h20'	24h42'	Delestage 15 MW DTO	260	3,1
160	11/04/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	13h20'	16h00'	Delestage 15 MW DTO	260	0,8

161	11/04/2015	S/S SENDWE	F214	62914	320	14h40'	15h10'	Delestage 15 MW DTO	520	2,6
162	11/04/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	15h45'	24h40'	Alternance des delestage	275	2,6
163	11/04/2015	LIMETE	F 74	62914	2155	15h45'	24h40'	Alternance des delestage	54	1,8
164	11/04/2015	SENDWE	F 265	62914	615	22h15'	24h20'	Delestage 10 MW DTO	370	3,6
165	11/04/2015	SENDWE	F 272	62914	2880	22h25'	24h14'	PC MT entre S/S Lemba - Dema	12	0,5
166	11/04/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	10h30'	24h30'	Delestage 20 MW DTO	497	0,2
167	11/04/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	16h05'	23h30'	Delestage 20 MW DTO	497	4,6
168	11/04/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	18h07'	22h00'	Alternance des delestage	330	4,0
169	11/04/2015	LIMETE	F 76	62914	200	23h14'	23h30'	Manœuvre d'exploitation		0,0
170	11/04/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	06h00'	14h40'	Delestage 20 MW DTO	67	0,0
171	12/04/2015	S/S LIMETE	F 73	62914	315	06h00'	14h03'	Delestage 20 MW DTO	5	0,0
172	12/04/2015	LIMETE	F72A	62914	740	09h03'	10h30'	Surcharge	15	0,2
173	12/04/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	09h03'	10h30'	Delestage 25 MW DTO	235	2,8
174	12/04/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	09h03'	11h36'	Delestage 25 MW DTO	235	0,7
175	12/04/2015	FUNA	F 263	62914	450	12h05'	22h00'	Delestage 25 MW DTO	155	1,1
176	12/04/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	14h20'	15h55'	Delestage 20 MW DTO	248	0,8
177	12/04/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	14h20'	24h00'	Delestage 20 MW DTO	193	1,7
178	13/04/2015	SENDWE	F 63B	62914	760	14h20'	24h00'	Delestage 20 MW DTO	670	8,1
179	13/04/2015	SENDWE	F 214	62914	399	15h06'	15h28'	Surcharge	232	1,5
180	13/04/2015	LIMITE	F 61	62914	585	18h20'	24h00'	Alternance des delestage	415	3,9
181	13/04/2015	LIMITE	F 74	62914	2155	18h20'	24h00'	Alternance des delestage	415	14,2
182	13/04/2015	S/S SENDWE	F 229	62914	340	18h40'	20h35'	Delestage 20 MW DTO	25	0,1
183	13/04/2015	LIMITE	F.LIMINGA	62914	1300	14h50'	22h30'	Delestage 35 MW DTO	122	2,5
184	13/04/2015	LIMITE	F 70	62914	290	23h01'	24h00'	Delestage 15 MW DTO	70	0,3
185	14/04/2015	SENDWE	F 73	62914	315	23h01'	24h00'	Delestage 15 MW DTO	275	1,4
186	14/04/2015	LIMETE	F 60	62914	490	23h01'	23h30'	Delestage 15 MW DTO	155	1,2
187	14/04/2015	SENDWE	F 229	62914	340	08h00'	23h00'	Delestage DTO	280	1,5
188	14/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	07h50'	11h35'	Decharge Tfo II	398	4,7
189	14/04/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	07h50'	11h35'	Decharge Tfo II	86	1,0
190	14/04/2015	S/S SENDWE	F 263	62914	450	12h00'	12h15'	Delestage 20 MW DTO	69	0,5
191	14/04/2015	LIMETE	F 64	62914	20	13h00'	24h25'	Delestage 8 MW DTO	37	0,0
192	14/04/2015	LIMETE	F 73	62914	315	13h00'	24h25'	Delestage 8 MW DTO	5	0,0
193	14/04/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	13h00'	14h25'	Delestage 8 MW DTO	96	0,3

194	14/04/2015	SENDWE	F 214	62914	320	13h05'	16h40'	Surcharge	96	0,5
195	14/04/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	16h08'	24h40'	Alternance du delestage	119	1,1
196	14/04/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	17h55'	24h40'	Alternance du delestage	119	4,1
197	14/04/2015	S/S LIMETE	F 76	62914	200	19h15'	19h17'	Manœuvre d'exploitation	119	0,4
198	15/04/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	20h00'	24h45'	Delestage 15 MW DTO	347	3,1
199	15/04/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	20h00'	24h45'	Delestage 15 MW DTO	347	4,2
200	15/04/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	05h10'	17h00'	Delestage 10 MW DTO	518	0,2
201	15/04/2015	FUNA	F 229	62914	340	15h24'	21h34'	Delestage 15 MW DTO	213	1,2
202	15/04/2015	S/S LIMETE	F 61	62914	585	17h00'	23h52'	Alternance du delestage	412	3,8
203	15/04/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	17h00'	23h52'	Alternance du delestage	412	14,1
204	15/04/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	07h29'	09h14'	Delestage 16 MW DTO	105	1,2
205	15/04/2015	LIMETE	F 72B	62914	740	07h29'	09h14'	Delestage 16 MW DTO	4	0,0
206	15/04/2015	LIMITE	F 64	62914	20	09h18'	16h30'	Tvx dans la cabine camp kabinc	282	0,1
207	15/04/2015	LIMITE	F 73	62914	315	09h18'	16h30'	Tvx dans la cabine camp kabinc	282	1,4
208	15/04/2015	SENDWE	F 60	62914	490	16h25'	24h10'	Alternance du delestage	275	2,1
209	15/04/2015	SENDWE	F 74	62914	2155	16h25'	24h10'	Alternance du delestage	275	9,4
210	16/04/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	18h32'	24h23'	Delestage DTO	357	3,2
211	16/04/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	18h32'	24h23'	Delestage DTO	520	6,3
212	16/04/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	06h00'	19h36'	Delestage 25 MW DTO	520	0,2
213	16/04/2015	SENDWE	F 74	62914	2155	06h00'	19h36'	Delestage 25 MW DTO	315	10,8
214	16/04/2015	LIMITE	NOVATEX II	62914	75	08h55'	09h56'	Delestage 15 MW DTO	515	0,6
215	16/04/2015	LIMITE	F 229	62914	340	11h39'	15h55'	Manœuvre d'exploitation	515	2,8
216	16/04/2015	LIMITE	F 229	62914	340	19h37'	14h00'	Decharge réseau 220 Kv	515	2,8
217	16/04/2015	LIMITE	F 64	62914	20	09h20'	23h25'	Delestage 18 MW DTO	455	0,1
218	16/04/2015	LIMITE	F 73	62914	315	09h20'	19h50'	Delestage 18 MW DTO	3	0,0
219	17/04/2015	LIMITE	F 72A	62914	740	11h00'	12h51'	Delestage 8 MW DTO	472	5,6
220	17/04/2015	LIMITE	F 72B	62914	740	11h00'	12h51'	Delestage 8 MW DTO	472	5,6
221	17/04/2015	FUNA	F 76	62914	200	11h00'	11h25'	Delestage 8 MW DTO	345	1,1
222	17/04/2015	S/S LIMITE	NOVATEX II	62914	75	14h45'	18h37'	Delestage 10 MW DTO	134	0,2
223	17/04/2015	LIMITE	F 74	62914	2155	14h45'	23h26'	Delestage 10 MW DTO	430	14,7
224	17/04/2015	SENDWE	F 61	62914	585	16h28'	23h25'	Delestage 15 MW DTO	358	3,3
225	17/04/2015	S/S LIMETE	F 63B	62914	760	16h28'	23h25'	Delestage 15 MW DTO	24	0,3
226	17/04/2015	SENDWE	NOVATEX II	62914	75	06h40'	11h39'	Delestage 26 MW DTO	18	0,0

227	17/04/2015	SENDWE	F 76	62914	200	06h40'	07h00'	Delestage 26 MW DTO	7	0,0
228	17/04/2015	SENDWE	F 73	62914	315	07h00'	13h29'	Delestage 26 MW DTO	6	0,0
229	17/04/2015	S/S LIMETE	F 64	62914	20	07h00'	23h40'	Delestage 26 MW DTO	540	0,2
230	17/04/2015	S/S LIMETE	F 72A	62914	740	10h15'	13h00'	Delestage 26 MW DTO	25	0,3
231	17/04/2015	S/S LIMETE	F 72B	62914	740	15h15'	13h00'	Delestage 26 MW DTO	540	6,4
232	17/04/2015	LIMITE	NOVATE II	62914	75	10h50'	19h07'	Delestage 80 MW DTO	15	0,0
233	17/04/2015	SENDWE	F 73	62914	315	16h10'	19h13'	Delestage 80 MW DTO	5	0,0
234	18/04/2015	S/S LIMETE	F 74	62914	2155	16h00'	17h20'	Delestage 80 MW DTO	53	1,8
235	18/04/2015	LIMITE	F 214	62914	320	16h08'	23h30'	Delestage 80 MW DTO	491	2,5
236	18/04/2015	LIMITE	F 263	62914	450	16h08'	23h30'	Delestage 80 MW DTO	410	2,9
237	18/04/2015	S/S LIMETE	F 63A	62914	570	18h37'	22h00'	Delestage 10 MW DTO	480	4,3
238	18/04/2015	SENDWE	F 63B	62914	760	18h37'	22h00'	Delestage 10 MW DTO	3	0,0
239	18/04/2015	LIMITE	F 70	62914	290	19h32'	23h40'	Delestage 10 MW DTO	5	0,0
240	18/04/2015	S/S LIMETE	F70	62914	290	19h32'	23h40'	Delestage 20 MW DTO	5	0,0
241	18/04/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	23h00'	23h30'	Manœuvre d'exploitation	170	0,9
242	18/04/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	06h15'	14h50'	Manœuvre d'exploitation	170	0,1
243	18/04/2015	S/S LIMETE	F73	62914	315	06h15'	22h45'	Manœuvre d'exploitation	170	0,9
244	18/04/2015	SENDWE	F72A	62914	740	08h30'	09h20'	Delestage 18 MW DTO	160	1,9
245	19/04/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	740	08h30'	09h20'	Delestage 18 MW DTO	405	4,8
246	19/04/2015	S/S LIMETE	F61	62914	585	18h36'	23h41'	Delestage 10 MW DTO	405	3,8
247	19/04/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	18h36'	23h41'	Delestage 10 MW DTO	405	13,9
248	20/04/2015	S/S LIMETE	F70	62914	290	18h36'	23h41'	Delestage 10 MW DTO	100	0,5
249	20/04/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	570	18h55'	23h41'	Delestage 10 MW DTO	100	0,9
250	20/04/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	760	18h55'	23h41'	Delestage 10 MW DTO	450	5,4
251	20/04/2015	SENDWE	F72A	62914	740	20h52'	22h45'	Delestage 10 MW DTO	12	0,1
252	20/04/2015	SENDWE	F72B	62914	740	20h52'	22h45'	Delestage 10 MW DTO	275	3,2
253	20/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	740	07h30'	09h25'	Delestage 10 MW DTO	286	3,4
254	20/04/2015	SENDWE	F72B	62914	740	07h30'	09h25'	Delestage 10 MW DTO	90	1,1
255	20/04/2015	S/S LIMETE	F64	62914	20	12h30'	17h35'	Decharge Tfo II	10	0,0
256	21/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	315	15h20'	21h37'	Delestage 18 MW DTO	420	2,1
257	21/04/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	570	15h20'	21h37'	Delestage 18 MW DTO	420	3,8
258	21/04/2015	S/S LIMETE	F72C	62914	760	17h48'	18h10'	Manœuvre d'exploitation	420	5,1
259	21/04/2015	S/S LIMETE	F64	62914	740	17h48'	18h10'	Manœuvre d'exploitation	485	5,7

260	21/04/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	740	18h37'	23h54'	Delestage 12 MW DTO	309	3,6
261	21/04/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	585	18h37'	23h54'	Delestage 12 MW DTO	309	2,9
262	21/04/2015	S/S LIMETE	F74	62914	2155	18h52'	19h15'	Surcharge	24	0,8
263	21/04/2015	S/S LIMETE	F76	62914	200	20h45'	24h13'	PC MT entre S/S Limete - St Jos	208	0,7
264	22/04/2015	S/S LIMETE	F73	62914	340	00h15'	08h30'	Entraîné par tentative de RES F	495	2,7
265	22/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	200	05h45'	11h58'	Entraîné par F72A et F72B	373	1,2
266	22/04/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	75	05h45'	11h58'	Entraîné par F72A et F72B	373	0,4
267	22/04/2015	FUNA	NOVATE II	62914	740	08h20'	08h35'	Delestage DTO	15	0,2
268	22/04/2015	SENDWE	F214	62914	740	08h45'	09h15'	Manœuvre d'exploitation	30	0,4
269	22/04/2015	S/S LIMETE	F64	62914	585	09h05'	16h50'	Delestage de 20 MW DTO	285	2,7
270	22/04/2015	SENDWE	F263	62914	2155	09h10'	14h18'	Delestage de 20 MW DTO	308	10,5
271	22/04/2015	S/S LIMETE	F72C	62914	200	13h50'	18h08'	Manœuvre d'exploitation	258	0,8
272	22/04/2015	SENDWE	F214	62914	740	14h15'	14h52'	Alternance d'exploitation	37	0,4
273	22/04/2015	S/S LIMETE	F73	62914	740	15h54'	16h02'	Manœuvre d'exploitation	8	0,1
274	22/04/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	740	15h54'	22h30'	Décharge TFO 2 LINGWALA	396	4,7
275	22/04/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	740	15h54'	22h30'	Décharge TFO 2 LINGWALA	396	4,7
276	22/04/2015	SENDWE	F229	62914	20	18h50'	22h50'	Delestage 120 MW DTO	240	0,1
277	22/04/2015	S/S LIMETE	F74	62914	330	18h50'	24h20'	Delestage 120 MW DTO	330	1,7
278	22/04/2015	S/S LIMETE	F64	62914	415	19h40'	02h35'	Delestage DTO	415	2,7
279	22/04/2015	S/S LIMETE	F73	62914	220	19h40'	23h20'		220	0,8
280	22/04/2015	S/S LIMETE	F76	62914	110	22h35'	24h25'	Manœuvre d'exploitation	110	0,2
281	23/04/2015	S/S LIMETE	F76	62914	6	01h20	01h26'	Manœuvre d'exploitation	6	0,0
282	23/04/2015	S/S LIMETE	F74	62914	105	07h15'	08h00'	Manœuvre d'exploitation	45	0,1
283	23/04/2015	S/S LIMETE	F721	62914	302	08h15'	13h17'	Delestage 25 MW DTO	302	1,4
284	23/04/2015	S/S LIMETE	F72A	62914	200	08h50'	12h10'	Delestage 9 MW DTO	200	0,6
285	23/04/2015	S/S LIMETE	F72B	62914	200	08h32'	12h10'	Delestage 9 MW DTO	118	0,4
286	23/04/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	95	15h35'	17h10'	Delestage 10 MW DTO	155	0,2
287	23/04/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	95	15h35'	17h10'	Delestage 10 MW DTO	155	0,2
288	23/04/2015	S/S LIMETE	F63A	62914	265	18h10'	22h35'	Delestage 30 MW DTO	265	1,1
289	23/04/2015	S/S LIMETE	F63B	62914	267	18h10'	22h37'	Delestage 30 MW DTO	267	1,1
290	23/04/2015	S/S SENDWE	F229	62914	30	18h20'	18h50'	Delestage 30 MW DTO	30	0,0
291	23/04/2015	LIMITE	F74	62914	247	18h30'	22h37'	Delestage 30 MW DTO	247	1,0
292	23/04/2015	LIMITE	F73	62914	68	18h30'	19h38'	Manœuvre d'exploitation	68	0,1

293	23/04/2015	S/S LIMITE	F76	62914	32	20h37'	21h09'	Mise sous U de la traçon PS mote coline Motel	32	0,0
294	23/04/2015	S/S SENDWE	F265	62914	12	23h40'	23h52'	Manœuvre d'exploitation	12	0,0
295	24/04/2015	S/S LIMITE	F76	62914	15	24h15'	24h30'	Manœuvre d'exploitation	15	0,0
296	24/04/2015	S/S LIMITE	F76	62914	2	24h34'	24h36'	Manœuvre d'exploitation	2	0,0
297	24/04/2015	S/S LIMITE	F64	62914	675	10h25'	21h40'		675	7,2
298	24/04/2015	S/S LIMITE	F72A	62914	675	10h25'	15h40'		315	3,4
299	24/04/2015	S/S LIMITE	F72B	62914	315	11h07'	15h40'		273	1,4
300	24/04/2015	FUNA	NOVATEII	62914	273	14h02'	17h30'		208	0,9
301	24/04/2015	S/S LIMITE	F63A	62914	545	15h30'	24h35'	Alternance delestage	545	4,7
302	24/04/2015	LIMITE	F63B	62914	530	15h40'	24h35'	Alternance delestage	535	4,5
303	24/04/2015	SENDWE	F229	62914	365	18h05'	24h10'	Délestage 15 MW DTO	365	2,1
304	24/04/2015	LIMITE	F72A	62914	335	18h45'	23h10'		265	1,4
305	24/04/2015	LIMITE	F72B	62914	335	18h45'	23h10'		265	1,4
306	24/04/2015	SENDWE	F263	62914	335	18h45'	23h10'		265	1,4
307	25/04/2015	FUNA	NOVATE II	62914	508	05h13'	13h00'	Delestage 20 MW DTO	467	3,8
308	25/04/2015	SENDWE	F229	62914	467	06H00'	13h34'	Delestage 15 MW DTO	454	3,4
309	25/04/2015	SENDWE	F265	62914	454	06H00'	13h34'	Delestage 15 MW DTO	454	3,3
310	25/04/2015	SENDWE	F263	62914	454	06H00'	17h25'	Delestage 15 MW DTO	685	4,9
311	25/04/2015	LIMITE	F73	62914	685	06h23'	17h00'	Delestage 15 MW DTO	637	6,9
312	25/04/2015	LIMITE	F72C	62914	683	06h23'	17h00'	Delestage 15 MW DTO	637	6,9
313	25/04/2015	LIMITE	F72A	62914	683	13h24'	01h10'	Délestage 10 MW DTO	696	7,6
314	25/04/2015	LIMITE	F72B	62914	826	13h24'	01h10'	Délestage 10 MW DTO	696	9,1
315	25/04/2015	LIMITE	F64	62914	826	13h24'	01h10'	Délestage 10 MW DTO	696	9,1
316	25/04/2015	LIMITE	F63A	62914	390	18h30'	01h00'	Délestage 10 MW DTO	330	2,0
317	25/04/2015	LIMITE	F63B	62914	85	18h30'	19h55'	Délestage 10 MW DTO	85	0,1
318	25/04/2015	LIMITE	F60	62914	90	19h30'	20h00'	Délestage 10 MW DTO	30	0,0
319	25/04/2015	LIMITE	F63B	62914	1225	21h55'	17h20'		185	3,6
320	26/04/2015	FUNA	NOVATE II	62914	685	05h50'	17h20'		690	7,5
321	26/04/2015	FUNA	SADIA	62914	232	08h00'	11h52'		232	0,9
322	26/04/2015	FUNA	NOVATE II	62914	232	08h00'	11h52'		232	0,9
323	26/04/2015	FUNA	F64	62914	255	08h40'	12h05'		205	0,8
324	26/04/2015	LIMITE	F72A	62914	162	18h10'	20h52'	Délestage 10 MW DTO	162	0,4

325	26/04/2015	LIMITE	F72B	62914	162	18h10'	20h52'	Délestage 10 MW DTO	162	0,4
326	26/04/2015	LIMITE	F72C	62914	75	18h10'	19h25'	Délestage 10 MW DTO	75	0,1
327	26/04/2015	LIMITE	F73	62914	6	22h04'	22h10	Manœuvre d'exploitation	6	0,0
328	27/04/2015	LIMITE	F64	62914	367	08h37'	14h30'	Délestage 10 MW DTO	353	2,1
329	27/04/2015	LIMITE	F73	62914	367	08h37'	14h30'	Délestage 10 MW DTO	353	2,1
330	27/04/2015	LIMITE	F72A	62914	51	13h25'	14h16'	Délestage 4 MW DTO	51	0,0
331	27/04/2015	LIMITE	F72B	62914	675	13h25'	14h16'	Délestage 4 MW DTO	51	0,5
332	27/04/2015	SENDWE	F229	62914	32	14h10'	14h42'	Alternance délestage	32	0,0
333	27/04/2015	LIMITE	F76	62914	95	19h25'	21h12'	Surcharge	107	0,2
334	27/04/2015	LIMITE	F70	62914	675	22h50'	24h25'	Inconnue	95	1,0
335	28/04/2015	LIMITE	F72A	62914	192	08h35'	11h47'	Délestage 50 MW DTO	192	0,6
336	28/04/2015	LIMITE	F72B	62914	192	08h35'	11h47'	Délestage 50 MW DTO	192	0,6
337	28/04/2015	LIMITE	F63A	62914	15	08h35'	08h50'	Manœuvre d'exploitation	15	0,0
338	28/04/2015	SENDWE	F263	62914	589	08h35'	18h24'	Délestage 50 MW DTO	289	2,7
339	28/04/2015	LIMITE	F63A	62914	75	10h25'	11h40'	Surcharge	75	0,1
340	28/04/2015	LIMITE	F76	62914	80	11h40'	12h00'	Surcharge	20	0,0
341	28/04/2015	FUNA	NOVATE II	62914	7	12h20'	12h27'	Délestage 25 MW DTO	7	0,0
342	28/04/2015	LIMITE	F64	62914	151	12h52'	15h23'	Délestage 10 MW DTO	31	0,1
343	28/04/2015	FUNA	NOVATE II	62914	410	13h10'	19h00'	Délestage 30 MW DTO	410	2,7
344	28/04/2015	LIMITE	F64	62914	516	14h14'	22h50'	Délestage 30 MW DTO	516	4,2
345	28/04/2015	SENDWE	F214	62914	25	14h25'	14h50'	Surcharge	25	0,0
346	28/04/2015	SENDWE	F229	62914	498	14h32'	22h50'		478	3,8
347	28/04/2015	FUNA	NOVATE 3	62914	270	18h00'	22h30'	Délestage 6 MW DTO	270	1,2
348	28/04/2015	FUNA	SADIA	62914	270	08h06'	22h30'	Délestage 6 MW DTO	264	1,1
349	29/04/2015	SENDWE	F263	62914	115	12h57'	14h52'	Délestage 20 MW DTO	115	0,2
350	29/04/20105	LIMITE	F72A	62914	724	13h36'	01h40'	Délestage 10 MW DTO	724	8,3
351	29/04/20105	LIMITE	F72B	62914	724	13h36'	01h40'	Délestage 10 MW DTO	724	8,3
352	29/04/20105	LIMITE	F63A	62914	363	19h43'	01h40'	Délestage 10 MW DTO	357	2,1
353	29/04/20105	LIMITE	F63B	62914	363	19h43'	01h40'	Délestage 10 MW DTO	357	2,1
354	29/04/20105	SENDWE	F229	62914	363	19h43'	23h30'	Délestage 10 MW DTO	227	1,3
355	29/04/20105	LIMITE	F61	62914	330	20h10'	01h40'	Alternance délestage	330	1,7
356	29/04/20105	LIMITE	F71	62914	320	20h10'	01h30'	Alternance délestage	330	1,7
357	30/04/2015	LIMITE	F72A	62914	590	05h25	15h15'		590	5,5

